

19 г аб.5 о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению :

ООО "Энергосеть" за 2024 год

№ п/п	Месяц	Территориальная зона (Муниципальное образование, район)	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения в вышестоящей ТСО.		Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения в ООО "Энергосеть"			Вид отключения	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии.		Принятые меры		
					Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии - в ООО "Энергосеть"	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ		Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Код организационной причины аварии		Код технической причины повреждения оборудования	
1	Январь	г. Ульяновск	09,53 2024.01.03	10,51 2024.01.03	КЛ	10 (10.5)	Л3, ТП-3944 яч3-ТП-3752 яч5	МУП"УльГЭС"	КТП	10 (10,5)	ТП - 3944 1СШ	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
2	Январь	г. Ульяновск	15,07 2024.01.24	15,58 2024.01.24	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ-6кВ №113 ПС 110/6кВ "Южная"	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП-3927	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
3	Февраль	г. Ульяновск	12,35 2024.02.08	14,50 2024.02.08	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ-6кВ №408 ПС 220/110/6 кВ Ульяновская, Л-53А, от опоры № 53 А в сторону КТПм-2929	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	ТП	6 (6.3)	ТП-2929	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
4	Февраль	г. Ульяновск	09,41 2024.02.09	11,11 2024.02.09	-	-	-	-	КЛ	6 (6.3)	КЛ, Л-5, РП-201 яч.2 до РП-3 яч.5	В	3.4.8	4.4	Эл.снабжение восстановлено
5	Февраль	г. Ульяновск	10,47 2024.02.13	12,21 2024.02.13	-	-	-	-	КЛ	6 (6.3)	2*КЛ, Л-5, РП-201 яч.2 до РП-3 яч.5	В	3.4.8	4.4	Эл.снабжение восстановлено
6	Март	г. Ульяновск	00,10 2024.03.04	00,40 2024.03.04	РП	10 (10.5)	РП-133	МУП"УльГЭС"	ТП	10 (10.5)	ТП - 1902 яч.3, 1 СШ	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
7	Март	г. Ульяновск	13,10 2024.03.07	14,31 2024.03.07	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ	АО "Авиастар-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	ТП - ТП-2584, 2594, 2567, 2542, 2000	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
8	Март	г. Ульяновск	15,18 2024.03.07	15,50 2024.03.07	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ	АО "Авиастар-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	ТП - ТП-2567, 2584, 2594, 2542, 2000	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
9	Март	г. Ульяновск	18,08 2024.03.07	19,01 2024.03.07	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ	АО "Авиастар-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	ТП-2567, 2584, 2594, 2542, 2000	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
10	Март	Ульяновский район	14,56 2024.03.09	16,33 2024.03.09	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 кВ п/с 110/10 "Б.Ключиш" ВЛ-10 кВ №3	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	ТП	10 (10.5)	КТПм-1382п	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
11	Март	Ульяновский район	16,59 2024.03.22	17,46 2024.03.22	ВЛ	10 (10.5)	п/с 110/10 "Б.Ключиш" ВЛ-10 кВ №3	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	ТП	10 (10.5)	КТПм-1382п	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
12	Март	Ульяновский район	08,35 2024.03.28	11,52 2024.03.28	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10кВ №17 от ПС 110/10 "Исеевка"	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	ТП	10 (10.5)	КТПм-1854п	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено

13	Апрель	г. Ульяновск	10,58 2024.04.18	12,08 2024.04.18	ТП	10 (10.5)	1413	МУП"УльГЭС"	ТП	10 (10.5)	ТП - 1413А	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
14	Апрель	г. Ульяновск	18,29 2024.04.18	19,14 2024.04.18	ТП	6 (6.3)	2587	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП - 2533 1СШ	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
15	Апрель	г. Ульяновск	00,50 2024.04.29	02,08 2024.04.29	-	-	-	-	КЛ	6 (6.3)	РП-1/А 1СШ яч.9 на ТП-1/А 1СШ яч.1	В	3.4.8.1	4.12	Эл.снабжение восстановлено
16	Май	Ульяновская обл. Тереньгульский район	02,23 2024.05.12	04,42 2024.05.12	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ "Скугаревка"	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	ТП	10 (10.5)	ТП - КТПм-6288п	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
17	Май	г. Ульяновск	03,00 2024.05.19	05,50 2024.05.19	ПС	6 (6.3)	Южная 110/6 1СШ	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	ТП	6 (6.3)	ТП-3927	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
18	Май	г. Ульяновск	03,00 2024.05.19	05,50 2024.05.19	ПС	6 (6.3)	Южная 110/6 1СШ	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	ТП	6 (6.3)	ТП - 3602	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
19	Май	г. Ульяновск	19,07 2024.05.26	20,18 2024.05.26	КЛ	6 (6.3)	КЛЛ-1, ТП-2564 яч.7 - ТП-2971 яч.1	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП-2971	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
20	Июнь	г. Ульяновск	18,59 2024.06.30	19,40 2024.06.30	РП	6 (6.3)	РП-214	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП - 2938	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
21	Июнь	г. Ульяновск	20,32 2024.06.21	09,50 2024.06.22	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ-6кВ №113 ПС 110/6кВ "Южная"	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП-3927, ТП-3725	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
22	Июнь	г. Ульяновск	13,28 2024.06.18	02,13 2024.06.19	ВЛ	10 (10.5)	п/с 110/10 "Б. Ключиш" ВЛ-10 кВ №3	МУП"УльГЭС"	ТП	10 (10.5)	КТПМ-1382п	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
23	Июнь	г. Ульяновск	15,01 2024.06.10	15,45 2024.06.10	ТП	10 (10.5)	ТП-1898	МУП"УльГЭС"	ТП	10 (10.5)	ТП - 1821	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
24	Июнь	г. Ульяновск	08,45 2024.06.08	10,10 2024.06.08	ТП	6 (6.3)	ТП-2293	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП-2686 2СШ	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
25	Июнь	г. Ульяновск	04,45 2024.06.04	06,15 2024.06.04	ТП	6 (6.3)	ТП-3601	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП- 3602	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
26	Июль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Август	Вешайский р-н	10,02 2024.08.10	16,38 2024.08.10	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ "Каргино"	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	ТП	10 (10.5)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-К13-03(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
28	Август	Барышский р-н	09,19 2024.08.12	09,19 2024.08.12	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ №11 п/с 35/10кВ "Зенит"	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	ТП	10 (10.5)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2519(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
29	Август	г. Ульяновск	15,25 2024.08.15	17,51 2024.08.15	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ-6 кВ п/с 110/6 "Южная" яч.113	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3725(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3927(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
30	Август	г. Ульяновск	12,09 2024.08.21	14,49 2024.08.21	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ	АО "АВИАСТАР-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	ТП 10 (10.5) кВ 2594, 2584, 2567, 2542, 2000(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
31	Август	г. Ульяновск	15,56 2024.08.22	17,02 2024.08.22	-	-	-	-	ТП	10 (10.5)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939 1СШ, ТП-3939А 1СШ(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.8	4.4	Эл.снабжение восстановлено
32	Август	г. Ульяновск	06,40 2024.08.29	10,38 2024.08.29	ТП	10 (10.5)	РТП-1-10кВ Премьера 1СШ, 2СШ	АО "АВИАСТАР-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	ТП 10 (10.5) кВ 5301 1СШ, 2СШ; 5302 1СШ, 2СШ(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
33	Август	г. Ульяновск	13,50 2024.08.30	14,06 2024.08.30	ТП	6 (6.3)	РП-214 РУ-6кВ 1СШ	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
34	Сентябрь	г. Ульяновск	16,00 2024.09.16	17,20 2024.09.16	ТП	10 (10.5)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3059(Все ЛЭП ТП)	МУП"УльГЭС"	КЛ	0,4 кВ	ТП-3108А	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
35	Сентябрь	Мелекесский р-н	11,08 2024.09.18	11,58 2024.09.18	ВЛ	10 (10.5)	ПС 35/10 кВ "Новая Майна" ВЛ-10кВ №0	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	КЛ	0,4 кВ	ТП 10 (10.5) кВ 1138(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено

36	Октябрь	г. Ульяновск	16,12 2024.10.01	18,02 2024.10.01	-	-	-	-	РП-2/1	6 (6.3)	ТП-14/1	В	3.4.8.5	4.21	Эл.снабжение восстановлено
37	Октябрь	г. Ульяновск	09,45 2024.10.27	10,27 2024.10.27	-	-	-	-	РП-101,1СШ	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-101,1СШ	В	3.4.8.5	4.21	Эл.снабжение восстановлено
38	ноябрь	Старомайский р-н	16,09 2024.11.02	20,29 2024.11.02	6 (6.3)	ПС	ПС 110/6 кВ "Кремьки" яч.335	ФЛНАЛ ПАО "РОССТЕИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"	ТП	6 (6.3)	ТП-1763	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
39	ноябрь	г. Ульяновск	17,47 2024.11.02	20,48 2024.11.02	6 (6.3)	ВЛ	ВЛ-6кВ №408 ПС 220/110/6 кВ Ульяновская, Л-53А, от опоры № 53 А в сторону ТП-2929	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП-2929	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
40	ноябрь	г. Ульяновск	06,45 2024.11.22	08,16 2024.11.22	10 (10.5)	ВЛ	ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ	АО "АВИАСТАР-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	ТП-2000, ТП-2542, ТП-2567, ТП-2584, ТП-2594	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
41	ноябрь	г. Ульяновск	12,18 2024.11.29	12,44 2024.11.29	6 (6.3)	ПС	ПС 110/6 "Южная" 1СШ	МУП"УльГЭС"	ТП	6 (6.3)	ТП 3927, 3725, 3602	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
42	декабрь	г. Ульяновск	22,10 2024.12.22	01,27 2024.12.23	10 (10.5)	ВЛ	ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ	АО "АВИАСТАР-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2000, ТП-2542, ТП-2567, ТП-2584, ТП-2594(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
43	декабрь	г. Ульяновск	12,25 2024.12.23	13,28 2024.12.23	10 (10.5)	ВЛ	ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ	АО "АВИАСТАР-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2000, ТП-2542, ТП-2567, ТП-2584, ТП-2594(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено
44	декабрь	г. Ульяновск	19,10 2024.12.30	15,28 2024.12.31	10 (10.5)	ВЛ	ВЛ, Л4 от ТП -1898 яч.5 оп.№4 - ТП-1821	МУП"УльГЭС"	ТП	10 (10.5)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821(Все ЛЭП ТП)	В	3.4.9.1	4.21	Эл.снабжение восстановлено