Сводные данные об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергосеть"

№	Классификация нарушения	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	наименование присоединения		Тип защиты	Поврежденный элемент		Причины повреждения	Принятые меры	Объем недопоставленной электроэнергии,кВт.час
		число,месяц	час	число,месяц	час		ЦП,РП,ТП	№ яч.		КЛ,ТП ..	Наименование объекта электрических сетей			
Январь 2013 г.														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Февраль 2013 г.														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Март 2013 г.														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Апрель 2013 г.														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Май 2013 г.														
	функциональный отказ	07.05.2013	15-00	07.05.2013	17-00	засвияжский	ТП-2585	руб.5	Перегорел защитный элемент ПН-2 в РУ-0,4 кВ	КЛ	ТП-2585-	вина сторонней организации	восстановлен	37
Июнь 2013 г.														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Июль 2013 г.														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Август 2013 г.														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сентябрь 2013 г.														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Октябрь 2013 г.														
1	функциональный отказ	13.10.2013	14-00	17.10.2013 г.	17-00	засвияжский	ПС Свияга	434	мтз	КЛ	ПС Свияга яч.434 -РП201	вина сторонней организации	восстановлен	0
Ноябрь 2013 г.														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Декабрь 2013 г.														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0