

ТП-1 "АВИС"

Время	день	15-50
	вечер	18-50

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	383 394	Ubc	385 395	Uca	386 398
ТМ	250	10			Uao	220 229	Ubo	215 223	Uco	221 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.1 АСБ-1; 4х120			20	20	15	10				
			25	50	30	10				
Ф3 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.2 АСБ-1; 4х95			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			20	20	15					
			25	50	30					

Листок замеров проверил _____ (подпись)

ТП-1 "АВИС"

Время	день	15-50
	вечер	18-50

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	383	Ubc	385	Uca	385
						394		396		398
ТМ	250	10			Uao	219	Ubo	214	Uco	222
						230		223		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф2 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.2 АСБ-1; 4х95			10	20	10	10				
			10	20	10	5				
Ф4 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.1 АСБ-1; 4х120			5	5	5	0				
			0	0	0	0				
Ф6 стройка СИП-2А; 4х50			0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Власов Д.В.
Замеры проводил электромонтер Сидоров А.В. (подпись)
Павлов Д.А. Шкальников А.А.
Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

РП-1 "АВИС"

Дата 17.06.19г19.06.19гВремя день16-00вечер17-34

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	404 412	Ubc	404 410	Uca	403 411
ТМГ	1000	10			Uao	232 235	Ubo	232 236	Uco	231 234
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Федерации, 130А, эщ.1 АСБл-1; 4х240			115	65	65	45				
			95	85	80	20				
Ф2 ул.Федерации, 130А, эщ.2 АСБл-1; 4х185			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф3 ул.Радищева, 143, эщ.3(оф.) АСБл-1; 4х50			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф4 ул.Радищева, 143, эщ.3 АСБл-1; 4х150			20	25	25	10				
			30	25	20	10				
Ф5 ул.Радищева, 143, эщ.2 АСБл-1; 4х95			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф7 ул.Радищева, 143, эщ.4(оф.) АСБл-1; 4х95			15	10	15	5				
			15	10	15	5				
Ф8 ул.Радищева, 143, эщ.4 АСБл-1; 4х150			5	5	5	0				
			0	15	15	15				
Ф10 ул.Радищева, 143, эщ.1 АСБл-1; 4х150			15	20	10	5				
			30	15	25	15				
Ф11 ПСН, РУ-10кВ, яч.18 АВВГ-1; 4х10			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф12 ул.Радищева, 143, эщ.5 АСБл-1; 4х240			0	5	5	5				
			0	0	5	5				
Сумма:			170	130	125					
			170	150	160					

Замеры проводил электромонтер

(подпись)

Листок замеров проверил

(подпись)

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара
Капка термостойкая с защитным штиком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года
Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года
Дополнительно:	
Боты или галоши диэлектрические	дежурные
Перчатки диэлектрические	дежурные
Перчатки с полимерным покрытием	12 пар
Фартук из полимерных материалов	дежурный
Нарукавники	дежурные
Очки защитные	до износа
Наушники противושумные или вкладыши противושумные	до износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	до износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	до износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) или противогазовое	до износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	до износа
Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная
При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения	
Дополнительно:	
Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа
При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:	
Накомарник - сетка натолочная из термостойких материалов	1
При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, дополнительно:	
Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов	1
Перчатки для защиты от проколов и порезов	до износа
На наружных работах зимой	
Дополнительно:	
Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года
Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года
Утепленный	
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой подошве или маслобензостойкой подошве	1 пара
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой подошве	1 пара
Перчатки с полимерным покрытием	3 пары
Морозостойкие с утепляющими вкладышами	

ТП-2 "АВИС"

Дата 17.06.19/18.06.19

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

15-00

18-35

ТРАНСФОРМАТОР №1

[illegible]

Власов Д. В.

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. (подпись)
Равхун Д.А. Миналиков А.А.

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2 "АВИС"

Дата 17.06.19/18.06.19

Время день 15-00
вечер 18-35

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	407	Ubc	408	Uca	406
						416		413		417
ТМ	630	10			Uao	230	Ubo	230	Uco	232
						238		235		238
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф2 ООО"Маяк"(офис.пом-я)			0	0	0	0				
АСБ-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф4 1 пер.Мояковского, 5			0	0	0	0				
2АСБ-1; 4х150			0	0	0	0				

Листок замеров ТП/РП № РП-2"АВИС"

РП-2"АВИС"

Дата **17.06.19/18.06.19**

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

15-30

19.окт

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	405	Ubc	405	Uca	404
						420		418		417
ТМГ	630	10			Uao	232	Ubo	233	Uco	231
						241		242		240
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Красноармейская, 133 СИП-2А; 4х25			5	0	5	5				
			10	20	0	5				
Ф2 ул.Федерации, 132А(УМВД) СИП-2А; 4х95			10	25	20	15				
			5	5	5	5				

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

РП-2"АВИС"

Дата **17.06.19/18.06.19**

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

19.-10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	405 420	Ubc	404 419	Uca	405 418
ТМГ	630	10			Uao	233 241	Ubo	232 242	Uco	231 240
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф18 ул. Федерации, 132А(УМВД) СИП-2А; 4х95			5	5	5	5				
			5	0	5	0				

Власов Д. В.

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В (подпись)

Павлух Д.А. Шкальников А.А.

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1011

Дата 17.06.19/18.06.19Время день
вечер14-3017-40

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398 400	Ubc	396 398	Uca	395 399
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	227 230	Ubo	226 229	Uco	225 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф3 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4х240			10	10	30	20				
			15	10	10	10				
Ф7 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4х240			15	20	35	10				
			15	10	30	10				
Ф13 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.2, (офисы), 2АВБ6Шв-1; 4х240										откл
Ф15 ул.Ипподромная, 4А(офис) АВБ6Шв-1; 4х35		135	5	10	0	10				
			10	10	0	5				
Ф19 ул.Ипподромная, 4А, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4х240			25	10	10	15				
			30	30	10	15				
Ф23 ул.Ипподромная, 4А, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4х240			25	15	15	15				
			10	5	15	10				
Сумма:			80	65	90					
			80	65	65					

Власов Д.В.

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. (подпись)Павлов Д.А. Школьников А.А.

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1011

Дата 17.06.19/18.06.19Время день
вечер14-3017-40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396	Ubc	395	Uca	395
						399		399		399
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	227	Ubo	226	Uco	225
						230		229		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	0				
Ф2 ул.Иппдромная, 4А, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4х240			20	10	25	10				
			45	40	35	10				
Ф6 ул.Иппдромная, 4А, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4х240			60	25	50	30				
			60	10	55	50				
Ф10 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4х240			15	20	20	10				
			20	10	20	15				
Ф14 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4х240			30	30	20	10				
			20	30	15	15				
Ф18 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.1, (офисы), АВБ6Шв-1; 4х70		200					откл			
Сумма:			125	85	115					
			145	90	125					

Замеры проводил электромонтер

Власов Д.В.

Сидорова А.В.

(подпись)

Павлов Д.А. Шкальников А.А.

Листок замеров проверил

(подпись)

ТП-1803

Время	день	10-00
	вечер	19-00

ТРАНСФОРМАТОР №1										
Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403	Ubc	401	Uca	404
ТМ-630/10	630	10			Uao	230	Ubo	228	Uco	230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод №1(Т-1), АСБ 3х120		270	130	155	135					
			72,5	82,5	72,5					
Сумма:			130	155	135					
			72,5	82,5	72,5					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Маша (подпись)

ТП-1803

22.06.19г

19-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 392	Ubc	392 394	Uca	395 394
TM-630/10	630	10			Uao	222 223	Ubo	223 224	Uco	224 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А					Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод №2(Т-2), АСБ 3х120		270	150	140	120					
			100	100	85					

Замеры проводил Сидякин.А.В.

Листок замеров проверил

Макарова.М.В.

Листок замеров ТП/РП №

1489п

Дата 18.06.19Время день
вечер14-1021-00

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	417 417	Ubc	412 423	Uca	415 419
ТМ	250	10			Uao	241 240	Ubo	239 242	Uco	238 244
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Линия 1			0	5	5	0				
			10	0	10	0				
ф.2.Линия 2			5	0	0	5				
			10	0	0	0				
ф.3.Линия 3			5	5	10	10				
			0	0	0	0				
ф.7.Линия 4			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8.Линия 5			0	0	0	0				
			0	20	5	10				
ф.6.линия 6			0	20	0	0				
			10	25	5	10				
линия8										
Сумма:			10	30	15					
			30	45	20					

Власов Д.В.

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

ТП-1978

Время	день	11-30
	вечер	17-15

[illegible]

Замеры проводил электромонтер Исмаилов Д.А. (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

2437

Дата **17.06.19.**

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	401	Ubo	400	Uca	402
						400		400		401
ТМ	250	10			Uao	228	Ubo	229	Uco	227
						229		230		229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф.1 т/б "Тургеневские зори"			0	0	5	0				
			0	0	10	0				
ф.2 т/б ГТРК "Волги" АВВГ-1; 3*50+1*25		175	15	0	5	5				
			20	5	5	5				
ф.3 ООО "Утес"			20	15	25	5				
			5	25	30	10				
ф.4 т/б ЦГКБ			10	15	0	5				
			5	10	0	5				
ф.5 ООО "РосдомПлюс"			5	10	5	0				
			5	15	0	0				
Сумма:			50	40	40					
			35	55	45					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)