

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2533

Дата **11.06.19г.**

15.06.192.

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

14-57

16-46

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398	Ubc	398	Uca	396
						391		394		393
ТМ-630/6	630	6			Uao	227	Ubo	227	Uco	227
						222		224		224
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
				А	В	С	0			
ф1.ул.Отрадная79к3,эщ1 АСБ-1;4х150,L=250м			305	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф3.ул.Отрадная79к1,эщ2 АСБ-1;4х240,L=150м			355	0	0	0	0			
				10	10	15	5			
ф5.ул.Отрадная79к3,эщ2 АСБ-1;4х150,L=140м			305	35	25	25	10			
				35	35	25	10			
ф7.ул.Отрадная79к1,эщ1 АСБ-1;4х240,L=110м			355	5	5	5	5			
				10	10	10	0			
Ф9.ул.Отрадная79к2 АСБ-1;4х120.L=90м			270	20	15	20	10			
				15	15	10	5			
ф13.ул.Отрадная79к4,эщ1 АСБ-1;4х120;L=140м			270	20	40	30	10			
				20	20	15	5			
ф17.ул.Отрадная79.эщ4 АСБ-1;4х120,L=225м			270	40	20	20	20			
				15	20	10	5			
ф21.ул.Отрадная79к4.эщ2 АСБ-1;4х120,L=80м			270	0	0	0	0			
				0	0	0	0			

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Владимир (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2533

Дата 11.06.19г.

15.06.19г.

Время день

15-15

вечер

17-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403	Ubc	404	Uca	402
						399		401		400
ТМ-630/6	630	6			Uao	232	Ubo	233	Uco	233
						227		229		230
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
				А	В	С	0			
ф2.ул.Отрадная79.эщ4 АСБ-1;4х120,L=225м			270	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф6.ул.Отрадная79к3,эщ2 АСБ-1;4х150,L=140м			305	15	15	25	0			
				0	0	0	0			
ф10.ул.Отрадная79к4,эщ1 АСБ-1;4х120,L=140м			270	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф12.ул.Отрадная79к1,эщ1 АСБ-1;4х240,L=150м			335	25	25	30	10			
				20	20	30	10			
ф14.ул.Отрадная79к4,эщ2 АСБ-1;4х120,L=80м			270	15	30	30	10			
				20	25	30	10			
ф16.ул.Отрадная79к1.эщ2 АСБ-1;4х240,L=110м			355	25	30	30	10			
				15	20	15	5			
ф18.ул.Отрадная79к3,эщ1 АСБ-1;4х150,L=130м			305	25	60	20	25			
				25	35	25	10			
ф22.ул.Отрадная79к2 АСБ-1;4х120,L=90м			270	5	5	5	5			
				0	0	0	0			
Ф24.ЩР-0,4кВ У.О. АВВГ-1;3х35+1х16				0	0	0	0			
				0	0	0	0			

Замеры проводил электромонтер (подпись)

Листок замеров проверил (подпись)

Листок замеров ТП/РП № **ТП-2686**

ТП-2686

Дата **11.06.19г.**

15.06.192.

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

14-46

16-26

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390	Ubc	391	Uca	392
						387		389		393
ТМ-630/6	630	6			Uao	226	Ubo	229	Uco	227
					223	226		224		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод №1			340	290	310	50				
			315	230	260	50				
Сумма:			340	290	310					
			315	230	260					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Жаде (подпись)

ТП-2686

Дата 11.06.19г.
15.06.19г.

Время	день	14-36
	вечер	16-36

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393	Ubc	394	Uca	396
						392		396		394
ТМ-630/6	630	6			Uao	223	Ubo	229	Uco	228
						224		229		226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ввод№2			535	460	500	40				
			400	380	380	45				

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Враг (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

Дата **11.06.19г.**

Ноя.15

18-10

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396	Ubc	398	Uca	399
						400		401		400
ТМ-1000/6	1000	6			Uao	230	Ubo	229	Uco	231
						231		230		231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С					
ф1.ул.Аблукова41к2 АСБ-1;4х120,L=170м		270	30	30	15	15				
			15	20	30	10				
ф3.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	25	40	35	10				
			30	45	35	16				
ф5 КНС,ЩР-0,4кв АВБбШв-1;4х70,L=130м		200					откл.			
ф7.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	15	35	15	15				
			25	30	30	10				
ф9.ул.Аблукова41б(офисы) АВБбШв-1;4х120,L=50м		270	10	0	0	5				
			0	0	2	2				
ф11.ул.Аблукова41б,эщ2 АВБбШв-1;4х185,L=130м		345	0	1	1	1				
			0	0	1	1				
ф13.ул.Аблукова41б,эщ1 АВБбШв-1;4х185,L=150м		345	20	20	20	5				
			20	20	15	5				
ф15 ул.Аблукова41.к3 АСБ-1;4х120,L=120м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			100	126	86					
			90	115	113					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Звон (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2754

Дата 11.06.19г.

Время день
вечер

10-58

18-26

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400 403	Ubc	402 403	Uca	402 405
ТМ-1000/6	1000	6			Uao	232 232	Ubo	231 233	Uco	233 234
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф2.КНС,ЩР-0,4кВ АВББШв-1: 4х70, L=130м		200					Откл.			
ф4.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	0	0	0	0				
ф6.ул.Аблукова41к3 АСБ-1;4х120		270	35	10	15	15				
ф8.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	40	25	25	20				
ф10.ул.Аблукова41б(офисы) АВББШв-1;4х120, L=60м		270	15	0	0	10				
ф12.ул.Аблукова41к2 АСБ-1;4х120, L=170м		270	0	0	0	0				
ф14.ул.Аблукова41б,эщ1 АВББШв-1;4х185, L=150м		345	20	20	10	10				
ф16.ул.Аблукова41б,эщ2 АВББШв-1;4х185, L=130м		345	10	25	10	10				
			0	0	5	5				
			0	0	5	5				
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
			25	10	15	10				
			15	15	25	10				
Сумма:			95	40	45					
			65	65	65					

Замеры проводил электромонтер Мас (подпись)

Листок замеров проверил Свади (подпись)

ТП-2865

15.06.192.

15-46

вечер

17-10

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403	Ubc	408	Uca	407
						399		404		403
ТМ-1000/6	630	6			Uao	234	Ubo	233	Uco	235
					229	228		229		
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
				А	В	С	0			
ф8.ул.Самарская27к1 АСБ-1;4х120,L=40.			270	15	15	15	5			
				25	10	20	10			
ф43 .ул.Самарская27,эщ1 АСБ-1;4х150.L=80м			305	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф47 .ул.Самарская27,эщ3 АСБ-1;4х70,L=40м			200	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф 49.ул.Самарская27,эщ2 АСБ-1;4х185,L=60м			345	10	20	25	15			
				15	10	25	10			
ф51.ул.Самарская25 АСБ-1;4х150,L=100м			305	5	10	10	5			
				10	15	20	10			
ф55.улСамарская25 к1 АСБ-1;4х150.L=180м			305	25	35	15	20			
				15	30	10	15			

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Владимир (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2865

Дата 11.06.192.

15.06.192.

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

15-25

17-20

ТРАНСФОРМАТОР №2

[illegible]

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Вас (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2866

Дата **11.06.19г.**

15.06.19z.

Время день

16-39

вечер

17-19

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403	Ubc	404	Uca	402
						394		398		395
ТМ-630/6	630	6			Uao	230 225	Ubo	231 226	Uco	231 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф3.б-рХО ШИ Мина32.к3,эщ3 АСБ-1;4х95,L=100м		240	5	5	10	5				
			5	5	5	0				
ф5 .ул.Самарская27 к2 2АСБ-1;4х120,L=160м		540	25	20	20	5				
			15	15	15	5				
ф7.б-рХО ШИ Мина32к3,эщ2 АСБ-1;4х120,L=150м		270	30	20	20	10				
			20	15	25	10				
ф19.б-рХО ШИ Мина32,к1,эщ2 АСБ-1;4х120,L=95м		270	5	15	10	5				
			5	15	10	5				
ф21. б-р ХО ШИ Мина32к1,эщ3 АСБ-1;4х150,L=110м		305	10	10	10	0				
			5	5	5	0				
ф23 .б-р ХО ШИ Мина32к1,эщ1 АСБ-1;4х120,L=80м		270	5	15	15	5				
			10	5	5	5				
ф31 .б-рХО ШИ Мина32к3,эщ1 АСБ-1;4х120,L=180м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			80 60	85 60	85 65					

Замеры проводил электромонтер.

(подпись)

Листок замеров проверил.

_____(подпись)