

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2866

Дата 11.06.19г.
15.06.19г.Время день 16-15
вечер 17-25

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Іном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	418 410	Ubc	414 409	Uca	417 412
ТМ-630/6	630	6			Uao	240 235	Ubo	238 234	Uco	241 235
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Ідоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С					
ф14.6-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х95, L=100м		240	5	5	5	0				
			5	5	5	0				
ф10.6-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х120 L=150м		270	5	5	5	5				
			0	0	0	0				
ф12. ул.Самарская.27.к2 2АСБ-1;4х120, L=160м		540	50	20	20	10				
			30	20	35	10				
ф6.6-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х120, L=180м		270	10	10	20	5				
			10	15	20	5				
ф28.6-рХО ШИ Мина32 к1 АСБ-1;4х120. L=95		270	5	10	5	5				
			5	5	5	0				
ф32.6-рХО ШИ Мина32.к1 АСБ-1;4х150 L=80м		305	5	15	10	5				
			5	5	5	0				
ф30.6-р.Хо-ШИ мина32 к1 АСБ-1;4х150, L=110		305	25	20	30	10				
			20	20	55	25				
Сумма:			105	85	95					
			75	70	125					

Замеры проводил электромонтер Александр (подпись)Листок замеров проверил Александр (подпись)

Листок замеров ТП/РП № **ТП-2938**

Дата 19.06.19
19.06.19г

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399	Ubc	399	Uca	396
						398		400		397
ТМГ	400	6			Uao	226	Ubo	227	Uco	226
					225	228		227		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ввод № 1			2	2	2	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер_____ (подпись)

Листок замеров проверил Владим (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2955

Дата 15.06.19г.
15.06.19г.

Время день **10-57**

вечер **18-20**

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	415 417	Ubc	415 416	Uca	414 416
ТМГ-630/6	630	6			Uao	238	Ubo	236	Uco	236
						239		238		237
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф7 МТС ул.Октябрьская, 22, эщ.2			80	75	80	10				
			75	70	75	10				
ф11 МТС ул.Октябрьская, 22, эщ.1			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			80	75	80					
			75	70	75					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Мадри (подпись)

ТП-2955

Время	день	11-10
	вечер	18-25

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	414	Ubc	413	Uca	412
						415		413		414
ТМГ-630/6	630	6			Uao	237	Ubo	236	Uco	235
						238		237		236
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С					
ф2 МТС ул.Октябрьская, 22, эщ.1			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф6 МТС ул.Октябрьская, 22, эщ.2			105	90	105	15				
			105	105	100	15				
Сумма:			105	90	105					
			105	105	100					

Листок замеров проверил Иван (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2965

Дата 11.06.19г

Время день
вечер

13-20

17-10

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	405 402	Ubc	407 403	Uca	405 401
ТМГ	1000	6			Uao	232 230	Ubo	234 232	Uco	233 233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф3 ул.Промышленная, 95	АСБ-1; 4х185	345	0	0	0	0				
Ф2 ул.Промышленная, 93А	(магазин) 2АСБ-1; 4х70	200	60	40	40	15				
Ф4 ул.Промышленная, 93	АСБ-1; 4х185	345	50	40	40	15				
Ф5 ул.Промышленная, 99, эщ.1	АСБ-1; 4х185	345	0	0	0	0				
Ф7 ул.Промышленная, 99, эщ.2	АВББШв-1; 4х185	345	0	0	0	0				
2АВББШв-1; 4х150		305	40	20	25	15				
Ф8 ул.Промышленная, 97	АСБ-1; 4х185	345	50	35	35	20				
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			100	60	65					
			100	75	75					

Замеры проводил электромонтер (подпись)

Листок замеров проверил (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2965

Дата 11.06.19г.

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

13-40

17-26.

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400	Ubc	402	Uca	401
						399		403		401
ТМГ	1000	6			Uao	232	Ubo	232	Uco	231
						230		230		230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф11 ул.Промышленная, 93 АСБ-1; 4х185		345	20	35	20	10				
			20	30	35	25				
Ф10 ул.Промышленная, 93А (магазин) ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф12 ул.Промышленная, 95 АСБ-1; 4х185		345	30	15	25	10				
			50	25	50	15				
Ф13 ул.Промышленная, 99, эщ.1 АВБбШв-1; 4х185		345	45	30	20	15				
			75	25	25	40				
Ф15 ул.Промышленная, 99, эщ.2 2АВБбШв-1; 4х150		305	0	0	0	0				
			10	10	10	10				
Ф16 ул.Промышленная, 97 АСБ-1; 4х185		345	30	30	40	15				
			45	45	35	10				
						</				

Замеры проводил электромонтер Медвед (подпись)

Листок замеров проверил Иван (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2971

Дата 11.06.19г.Время день 14-15
вечер 17-36

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399 394	Ubc	398 394	Uca	398 393
ТМ-630/6	630	6			Uao	229 226	Ubo	231 227	Uco	229 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ввод			180	185	155	40				
			130	180	145	30				
						</				

Замеры проводил электромонтер А.И. Пас (подпись)Листок замеров проверил В.А. Сер (подпись)

ТП-2997

Время	день	09-42
	вечер	16-34

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)