

*Ленинский ПК*  
*19.12.21г.*

Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

**РП-101**


Дата 16.12.21г  
19.12.21г

Время день 11-00  
вечер 18-35

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	401	Ubc	402	Uca	400
ТМГ-1000/6	1000	6				Uao		230		Ubo
					230		229	229		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф7 АЗС "Лукойл" (пр. Нариманова)		135	25	40	10	15				
			20	30	15	15				
АВББШв-1;4х35,L=230м										
СИП-4;4х35,L=210м										
Сумма:			25	40	10					
			20	30	15					

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил  (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

РП-101

Дата 18.12.2017Время день 14-30  
вечер 17-30

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	401	Ubc	400	Uca	400
<i>ТМГ</i>	<i>1000</i>	<i>6</i>				<i>230</i>		<i>230</i>		<i>Ubo</i>
					<i>230</i>	<i>230</i>	<i>231</i>			
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Сумма:					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

РП-1 "АВИС"

Дата 15.12.21г  
19.12.21гВремя день 15-45  
вечер 18-35

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	401	Ubc	403	Uca	402
403	405	404								
ТМГ	1000	10			Uao	231	Ubo	232	Uco	231
						230		230		231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Федерации, 130А, эщ.1 АСБл-1; 4x240,L=100м			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф2 ул.Федерации, 130А, эщ.2 АСБл-1; 4x185,L=94м			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф3 ул.Радищева, 143, эщ.3(оф.) АСБ-1; 4x50,L=40м			0	0	10	10				
			0	0	0	0				
Ф4 ул.Радищева, 143, эщ.3 АСБ-1; 4x150,L=40м			15	40	10	15				
			20	35	20	15				
Ф5 ул.Радищева, 143, эщ.2 АСБл-1; 4x95,L=60м			30	15	20	10				
			40	10	15	10				
Ф7 ул.Радищева, 143, эщ.4(оф.) АСБл-1; 4x95,Д=70м			15	5	5	5				
			20	10	5	5				
Ф8 ул.Радищева, 143, эщ.4 АСБл-1; 4x150,L=70м			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф10 ул.Радищева, 143, эщ.1 АСБл-1; 4x150,L=80м			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф11 ПСН, РУ-10кВ, яч.18 АВВГ-1; 4x10;			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф12 ул.Радищева, 143, эщ.5 АСБл-1; 4x240, L=130м			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			60	60	45					
			80	55	40					

Замеры проводил электромонтер Сурсегин А.В. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № РП-1 "АВИС"**

Дата 15.12.21г  
19.1221г

Время день 15-45  
вечер 18-35

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 393	Ubc	394 393	Uca	393 392
<b>ТМГ</b>	<b>1000</b>	<b>10</b>			Uao	<b>226</b>	Ubo	<b>227</b>	Uco	<b>225</b>
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Φ13 ул.Радищева, 143. эщ.5 АСБл-1; 4х240,L=130м			5 0	5 5	5 0	5 0				
Φ14 ПСН, РУ-10кВ, яч.18 АВВГ-1; 4х10			0 0	0 0	0 0	0 0				
Φ15 ул.Радищева, 143. эщ.4(оф.) АСБ-1; 4х95,L=70м			0 0	0 0	0 0	0 0				
Φ16 ул.Радищева, 143. эщ.4 АСБ-1; 4х150,L=70м			0 5	15 10	5 10	5 5				
Φ17 ул.Радищева, 143. эщ.1 АСБл-1; 4х150,L=80м			20 25	25 15	25 20	5 5				
Φ19 ул.Радищева, 143. эщ.2(оф.) АСБл-1; 4х50,L=60м			10 5	10 15	5 20	5 5				
Φ20 ул.Радищева, 143. эщ.3 АСБ-1; 4х150,L=40м			0 0	0 0	0 0	0 0				
Φ21 ул.Радищева, 143. эщ.2 АСБл-1; 4х150,L=60м			0 0	0 0	0 0	0 0				
Φ23 ул.Федерации, 130А, эщ.1 АСБл-1; 4х240,L=100м			90 100	85 105	115 95	30 35				
Φ24 ул.Федерации, 130А, эщ.2 АСБл-1; 4х185,L=94м			15 20	15 20	10 25	5 5				
Сумма:			140 155	155 170	165 170					

Замеры проводил электромонтер Сидоркин А.К. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Дата 15.12.21г

19.12.21г

Время день  
вечер09-2517-15

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U <sub>ab</sub>	401 404	U <sub>bc</sub>	403 407	U <sub>ca</sub>	402 406
ТМГ	630	10			U <sub>ao</sub>	230	U <sub>bo</sub>	232	U <sub>co</sub>	231
						233		234		233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 ул. Красноармейская, 133 СИП-2А; 4x25,			5	10	10	5				
			20	15	5	5				
Ф2 ул. Федерации, 132А(УМВД) СИП-2А; 4x95			20	15	25	5				
			10	10	10	5				
ф.4.стройкаул. Федерации130 2 АВБШв-1; 4x95, L=93			60	70	50	5				
			10	10	10	0				
Сумма:			85 40	95 35	85 25					

Замеры проводил электромонтер Сидоров А В (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № РП-2"АВИС"

Дата 15.12.21г  
19.12.21г

Время день 09-25  
вечер 17-15

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393	Ubc	395	Uca	394
ТМГ	630	10				399		398		399
					229	230	229	229	229	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф18 ул. Федерации, 132А(УМВД)			0	0	0					
СИП-2А; 4х95			0	0	0					
Сумма:			0	0	0					
			0	0	0					

Замеры проводил электромонтер Сидорович АВ (подпись)  
Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-1 "АВИС"**

Дата 15.12.21г  
15.12.21г

Время день 13-30  
вечер 18-15

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	383 381	Ubc	383 381	Uca	385 381
<b>ТМ</b>	<b>250</b>	<b>10</b>			Uao	219 218	Ubo	222 220	Uco	218 217
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.1 АСБ-1; 4х120			20 25	20 10	20 20	5 5				
Ф3 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.2 АСБ-1; 4х95			0 0	0 0	0 0	0 0				
Сумма:			20 25	20 10	20 20					

Замеры проводил электромонтер Сидорова А.В. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)





**Листок замеров ТП/РП № ТП-2 "АВИС"**

Дата 15.12.21г  
15.12.21г

Время 10:00  
день  
вечер 18-45

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397 396	Ubc	393 394	Uca	394 394
<b>ТМ</b>	<b>630</b>	<b>10</b>			Uao	225 224	Ubo	224 224	Uco	224 223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
<b>Ф1 1 пер.Мояковского, 5</b>			0	0	0					
<b>2АСБ-1;4х150</b>			0	0	0					
<b>Ф3 ООО"Маяк"(офис.пом-я)</b>			35	20	30	5				
<b>АСБ-1; 4х120</b>			30	25	40	5				
<b>Сумма:</b>			<b>35</b>	<b>20</b>	<b>30</b>					
			<b>30</b>	<b>25</b>	<b>40</b>					

Замеры проводил электромонтер Сурский А.В. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-2 "АВИС"**

Дата 15.12.21г  
15.12.21г

Время 10-00  
день  
вечер 18-55

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	386 385	Ubc	388 387	Uca	386 387
<b>ТМ</b>	<b>630</b>	<b>10</b>			Uao	<b>220</b> <b>221</b>	Ubo	<b>220</b> <b>220</b>	Uco	<b>220</b> <b>219</b>
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф2 ООО "Маяк" (офис. пом-я)			40	40	40	10				
АСБ-1; 4x120			30	25	40	10				
Ф4 1 пер. Мояковского, 5			15	25	20	5				
2АСБ-1; 4x150			20	20	25	10				
Сумма:			55	65	60					
			50	45	65					

Замеры проводил электромонтер Сидоркин АН (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1011

Дата 13.12.21г  
19.12.21гВремя день 12-35  
вечер 17-55

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	394 401	Ubc	393 401	Uca	394 401
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	225 231	Ubo	225 230	Uco	224 230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф3 ул. Ипподромная, 4Б, эц1 2АВБ6Шв-1; 4х240, L=290м			35 115	35 85	55 120	10 20				
Ф7 ул. Ипподромная, 4Б, эц.2 2АВБ6Шв-1; 4х240, L=240м			50 90	65 105	70 135	10 30				
Ф13 ул. Ипподромная, 4Б, эц.2 АВБ6Шв-1; 4х70, L=2400м			10 5	5 5	5 5	0 5				
ф.15. ул. Ипподромная 4А (оф-с) 2АВБ6Шв-1; 4х240, L=156м			10 20	10 10	20 15	5 15				
ф19. ул. Ипподромная 4А, эц2 2АВБ6Шв-1; 4х240, L=156м			30 80	30 45	65 50	5 15				
ф.23. ул. Ипподромная 4А, эц1 АВБ6Шв-1; 4х240, L=130м			35 45	35 20	25 40	5 10				
Сумма:			170 355	180 270	240 365					

Замеры проводил электромонтер Сидорова (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_ ТП-1011**

Дата 13.12.21г  
19.12.21г

Время день 12-35  
вечер 17-55

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Іном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 402	Ubc	393 402	Uca	392 401
<b>ТМГ-1000/6</b>	<b>1000</b>	<b>6</b>			Uao	225 231	Ubo	224 230	Uco	224 230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Ідоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
<b>Ф2 ул.Иппдромная, 4А, эц.1 2АВБШв-1; 4х240,L=130м</b>			25 50	25 55	45 20	5 10				
<b>Ф6 ул.Иппдромная, 4А, эц.2 2АВБШв-1; 4х240,L=156м</b>			10 35	25 50	15 20	5 10				
<b>ф10.ул.Иппдромная 4Б,эц2 2 АВБШв-1,;4х240,L=240 м</b>		270	0 0	0 0	0 0					
<b>ф14.ул.Иппдромная 4Б,эц1. 2АВБШв-1;4х240,L=290м</b>		270	20 30	10 20	10 15	5 10				
<b>ф.18.ул.Иппдромная4Б,эц1 АВБШв-1,4х70,L=290м</b>			0 0	5 5	10 10	10 10				
<b>Сумма:</b>			55 115	65 130	80 65					

Замеры проводил электромонтер Сидоркин АВ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

1012

Дата 13.12.21г  
19.12.21г

Время день 11-45  
вечер 19-10

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 403	Ubc	395 402	Uca	392 401
ТМГ-630/6	6				Uao	224 232	Ubo	223 231	Uco	224 231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф1. ул. Ипподромная 4В, эц1			20	15	10	10				
2 АВББШв-1; 4x95, L=105м			25	30	30	10				
ф5. ул. Ипподромная 4В, эц2			10	15	25	5				
2 АВББШв-1, 4x95, L=155м			25	45	55	15				
ф9 д/с №20 "Искринка			0	0	0					
АВББШв-1; 4x240			0	0	0					
Сумма:										

Замеры проводил электромонтер Сурен ГИ АН (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

1012

Дата 13.12.21г  
19.12.21г

Время день 11-45  
вечер 19-10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403 392	Ubc	403 395	Uca	401 391
ТМГ-630/6	6				Uao	224	Ubo	223		223
						231				231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А					Примечание			
			А	В	С	0				
ф,2ул.Ипподромная,4В,эц1			5	0	0	0				
2АВБШв-1,4Х95,L=105м			5	5	5	5				
ф6.ул.Ипподромная,4В,эц2			0	0	5	0				
2АВБШв-1,4Х95,L=155м			0	0	5	5				
ф12 д/с№20"Искринка"			60	65	40	10				
АВБШв-1 4x240,L=360.			10	20	15	10				
Сумма:										

Замеры проводил электромонтер Сидорова А.В. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1084А

Дата 15.12.21г  
15.12.21гВремя день 09-45  
вечер 16-45

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	407	Ubo	409	Uca	410
						406		408		409
Uao	232	Ubo	235	Uco	235					
	231		234		234					
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 - кран СИП-2А 4х95			5	1	0	3				
			0	0	0	0				
ф. 2 - 9 №2 СИП-2А 4х95			6	17	9	6				
			5	9	7	3				
ф. 3 - 9 №1 СИП-2А 4х95			56	40	47	10				
			35	25	37	10				
ф. 4 - Бытовка СИП-2А 4х50			35	16	11	17				
			25	10	10	15				
Сумма:			102	74	67	36				
			65	44	54	28				

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

**ТП-1803**

Дата 27.12.21г  
27.12.21г

Время день 10-00  
вечер 17-00

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)			
					Uab	Ubc	Uca	
<b>ТМ-630/10</b>	<b>630</b>	<b>10</b>			Uao	Ubo	Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание	
			А	В	С	0		
<b>Ввод №1(Т-1), АСБ 3x120</b>		<b>270</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
<b>Сумма:</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			

Замеры проводил электромонтер сидякин.А.В. (подпись)

Листок замеров проверил  (подпись)



Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

ТП-1803

Дата 27.12.21г  
27.12.21г

Время день 10-00  
вечер 17-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)			
					Uab	Ubc	Uca	
ТМ-630/10	630	10			Uao	Ubo	Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание	
			А	В	С	0		
Ввод №2(Т-2), АСБ 3х120		270	100	75	100			
			75	75	75			
Сумма:			100	75	100			
			75	75	75			

Замеры проводил электромонтер Сидякин.А.В. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1821

Дата 15.12.21г  
15.12.21г

Время день 09-00  
вечер 17-15

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400	Ubc	400	Uca	401
	401		400			401				
<b>ТМ</b>	<b>100</b>	<b>10</b>			Uao	223	Ubo	223	Uco	225
						223		222		223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
<b>Ввод</b>			40	20	30	15				
			30	20	15	10				
Сумма:			40	20	30					
			30	20	15					

Замеры проводил электромонтёр Сидеркин АВ

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1902

Дата 19.12.21г

16.12.21г

Время день  
вечер

10-45

18-00

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395 400	Ubc	398 402	Uca	395 403
ТМ	1000	10			Uao	229 230	Ubo	227 234	Uco	227 234
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Островского,60,эщ.3(оф.) АСБл-1; 4x150,L=40м		305	5	5	5	5				
			10	5	15	5				
Ф3 уличное освещение АВВГ-1; 4x50,L=180м			0	0	5	10				
			0	5	10	10				
Ф12 ул.Островского,60,эщ.2 АСБл-1; 4x150,l=115м		305	15	15	15	0				
			20	30	20	5				
Ф13 ул.Островского,60,эщ.1 2АСБл-1; 4x95,L=150м		240	10	10	15	5				
			5	10	10	5				
Ф14 ул.Островского,58,эщ.3 АСБл-1; 4x150,L=150м		305	20	40	25	10				
			30	25	35	10				
Ф15 ул.Островского,60,эщ.3 2АСБл-1; 4x95,L=40м		240	25	30	15	5				
			30	20	25	10				
Ф16 ул.Островского,56,эщ.2 АСБл-1; 4x120,L=265м,L=225м		270	35	20	25	10				
			20	20	10	10				
Ф18 ул.Островского,56,эщ.1 АСБл-1; 4x120		270	0	5	0	0				
			5	5	0	0				
Ф19 ул.Островского,56,эщ.2(оф) АСБл-1; 4x150,L=225м		305	15	0	5	5				
			5	0	5	5				
б.17.СП-1902(2ул.Федерации92) АСБ-1;4x240,L=90м			5	15	10	5				
			5	10	10	5				
Ф33 ул.Островского,58,эщ.1(оф) АСБл-1; 4x150,L=150м		305	0	5	10	5				
			0	0	5	5				
Ф34 ул.Островского,58,эщ.2 АСБл-1; 4x70,L=130м		200	20	5	10	10				
			10	10	15	10				
Ф35 ул.Островского,58,эщ.5(оф) АСБл-1; 4x70,L=85м		200	15	15	20	10				
			10	10	10	10				
Ф36 ул.Островского,58,эщ.4 АСБл-1; 4x150,L=140м		305	15	10	15	10				
			20	15	25	10				
панель 5 СОК"Форма" 2АСБ-1; 4x185,L=113м		345	10	20	15	5				
			15	20	30	5				
Сумма:			190	195	210	95				
			185	185	230	105				

Замеры проводил электромонтер Сидорова А.В. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Дата 19.12.21г  
16.12.21гВремя день 10-45  
вечер 18-00

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403 407	Ubc	402 407	Uca	404 410
TM	1000	10			Uao	230 232	Ubo	234 235	Uco	230 231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф8 ул.Островского,60,эщ.3(оф) АСБл-1; 4x150,L=40м		305	0	0	0	0				
Ф10.уличное освещение. АВВГ-1;4x16,L=10м			0	0	0	0				
Ф11.ул.Федерации76 АВБШв-1;4x50,L=180м		90	5	0	5	10				
Ф20 ул.Островского,60,эщ.2 АСБл-1; 4x150,L=150м		305	10	10	15	10				
Ф21 ул.Островского,60,эщ.1 2АСБл-1;4x95,L=150м		240	50	30	20	10				
Ф22 ул.Островского,58,эщ.3 АСБл-1;4x155,L=155м		305	0	0	0	0				
Ф23 ул.Островского,60,эщ.3 2ССБл-1;4x95,L=40м		240	10	5	0	0				
Ф24 ул.Островского,56,эщ.2 АСБл-1; 4x120,L=265м		270	0	0	0	0				
Ф26 ул.Островского,56,эщ.1 АСБл-1; 4x120,L=225м		270	15	15	25	5				
Ф27 ул.Островского,56,эщ.2(оф) АСБл-1; 4x150,L=225м		305	0	0	0	0				
Ф29 ул.Островского,58,эщ.1(оф) АСБл-1; 4x150,L=155м		305	0	0	0	0				
Ф30 ул.Островского,58,эщ.2 АСБл-1; 4x150,L=115м		305	0	0	0	0				
Ф31 ул.Островского,58,эщ.5(оф) АСБл-1; 4x70,L=85м		200	0	0	0	0				
Ф32 ул.Островского,58,эщ.4 АСБл-1; 4x150,L=140м		305	0	0	0	0				
-1902ул.Федерации92 АСБ-1;4x240			30	10	10	20				
панель 20 СОК "Форма" 3АСБ-1; 4x185,L=130м		345	40	20	25	20				
Сумма:			65	55	115	10				
			45	40	50	10				
			185	125	170	65				
			185	175	160	65				

Замеры проводил электромонтер Сурский А.В. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

ТП-1978

Дата 16.12.21г  
19.12.21г

Время день 12-15  
вечер 18-35

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Іном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395	Ubc	401	Uca	400
ТМГ	100	6				396				397
					230		225		225	
					229		223		224	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Ідоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 Репина, 8(торг. центр)		240	0	10	5	0				
АСБ-1, 4 x 95			5	10	5	0				
Сумма:			0	10	5					
			5	10	5					

Замеры проводил электромонтер Сирских АВ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

ТП-1978

Дата 17.12.21г  
19.12.21г

Время день 12-15  
вечер 18-35

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	388	Ubc	390	Uca	390
						390		390		391
ТМГ-100/6	100	6			Uao	225	Ubo	218	Uco	220
						225		220		220
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф4 Репина ,8(торг.центр)		240	15	20	2	5	откл.			
АСБ-1, 4 x 95			10	15	5	5				
Сумма:			15	20	2	5				
			10	15	5	5				

Замеры проводил электромонтер Суренкин АВ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

1763


Дата 10.12.2020  
10.12.2020

Время день 11-00  
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399	Ubc	400	Uca	398
	400		400			399				
ТМГ	250	6			Uao	230	Ubo	230	Uco	229
						229		230		230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1			15	20	10	5				
			5	5	5	5				
ф.2			30	10	5	10				
			10	10	0	5				
ф.3			30	10	5	10				
			10	5	5	5				
Сумма:			75	40	20					
			25	20	10					

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил  \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 3602

Дата 14.12.2021  
18.12.2021

Время день 11.-22  
вечер 17-10

**ТРАНСФОРМАТОР**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390 399	Ubc	394 398	Uca	395 400
<i>ТМ-400/6</i>	<i>400</i>	<i>6</i>			Uao	<i>226</i> <i>226</i>	Ubo	<i>226</i> <i>226</i>	Uco	<i>224</i> <i>224</i>
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
<i>Ввод ООО "Си-Маркет"</i>			<i>120</i>	<i>65</i>	<i>70</i>	<i>40</i>				
			<i>40</i>	<i>35</i>	<i>40</i>	<i>10</i>				
Сумма:			<i>120</i> <i>40</i>	<i>65</i> <i>35</i>	<i>70</i> <i>40</i>					

Замеры проводил электромонтер Еремеев А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Пурнова К. В. (подпись)



## Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

ТП-3927Дата 14.12.2021  
18.12.2021Время день 11.-40  
вечер 17-00**ТРАНСФОРМАТОР**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395	Ubc	396	Uca	400
						400		400		
<b>ТМГ-250/6</b>	<b>250</b>	<b>6</b>			Uao	224	Ubo	224	Uco	225
						227		229		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Idоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
<b>ф.1 ООО "СимУпак"</b>			25	30	20	5				
			10	5	5	5				
Сумма:			25	30	20					
			10	5	5					

Замеры проводил электрик Еремеев А. С. (подпись)Листок замеров проверил Щипов К. В. (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-3944

Дата 17.12.2021  
23.12.2021Время день 11-05  
вечер 21-15

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	388	Ubo	389	Uca	389
ТМГ-250/10	250	10				389				387
					221		221		222	
					221		220		221	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
ф.3 ул. Ленина 116А		305	60	55	45	10				
АСБ-1, 4х150			45	40	75	5				
Сумма:										

Замеры проводил электромонтер Ефимов А.С. (подпись)Листок замеров проверил Ильинская К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-3944

Дата 17.12.2021  
23.12.2021

Время день 11-05  
вечер 21-15

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	387 389	Ubc	388 389	Uca	388 389
<i>ТМГ-250/10</i>	<i>250</i>	<i>10</i>			Uao	<i>221</i> <i>220</i>	Ubo	<i>221</i> <i>222</i>	Uco	<i>221</i> <i>221</i>
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
<i>ф.4 ул.Ленина 116А</i>		<i>305</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>АСБ-1 4x150</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
Сумма:										

Замеры проводил электромонтер Еремюк Н.С. (подпись)

Листок замеров проверил Цыганова К.В. (подпись)