

ПС "Измайлово " яч. 15 110/35/10

БС 73-519, Ульяновская обл, Барышский р-н, Водорацкие Выселки д

КТП и 15-09/25

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	26.12.2016	380	381	383	26.12.2016	380	381	383

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замера	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	26.12.2016	день	2,0	1,7	3,2	0,0	2,3
	26.12.2016	ночь	2,0	1,7	3,2	0,0	2,3

ПС "Чириково " 110/10

БС 73-518, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Порецкое с
КТП-10/0,4 кВ-45

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	26.12.2016	382	383	381	26.12.2016	382	383	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	26.12.2016	день	1,20	1,70	3,90		
	26.12.2016	ночь	1,20	1,70	3,90		

ПС "Н. Черемшанск " 110/10

5С 73-310, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Новочеремшанск (

КТП-4286

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	27.12.2016	382	383	381	27.12.2016	382	383	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср. А
РУ-0,4 кВ	27.12.2016	день	1,2	1,7	3,1	2,1	2,00
	27.12.2016	ночь	1,2	1,7	3,1	2,1	2,00

ПС "Тимошкино " 110/10 кВ

БС 73-506, Ульяновская обл, Барышский р-н, Старотимошкино рп

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	27.12.2016	382	382	382	27.12.2016	382	382	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	27.12.2016	день	2,0	1,7	3,2		2,30
	27.12.2016	ночь	2,0	1,7	3,2		2,30

ПС "Учхоз " 110/10

БС 73-306, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Октябрьский п

КТП--2061

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	29.12.2016	382	385	381	29.12.2016	382	385	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср, А
РУ-0,4кВ	29.12.2016	день	8,50	8,00	10,60		9,03
	29.12.2016	ночь	8,50	8,00	10,60		9,03

ПС "Скугареевка " 110/35/10 яч.4
БС 73-502, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Солдатская Ташла с
 . КТП 6288 ПЭ

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	27.12.2016	382	381	384	27.12.2016	382	381	384

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	27.12.2016	день	2,1	3,1	1,2	1,2	2,13
	27.12.2016	ночь	2,1	3,1	1,2	1,2	2,13

ПС "Скугареевка" 110/10 кВ яч.8

БС 73-503, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Ясашная Ташла с

КТП 6283 ПЭ

Замеры напряжения, В

Тип трансформат	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	28.12.2016	380	381	383	28.12.2016	380	381	383

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	28.12.2016	день	30,00	77,50	75,00	77,50	60,83
	28.12.2016	ночь	77,50	75,00	182,50	77,50	111,67

ПС "Барыш " яч.5 110/35/10
БС 73-553, Ульяновская обл, Барышский р-н, Чувашская Решетка с,
КТП Б5-26/10 кВ

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	27.12.2016	381	381	382	27.12.2016	381	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	27.12.2016	день	0,9000	1,2000	4,1000	1,1000	2,07
	27.12.2016	ночь	0,9000	1,2000	4,1000	1,1000	2,07

ПС "Живайкино " 110/35/10 яч.7
БС 73-581, Ульяновская обл, Барышский р-н, Загарино с

КТП Жв7-30

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	27.12.2016	384	383	382	27.12.2016	384	383	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	27.12.2016	день	0,9	1,2	4,1	0,8	2,07
	27.12.2016	ночь	0,9	1,2	4,1	0,8	2,07

ПС "Мирная " 110/10

БС 73-316, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Мирный п

КТП 2518/25кВа

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	28.12.2016	382	385	381	28.12.2016	382	385	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4кВ	28.12.2016	день	1,6	11,9	1,6	0	5,03
	28.12.2016	ночь	1,6	11,9	1,6	0,00	5,03

ПС "Гимово " 110/35/10

БС 73-527, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Налейка ст

ТП Н6-01/25 кВ/

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	23.12.2016	383	382	383	23.12.2016	383	382	383

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	23.12.2016	день	3,40	3,60	3,00	1,10	3,33
	23.12.2016	ночь	3,40	3,60	3,00	1,10	3,33

**ПС "Налейка " яч. 6 110/35/10 КТП Н6-01/25 кВА,БС Поливаново
БС 73-549, Ульяновская обл, Барышский р-н, Поливаново п
КТП-Н-6-21/25**

Замеры напряжения,В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	25.12.2016	380	381	383	25.12.2016	380	381	383

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка,А					
			А	В	С	0	I ср.,А	
РУ-0,4 кВ	25.12.2016	день	2,10	5,10	4,90	0,15	4,03	
	25.12.2016	ночь	2,10	5,10	4,90	0,15	4,03	