

ПС "Тиинск " 110/35/10
БС 73-317, Мелекесский р-н, Бригадировка с
 КТП-1598

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	23.12.2016	383	385	381	23.12.2016	383	385	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	23.12.2016	день	0,00	3,40	0,30		1,23
	23.12.2016	ночь	0,00	3,40	0,30		1,23

ПС "Тиинск " 110/35/10 яч. 10

БС 73-311, Мелекесский р-н, Тиинск с, Полевая ул, в 430м восточнее, дом
№18

КТП-1599

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	26.12.2016	380	381	380	26.12.2016	380	381	380

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	26.12.2016	день	1,60	1,00	1,30		1,30
	26.12.2016	ночь	1,60	1,00	1,30		1,30

ПС "Ишеевка " 110/35/10
БС 73-021, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Ишеевка рп
КТП-1854п

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	22.12.2016	384	382	381	22.12.2016	384	382	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	22.12.2016	день	6,70	10,50	6,30		7,83
	22.12.2016	ночь	6,70	10,50	6,30		7,83

ПС "Крестово Городнище " 110/35/10

БС 73-401, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Крестово Городище с
КТП №1125

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	27.12.2016	382	385	382	27.12.2016	382	385	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	27.12.2016	день	4,20	2,80	4,20		3,73
	27.12.2016	ночь	4,20	2,80	4,20		3,73

ПС "Белый Яр " 110/35/10
БС 73-402, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Белый Яр
КТП - № 2510

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	23.12.2016	380	382	381	23.12.2016	380	382	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	23.12.2016	день	6,20	4,20	2,50		4,30
	23.12.2016	ночь	6,20	4,20	2,50		4,30

ПС "Зенит " 110/10

БС 73-202, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Архангельское с
КТП-2519

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	27.12.2016	383	381	382	27.12.2016	383	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	27.12.2016	день	3,60	1,30	1,70		2,20
	27.12.2016	ночь	3,60	1,30	1,70		2,20

ПС "Учхоз " яч.3 110/10 КТП-2525
БС 73-306, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Октябрьский п
КТП-2525

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	22.12.2016	383	385	381	22.12.2016	383	385	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	22.12.2016	день	8,50	8,00	10,60		9,03
	22.12.2016	ночь	8,50	8,00	10,60		9,03

ПС "Матвеевка " 110/35/10
БС №73-201, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Кокрять с
КТП№ 3150 п

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	25.12.2016	383	381	382	25.12.2016	383	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	25.12.2016	день	1,87	1,99	1,80		1,89
	25.12.2016	ночь	1,87	1,99	1,80		1,89

ПС "Красная река " 110/35/10

БС 73-204, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Красная Река с, Лесная ул,
дом №8А
КТП-3411п

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	22.12.2016	383	381	382	22.12.2016	383	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	22.12.2016	день	1,60	3,60	0,00		1,73
	22.12.2016	ночь	1,60	3,60	0,00		1,73

ПС "Дмитриево Помряскино " 110/35/10

БС 73-592, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Дмитриево-Помряскино с, Садовая ул
КТП № 3415 п/25 кВА

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	25.12.2016	384	382	381	25.12.2016	384	382	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	25.12.2016	день	1,50	2,00	2,20		1,90
	25.12.2016	ночь	1,50	2,00	2,20		1,90

ПС "Сурская " 110/35/10
 БС 73-636, Ульяновская обл, Сурский р-н, Гулюшево с, Ягодная ул, дом №40
 КТП-3505п

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	22.12.2016	384	382	381	22.12.2016	384	382	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	22.12.2016	день	2,90	2,70	1,20		2,27
	22.12.2016	ночь	2,90	2,70	1,20		2,27

ПС "Высокий Колок " яч.11 35/10
 БС 73-303, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Высокий Колок с
 КТП 4285

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	25.12.2016	384	385	384	25.12.2016	384	385	384

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	25.12.2016	день	1,20	0,00	1,30		0,83
	25.12.2016	ночь	1,20	0,00	1,30		0,83

ПС "Новая Малыкла" 110/35/10
 БС 73-308, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Новая Малыкла с
 КТП-4288

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	22.12.2015	383	383	382	22.12.2015	383	383	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	22.12.2015	день	1,60	1,00	1,30		1,30
	22.12.2015	ночь	1,60	1,00	1,30		1,30

БС 73-542, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, с Гавриловка
КТП№ 6262 П/25

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	25.12.2016	383	381	382	25.12.2016	383	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	25.12.2016	день	1,70	1,20	1,80		1,57
	25.12.2016	ночь	1,70	1,20	1,80		1,57

ПС "Тереньга " 110/35/10
БС 73-524, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Тереньга рп
КТП№ 6339 П/25

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	22.12.2016	383	384	382	22.12.2016	383	384	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	22.12.2016	день	1,60	1,00	1,30		1,30
	22.12.2016	ночь	1,60	1,00	1,30		1,30

ПС "Сенгилей город " 110/10
 БС 73-408, Ульяновская обл, Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп
 КТП -7215

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	25.12.2016	383	381	382	25.12.2016	383	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	25.12.2016	день	2,10	2,70	1,90		2,23
	25.12.2016	ночь	2,10	2,70	1,90		2,23

ПС "Тушна " 110/35/10
 БС 73-412, Ульяновская обл, Сенгилеевский р-н, Тушна с
 КТП7221

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	22.12.2016	383	384	382	22.12.2016	383	384	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	22.12.2016	день	1,60	1,00	1,30		1,30
	22.12.2016	ночь	1,60	1,00	1,30		1,30

ТП-2955
 Контактный центр ОАО "МТС", ул. Октябрьская, 22
 КТП7221

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМГ-630	31.12.2016	414	414	415	31.12.2016	412	412	412

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
ф.11 ВРУ-0,4кВ, №1	31.12.2016	день	65,00	75,00	65,00	10	
	31.12.2016	ночь	70,00	95,00	80,00	15,00	
ф.7 ВРУ-0,4 кВ №2	00.01.1900	день	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	00.01.1900	ночь	0,00	0,00	0,00	0,00	