ООО "Энергосеть"

ЛИСТОК ЗАМЕРОВ ТП (РП) № ТП-нагорное г437

Дата 31.12.2014г. Время дневное 12 00 / вечернее

ТРАНСФОРМАТОР № 1

Тип и № трансформатора	Мощность, кВА	Uвн(раб), кВ	Iном, А	Положение переключателя напряжения	Напряжение, В		
					Uab / Ua-o	Ubc / Ub-o	Uca / Uc-o
NII73420 TM	250				400 / 228	397 / 224	398 / 226

Наименование отходящих линий 0,4кВ	Допустимая нагрузка, А	Нагрузка, А				Примечание
		A	B	C	O	
Сити бес Тур		15	0	0	10	
ГТРк Волга		20	0	5	15	
Утес		30	45	60	15	
ЦГБ		25	40	0	30	
Комета		0	0	0	0	
Ввод		65	95	105	20	

Iср=_____А ; Кз=_____% ; Кп.фаз=_____%

Замеры проводил электромонтер Ефимов АС _____(подпись)

Замеры проверил начальник сетевого района(участка)_____(подпись)