

ЛИСТОК ЗАМЕРОВ ТП (РП) № Т17-2865

Дата 28.12.14
21.12.14

Время дневное 14:50
вечернее 20:40

ТРАНСФОРМАТОР № 1

Тип и № трансформатора	Мощность, кВА	Увн(раб), кВ	Ином, А	Положение переключателя напряжения	Напряжение, В					
					Uab	Ubc	Uca			
					Ua-o	Ub-o	Uc-o			
ТМ N 1738	630	6/0,4	Авн 60,6 Анн 910		392	226	395	224	390	225
					392	227	396	223	397	227

Наименование отходящих линий 0,4кВ	Допустимая нагрузка, А	Нагрузка, А								Примечание
		А		В		С		0		
Самарская 27 корп 1 N8 АСБ-1 4x120		45	40	40	30	40	30	15	10	
Самарская 27 ул 3 (П-Б) N43 АСБ-1 4x120		15	20	25	20	35	25	10	10	
Самарская 27 ул 1 (П-Б) N47 АСБ-1 4x70		25	20	30	30	30	25	10	10	
Самарская 27 ул 2 (П-Ч) N49		40	45	55	50	60	70	15	20	
Самарская 27 N51 АСБ-1 4x150		35	40	20	15	20	20	15	20	
Самарская 28 корп 1 N55 АСБ-1 4x150		55	60	65	70	60	50	20	25	

Иср= _____ А ; Кз= _____ % ; Кп.фаз= _____ %

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Замеры проверил начальник сетевого района(участка) _____ (подпись)

ТРАНСФОРМАТОР № 2

Тип и № трансформатора	Мощность, кВА	Увн(раб), кВ	Iном, А	Положение переключателя напряжения	Напряжение, В		
					Uab	Ubc	Uca
					Ua-o	Ub-o	Uc-o
ТМ №1690	630	6/0,4	Авн 60,6 Анн 910		391	392	394
					224	223	223
					392	393	395
					224	223	224

Наименование отходящих линий 0,4кВ	Допустимая нагрузка, А	Нагрузка, А				Примечание
		А	В	С	О	
№1 Самарская 27 корп 1 АСБ-1 4x170		0	0	0	0	
№23 Самарская 27 корп 1 АСБ-1 4x120		0	0	0	0	
№25 Самарская 27 корп 2 АСБ-1 4x185		0	0	0	0	
№27 Самарская 25 корп 1 АСБ-1 4x150		0	0	0	0	
№29 Самарская 25 АСБ-1 4x150		40	40	35	10	
№31 Самарская 27 корп 1 АСБ-1 4x70		30	40	30	10	
		0	0	0	0	

I_{ср}= ___ А ; Кз= ___ % ; Кп.фаз= ___ %

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Замеры проверил начальник сетевого района(участка) _____ (подпись)

Примечание : $I_{ср} = \frac{I_a + I_b + I_c}{3}$ $K_z = \frac{I_{ср} * 100\%}{I_{доп}}$ $K_{п.фаз} = \frac{I_{макс} - I_{мин}}{I_{макс} + I_{ср} - I_{мин}}$