

Листок замеров ТП/РП № РП-101Дата 05.06.18Время день 09-45  
вечер 18-10

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403 412	Ubc	402 410	Uca	403 411
					Uao	231 236	Ubo	230 235	Uco	229 234
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф7 АЗС "Лукойл"		135	5	5	0	5				
АВББШв-1;4х35,L=230м			15	15	10	5				
Ф15 стройка "Юрэксперт"		165	0	0	0	0				
СИП-2А;3х50+1х54,6,L=85v			0	0	0	0				
Сумма:			5	5	0					
			15	15	10					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1879

Дата 16.06.18г  
15.06.18г

Время день 09-00  
вечер 17-56

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	391 395	Ubc	395 399	Uca	394 398
ТМ-630/10	630	10			Uao	221 223	Ubo	223 225	Uco	223 226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	Д				
яч.5 на Т-1 АСБ 3x70		200	60	60	45	15				
			95	100	90	30				
Сумма:			60 95	60 100	45 90					

Замеры проводил электромонтер Давыдов (подпись)

Листок замеров проверил Давыдов (подпись)



Листок замеров ТП/РП № 1489п

Дата 13.06.18  
14.06.18г

Время день 10-18  
вечер 18-30

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392 405	Ubc	393 403	Uca	3395 405
<b>ТМ</b>	<b>250</b>	<b>10</b>			Uao	225 234	Ubo	225 232	Uco	227 231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Линия 1			10	0	0	5				
			0	0	5	5				
Линия 2			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Линия 3			0	0	5	5				
			0	0	5	5				
Линия 4			0	0	0	0				
			0	5	0	5				
Линия 5			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Линия 6, 7, 8, 9			0	0	0	0				
			15	0	5	10				
Сумма:			10	0	5					
			15	5	15					

Замеры проводил электромонтер Сидоров (подпись)

Листок замеров проверил [подпись] (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1803

Дата 08.06.18.

Время день 11-20  
вечер 19-25

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	385 407	Ubc	389 406	Uca	386 409
<i>TM-630/10</i>	<i>630</i>	<i>10</i>			Uao	216 229	Ubo	214 227	Uco	220 232
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
<i>Ввод №1(Т-1), АСБ 3x120</i>		<i>270</i>	<i>150</i>	<i>185</i>	<i>140</i>					
			<i>150</i>	<i>175</i>	<i>135</i>					
Сумма:			<i>150</i>	<i>185</i>	<i>140</i>					
			<i>150</i>	<i>175</i>	<i>135</i>					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)  
Листок замеров проверил  (подпись)



## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1803

Дата 08.06.18.

Время день 11-20  
вечер 19-25

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uин(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403 402	Ubc	400 399	Uca	400 402
ТМ-630/10	630	10			Uao	224 223	Ubo	223 222	Uco	224 223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод №2(Т-2), АСБ 3х120		270	165	155	155					
			145	135	135					
Сумма:			165	155	155					
			145	135	135					

Замеры проводил электромонтер

(подпись)

Листок замеров проверил

(подпись)

Дата 05.06.18Время день 08-25  
вечер 17-30

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403 411	Ubc	401 409	Uca	404 411
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	230	Ubo	228	Uco	229
						235		233		233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф3 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.1 2АВББШв-1; 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф7 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.2 2АВББШв-1; 4х240			5	0	5	5				
			0	0	0	0				
Ф13 ул.Ипподромная, 4А, эщ.2, (офисы), 2АВББШв-1; 4х240							откл.			
Ф15 ул.Ипподромная, 4А(офис) ЛВББШв-1; 4х35		135					откл.			
Ф19 ул.Ипподромная, 4А, эщ.2 2АВББШв-1; 4х240			35	10	20	15				
			45	35	20	10				
Ф23 ул.Ипподромная, 4А, эщ.1 2АВББШв-1; 4х240			5	5	15	10				
			5	5	10	5				
Сумма:			45	15	40					
			50	40	30					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)Листок замеров проверил  (подпись)




## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1011

Дата 05.06.18Время день 08-25  
вечер 17-30

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	ном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399 411	Ubc	402 409	Uca	402 411
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	230 235	Ubo	229 233	Uco	228 233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф2 ул.Иппдромная, 4А, эщ.1 2АВБШв-1; 4х240			20	15	15	10				
Ф6 ул.Иппдромная, 4А, эщ.2 2АВБШв-1; 4х240			20	5	15	10				
Ф10 ул.Иппдромная, 4Б, эщ.2 2АВБШв-1; 4х240			55	10	20	30				
Ф14 ул.Иппдромная, 4Б, эщ.1 2АВБШв-1; 4х240			70	20	10	30				
Ф18 ул.Иппдромная, 4Б, эщ.1, (офисы), АВБШв-1; 4х70		200	0	0	5	5				
			0	0	0	0				
			0	5	10	5				
			0	5	5	0	откл.			
Сумма:			75	30	50					
			90	30	30					

Замеры проводил электромонтер  (подпись).Листок замеров проверил  (подпись).

Листок замеров ТП/РП № ТП-1879

Дата 16.06.18г  
15.06.18г

Время день 09-00  
вечер 17-56

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uни(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392 398	Ubc	396 402	Uca	395 399
<b>ТМ-630/10</b>	<b>630</b>	<b>10</b>			Uao	225 227	Ubo	225 228	Uco	225 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
яч.б на Т-2 АСБ-3х70		200	60	45	45	10				
			10	10	10	5				
Сумма:			60	45	45					
			10	10	10					

Замеры проводил электромонтер Девор (подпись)  
Листок замеров проверил Девор (подпись)



Листок замеров ТП/РП №

ТП-1978

Дата 09.06.18

Время день  
вечер

10-06

18-45

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином. А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)			
					Uab	Ubc	Uca	
					399	402	403	
					398	402	402	
					227	230	229	
ТМГ	100	6			228	229	229	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание	
			A	B	C	O		
Ф1 Репина, 8 (торг. центр)		240	10	5	15	10		
АСБ-1, 4 x 95			10	5	10	10		
Сумма:			10	5	15			
			10	5	10			

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1978

Дата 09.06.18Время день 10-06  
вечер 18-45

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399 398	Ubc	402 402	Uca	403 402
<b>ТМГ-100/6</b>	<b>100</b>	<b>6</b>			Uao	227 228	Ubo	230 229	Uco	229 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп. А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф4 Репина, 8(торг.центр) АСБ-1, 4 x 95		240					откл			
Сумма:			0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электрик \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)



Листок замеров ТП/РП № 2437

Дата 17.06.18

Время день 16-00  
вечер 17-00

Тип и № трансформатора	S, кВА	Цин(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403 401	Ubc	402 407	Uca	403 404
ТМ	250	10			Uao	225 229	Ubo	226 229	Uco	232 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 т/б "Тургеневские зори"			0	5	10	5				
			0	0	15	10				
ф.2 т/б ГТРК "Волги" АВВГ-1; 3*50+1*25		175	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.3 ООО "Утес"			15	15	30	10				
			5	15	25	10				
ф.4 т/б ЦГКБ			0	15	0	15				
			0	5	0	5				
ф.5 ООО "РосдомПлюс"			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			15	35	40					
			5	20	40					

Замеры проводил электромонтер Гусаров (подпись)  
Листок замеров проверил Гусаров (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-2533

Дата 05.06.18.Время день 09-45  
вечер 19-05

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	391 389	Ubc	393 391	Uca	394 391
ТМ-630/6	630	6			Uao	223 220	Ubo	223 221	Uco	224 222
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф1. ул. Отрадная 79к3, эц1 АСБ-1; 4x150, L=250м		305	20	30	25	10				
			45	20	30	15				
ф3. ул. Отрадная 79к1, эц2 АСБ-1; 4x240, L=150м		355	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф5. ул. Отрадная 79к3, эц2 АСБ-1; 4x150, L=140м		305	25	15	20	10				
			25	25	35	10				
ф7. ул. Отрадная 79к1, эц1 АСБ-1; 4x240, L=110м		355	5	5	5	0				
			5	5	5	0				
ф9. ул. Отрадная 79к2 АСБ-1; 4x120, L=90м		270	15	10	10	5				
			20	20	15	5				
ф13. ул. Отрадная 79к4, эц1 АСБ-1; 4x120; L=140м		270	20	25	15	10				
			20	30	20	10				
ф17. ул. Отрадная 79. эц4 АСБ-1; 4x120, L=225м		270	20	15	15	10				
			15	10	20	10				
ф21. ул. Отрадная 79к4. эц2 АСБ-1; 4x120, L=80м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			105	100	90					
			130	110	125					

Замеры проводил электромонтер



(подпись)

Листок замеров проверил



(подпись)



## Листок замеров ТП/РП №

ТП-2533

Дата 05.06.18.

Время день  
вечер

09-45

19-05

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	404 401	Ubc	407 403	Uca	407 402
ТМ-630/6	630	6			Uao	230 228	Ubo	232 230	Uco	233 231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф2. ул. Отрадная 79, эщ4 АСБ-1; 4x120, L=225м		270	0	0	0	0				
ф6. ул. Отрадная 79к3, эщ2 АСБ-1; 4x150, L=140м		305	0	0	0	0				
ф10. ул. Отрадная 79к4, эщ1 АСБ-1; 4x120, L=140м		270	5 10	5 5	0 0	0 0				
ф12. ул. Отрадная 79к1, эщ1 АСБ-1; 4x240, L=150м		335	15 20	20 40	15 15	10 15				
ф14. ул. Отрадная 79к4, эщ2 АСБ-1; 4x120, L=80м		270	15 30	15 15	30 35	10 15				
ф16. ул. Отрадная 79к1, эщ2 АСБ-1; 4x240, L=110м		355	30 25	20 35	30 15	10 10				
ф18. ул. Отрадная 79к3, эщ1 АСБ-1; 4x150, L=130м		305	0 5	0 5	0 5	0 0				
ф22. ул. Отрадная 79к2 АСБ-1; 4x120, L=90м		270	5 0	10 0	5 5	0 0				
Сумма:			70 90	70 100	80 75					

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Дата 14.06.18.14.06.18гВремя день  
вечер14-2517-20

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПЭВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389 396	Ubc	391 401	Uca	394 397
ТМГ	100	10			Uao	228 232	Ubo	222 232	Uco	221 216
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф2 пр-т Авиастроителей, 50 (оф-е пом-ия), СИП-2А			25 15	15 20	30 35	10 0				
Ф3 пр-т Авиастроителей, 50 (оф-е пом-ия), КЛ-0,4кВ			5 5	10 5	0 0	10 0				
Сумма:			30 20	25 25	30 35					

Замеры проводил электрик Березов (подпись)Листок замеров проверил Березов (подпись)