

TP-2686

Дата 18.06.18.

Время	день	10-15
	вечер	18-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

[illegible]

Замеры проводил электромонтер.

_____(подпись)

Листок замеров проверил.

_____(подпись)

TP-2686

Дата 18.06.18.

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

18-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{нн(р)} , кВ	I _{ном} , А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U _{аб}	385	U _{bc}	385	U _{ca}	385
						386		389		388
ТМ-630/6	630	6			U _{аб}	220 220	U _{bc}	225 227	U _{ca}	225 223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I _{доп} , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ввод№2			475 450	425 425	425 410					
</										

Замеры проводил электромонтер

(подпись)

Листок замеров проверил

_____(подпись)

Листок замеров ТП/РП № _____ ТП-2955

TII-2955

Дата 16.06.18г

16.06.18r

Время: _____ день

10-36

вечер

18-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/ночь)					
					Uав	412 419	Ubc	409 416	Uca	410 418
ТМГ-630/6	630	6			Uao	237 241	Uba	236 239	Ucb	234 238
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/ночь)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф7 МТС ул.Октябрьская, 22, эщ.2			0	0	0	0				
ф11 МТС ул.Октябрьская, 22, эщ.1			65	60	60	10				
			70	70	80	10				

Замеры проводил электромонтер

_____(подпись)

Листок замеров проверил _____

(подпись)

TP-2955

16.06.18r

18-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	412 419	Ubc	410 417	Uca	410 416
ТМГ-630/6	630	6			Uao	236 240	Ubo	236 240	Uco	234 238
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С					
ф2 МТС ул.Октябрьская, 22, эщ.1			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф6 МТС ул.Октябрьская, 22, эщ.2			100	95	110	15				
			110	100	95	20				
Сумма:			100	95	110					
			110	100	95					

_____(подпись)

_____(подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2754

Дата 06.06.18.

09.06.18

Время день 16-25
вечер 18-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402	Ubc	404	Uca	404
						398		399		399
ТМ-1000/6	1000	6			Uao	231	Ubo	230	Uco	232
						228		227		229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С					
Ф1.ул.Аблукова41к2 АСБ-1;4х120,L=170м		270	30	20	30	10				
			30	45	35	15				
Ф3.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	55	40	65	10				
			30	40	50	15				
Ф5 КНС,ЩР-0,4кв АВБбШв-1;4х70,L=130м		200					откл			
Ф7.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	35	35	45	10				
			35	50	55	20				
Ф9.ул.Аблукова41б(офисы) АВБбШв-1;4х120,L=50м		270	0	0	0	0				
			0	0	5	5				
Ф11.ул.Аблукова41б,эщ2 АВБбШв-1;4х185,L=130м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	5				
Ф13.ул.Аблукова41б,эщ1 АВБбШв-1;4х185,L=150м		345	20	15	20	10				
			35	35	40	10				
Ф15 ул.Аблукова41.к3 АСБ-1;4х120,L=120м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			140	110	160					
			130	170	185					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2754

Дата 06.06.18.

09.06.18

Время день

16-15

вечер

18-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвл(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399 230	Ubc	401 229	Uca	403 232
ТМ-1000/6	1000	6			Uao	229 400	Ubo	228 403	Uco	231 403
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	О				
ф2. КНС, ЩР-0,4кВ АВБ6Шв-1; 4х70, L=130м		200					откл			
ф4. ул. Аблукова 41к1 АСБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
ф6. ул. Аблукова 41к3 АСБ-1; 4х120		270	50	15	20	25				
			65	50	45	20				
ф8. ул. Аблукова 41к1 АСБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			10	10	10	0				
ф10. ул. Аблукова 41б(офисы) АВБ6Шв-1; 4х120, L=60м		270	5	20	5	10				
			10	10	5	5				
ф12. ул. Аблукова 41к2 АСБ-1; 4х120, L=170м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф14. ул. Аблукова 41б, эц1 АВБ6Шв-1; 4х185, L=150м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф16. ул. Аблукова 41б, эц2 АВБ6Шв-1; 4х185, L=130м		345	15	20	30	10				
			45	30	70	40				
Сумма:			70	55	55					
			130	100	130					

Замеры проводил электромонтер

(подпись)

Листок замеров проверил

(подпись)

TII-2971

16.06.18r

17-20

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uаб	395	Ubc	396	Uca	394
						401		402		400
TM-630/6	630	6			Uao	222 228	Ubo	227 231	Uco	225 226
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние		
				А	В	С	0			
ввод				105	115	155	40			
				75	90	160	50			
				</						

_____(подпись)

_____(подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2865

Дата 06.06.18.

07.06.18г

Время день
вечер

10-15

21-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399	Ubc	403	Uca	402
						397		400		400
ТМ-1000/6	630	6			Uao	230	Ubo	228	Uco	231
						229		226		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	О				
ф8.ул.Самарская27к1 АСБ-1;4х120,Л=40.		270	15	10	15	5				
			20	30	20	10				
ф43.ул.Самарская27,эщ1 АСБ-1;4х150.Л=80м		305	0	0	0	0				
			10	10	10	0				
ф47.ул.Самарская27,эщ3 АСБ-1;4х70,Л=40м		200	0	0	0	0				
			15	0	10	5				
ф49.ул.Самарская27,эщ2 АСБ-1;4х185,Л=60м		345	15	20	15	10				
			30	30	35	10				
ф51.ул.Самарская25 АСБ-1;4х150,Л=100м		305	10	25	10	10				
			15	20	15	5				
ф55.ул.Самарская25 к1 АСБ-1;4х150.Л=180м		305	15	25	25	10				
			25	35	35	15				
Сумма:			55	80	65					
			115	125	125					

Замеры проводил электромонтер

(подпись)

Листок замеров проверил

(подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2865

Дата 06.06.18.

07.06.18г

Время

день

10-15

вечер

21-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В {день/вечер}					
					Uab	395	Ubc	397	Uca	399
						392		394		396
ТМ-630/6	630	6			Uao	227	Ubo	225	Uco	277
					226	223		226		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С					
ф1.ул.Самарская27,к1 АСБ-1;4х120,L=40м		270	0	0	0	0				
			0	5	0	0				
ф23.ул.Самарская27,эц1 АСБ-1;4х150,L=80м		305	10	5	15	5				
			10	10	10	5				
ф25.ул.Самарская27.эц2 АСБ-1;4х185,L=60м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф27.ул.Самарская25 к1 АСБ-1;4х150,L=180		305	15	5	5	0				
			5	5	10	0				
ф29. ул Самарская25 АСБ-1;4х150,L=100м		305	5	20	5	10				
			30	20	5	20				
ф31.ул.Самарская27,эц3 АСБ-1;4х70,L=40м		200	15	15	5	10				
			15	15	25	10				
Сумма:			45	45	30					
			60	55	50					

Замеры проводил электромонтер

(подпись)

Листок замеров проверил

(подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2866

Дата 06.06.18.

07.06.18г

Время день
вечер

10-00

21-10

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ЛБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uаб	396 393	Ubc	398 394	Uca	397 395
ТМ-630/6	630	6			Uao	225 224	Ubo	227 225	Uco	227 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	О				
ф3.б-рХО ШИ Мина32.к3,эщ3 АСБ-1;4х95, L=100м		240	20 10	5 10	5 10	10 5				
ф5.ул.Самарская27 к2 2АСБ-1;4х120, L=160м		540	15 30	10 20	10 15	5 10				
ф7.б-рХО ШИ Мина32к3,эщ2 АСБ-1;4х120, L=150м		270	20 25	20 20	15 25	10 15				
ф19.б-рХО ШИ Мина32,к1,эщ2 АСБ-1;4х120, L=95м		270	5 15	10 19	5 5	5 5				
ф21. б-р ХО ШИ Мина32к1,эщ3 АСБ-1;4х150, L=110м		305	30 30	25 55	20 30	5 20				
ф23.б-р ХО ШИ Мина32к1,эщ1 АСБ-1;4х120, L=80м		270	5 10	5 10	10 10	5 5				
ф31.б-рХО ШИ Мина32к3,эщ1 АСБ-1;4х120, L=180м		270	0 0	0 0	0 0	0 0				
Сумма:			95 120	75 134	65 95					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2866

Дата 06.06.18.

07.06.18г

Время день 10-00

вечер

21-10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	413 410	Ubc	412 411	Uca	410 408
ТМ-630/6	630	6			Uao	236 234	Ubo	235 233	Uco	236 233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С					
ф14.б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х95,L=100м		240	15	5	5	5				
			10	10	20	5				
ф10.б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х120L=150м		270	10	10	15	0				
			0	0	5	0				
ф12. ул.Самарская.27.к2 2АСБ-1;4х120,L=160м		540	20	15	20	5				
			25	30	35	10				
ф6 .б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х120,L=180м		270	15	10	10	5				
			10	15	15	5				
ф28 .б-рХО ШИ Мина32 к1 АСБ-1;4х120.L=95		270	5	5	5	0				
			5	10	10	5				
ф32. б-рХО ШИ Мина32.к1 АСБ-1;4х150L=80м		305	5	5	10	5				
			15	10	15	10				
ф30.б-р.Хо-ШИ мина32 к1 АСБ-1;4х150,L=110		305	10	20	10	10				
			20	10	10	5				
Сумма:			80	70	75					
			85	85	110					

Замеры проводил электромонтер

(подпись)

Листок замеров проверил

(подпись)

Листок замеров ТП/РП № 3935

Дата 09.06.18

07.06.18г

Время день 13-45
вечер 20-50

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399	Ubc	402	Uca	401
						400		402		402
ТСЗЛ	1250	6			Uao	228	Ubo	228	Uco	231
						227		229		229
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние		
А				В	С	0				
ф.1 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЩ.2; 2АСБл-1; 4*185			690	40	20	20	15			
				85	70	50	20			
ф.5 Луначарского 23В, корп.№2 (магазин); АСБл-1; 4*120			270	15	10	15	5			
				0	0	0	0			
ф.7 Луначарского 23В, корп.№2 (офисы); АСБл-1; 4*70			200	10	15	5	10			
				0	5	0	0			
ф.9 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЩ.1; АСБл-1; 4*185			345	35	15	35	20			
				25	25	60	30			
ф.13 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЩ.-1; АСБл-1; 4*185			345	60	40	35	25			
				85	60	60	25			
ф.17 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЩ.-2; АСБл-1; 4*185			345	30	45	20	10			
				30	65	30	15			
ф.19 Луначарского 23А ААБл-1; 4*185			345	40	40	50	10			
				30	35	80	30			
ф.21 Луначарского 23Б АВББШв-1; 4*240				40	55	40	20			
				45	40	60	20			
Сумма:				270	240	220				
				300	300	340				

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

3935

Дата 09.06.18

07.06.18r

Время	день
	вечер

14-00

20-50

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395	Ubc	398	Uca	397
						400		403		
ТСЗЛ	1250	6			Uao	212	Ubo	213	Uco	214
						229		230		230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	О				
ф.2 Луначарского 23В, корп.№2 (офисы); АСБл-1; 4*70		200	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.4 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЩ.1; АСБл-1; 4*185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Луначарского 23В, корп.№2 (магазин); АСБл-1; 4*120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.10 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЩ.2; 2АСБл-1; 4*185		690	5	5	5	1				
			5	5	5	0				
ф.14 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЩ.2; АСБл-1; 4*185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.18 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЩ.1; АСБл-1; 4*185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Луначарского 23А ААБл-1; 4*185		345	5	5	10	1				
			5	10	10	0				
ф.22 Луначарского 23Б АВББШв-1; 4*240			5	5	5	5				
			0	5	0	5				
Сумма:			15	15	20					
			10	20	15					

Замеры проводил электромонтер.

[подпись]

Листок замеров проверил _____

(подпись)

TP-3944

Дата	08.06.18.
------	-----------

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

19-15

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389	Ubc	390	Uca	392
						400		402		
ТМГ	250	10			Uao	224	Ubo	223	Uco	225
						228		229		229
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние		
				А	В	С	0			
ФЗ ул.Ленина, 116А			305	10	15	10	15			
АСБ-1; 4х150				0	10	5	5			

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-3944

TH-3944

Дата	08.06.18.
------	-----------

$$\text{Время} = \frac{\text{Длина}}{\text{Скорость}}$$

11-30

19-15

ТРАНСФОРМАТОР №2

[illegible]

Замеры проводил электромонтер

1004-1010

Листок замеров проверил

Листок замеров ТП/РП № 5301

Дата 06.06.18.

Время День 10-05
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Полн-жение ШВ	Напряжения В/Л по фазам					
					Uab	402 406	Ubc	397 403	Uca	400 401
ТМГ-630/10	630	10			Uao	227 230	Ubo	228 230	Uco	226 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (доп. замер)						Температура
ф 1 Зеленая, 12. эц. №2 АВБ6ШВ-1; 4х50			165	а	б	в	г	д	е	
				0	0	0	0	0	0	
ф 3 Зеленая, 12, корп.1, эц.1 АВБ6ШВ-1; 4х50			165	а	б	в	г	д	е	
				0	0	0	0	0	0	
ф 5 Зеленая, 12, эц. №1 АВБ6ШВ-1; 4х50			165	а	б	в	г	д	е	
				15	5	5	5	5	5	
ф 7 Зеленая, 12, корп.1, эц.2 АВБ6ШВ-1; 4х50			165	а	б	в	г	д	е	
				0	0	0	0	0	0	
ф 17 КНС (ввод №1) АВВГ-1; 4х35			135	а	б	в	г	д	е	
				0	0	0	0	0	0	
ф 21 ЛНС (ввод №1) АВВГ-1; 4х35			135	а	б	в	г	д	е	
				0	0	0	0	0	0	
Сумма:				15	5	5	5	5	5	
				5	5	0				

Замеры проводил электромонтер

Листок замеров проверил

(подпись)

5301

Дата 06.06.18.

Время	день	10-05
	вечер	18-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uли(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402	Ubc	399	Uca	397
						408		407		405
ТМГ-630/10	630	10			Uao	227	Ubo	228	Uco	226
						227		234		229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф 8 ВЛИ-0,4кВ(стройка) СИП-2А; 3х50+1х54			30	30	45	5				
			25	0	0	20				
ф 10 Зеленая, 12, эщ. № 1 АВБ6Шв-1; 4х50		165	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 12 Зеленая, 12, корп. 1, эщ. 2 АВБ6Шв-1; 4х50		165	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 14 Зеленая, 12, эщ. №2 АВБ6Шв-1; 4х50		165	5	0	15	5				
			5	0	0	0				
ф 16 Зеленая, 12, корп. 1, эщ. 1 АВБ6Шв-1; 4х50		165	0	5	0	5				
			0	0	0	0				
ф 18 ЛНС (ввод №2) АВВГ-1; 4х35		135	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 22 КНС (ввод №2) АВВГ-1; 4х35		135	0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

5302

Дата 06.06.18.

вечер	18-15
-------	-------

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{нн(р)} , кВ	I _{ном.} , А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U _{аб}	402	U _{bc}	400	U _{ca}	397
						406		404		402
ТМГ -630/10	630	10			U _{аа}	228 229	U _{bo}	228 230	U _{co}	226 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I _{доп.} , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	О				
Ф1 ул.Зеленая, 14В		270	0	0	10	5				
АВБбШв-1; 4х120			0	0	5	0				
Ф13 Стройплощадка №1		270	0	0	0	0				
АВБбШв-1; 4х120			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

5302

Время	день	10-35
	вечер	18-15

[illegible]

Q22

Листок замеров проверил:

Листок замеров ТП/РП № 5034

Дата 06.06.18.

Время день 09-20
вечер 17-45

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{вл} (р), кВ	I _{ном} , А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U _{ab}	402 401	U _{bc}	398 398	U _{ca}	400 396
ТМ-630/10	630	10			U _{ao}	227 225	U _{bo}	230 226	U _{co}	227 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I _{доп} , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф3 Ульяновский, 28, эц.1 АВБ6Шв-1; 4х185	345		20	30	10	10				
			5	20	15	10				
Ф5 Ульяновский, 28, эц.2 АВБ6Шв-1; 4х185	345		10	10	0	5				
			0	20	0	10				
Ф7 Ульяновский, 28, эц.1(оф.) АВБ6Шв-1; 4х150	305		0	5	5	0				
			0	0	0	0				
Ф9 Ульяновский, 28, эц.2(оф.) АВБ6Шв-1; 4х150	305		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф 11 Ст-ка пр.Авиастроителей АВВГ-1; 4х16	90		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			30	45	15					
			5	40	15					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РН № 5034

5037

Дата 06.06.18.

Room день

09-20

$$I_{n+1} = I_n + 1$$

17.45

ТРАНСФОРМАТОР №2

[illegible]

Замеры проводил электромонтер

Листок замеров проверил

Листок замеров ТП/РП № 5199

Дата 06.06.18.

Время день 13-45
вечер 17-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{вн} (р), кВ	I _{ном} , А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U _{ab}	402 398	U _{bc}	401 395	U _{ca}	397 393
ТМ-400/10	400	10			U _{ao}	227 223	U _{bo}	230 225	U _{co}	226 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I _{доп} , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	Д				
Ф3 Карбышева, 27, эщ.1, ВРУ-4 АСБ-1; 4х120	270		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф3 Карбышева, 27, эщ.1, ВРУ-4 АСБ-1; 4х95	240		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф7 Карбышева, 27, эщ.2, ВРУ-2 АСБ-1; 4х120	270		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 11 Карбышева, 27,эщ.1 ВРУ-3 2 АВББШв-1; 4х120	540		10	5	5	5				
			0	15	0	5				
ф 15 Карбышева, 27,эщ.1 ВРУ-3 2 АВББШв-1; 4х95	480		30	20	15	5				
			35	10	20	10				
Сумма:			40	25	20					
			35	25	20					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил  (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 5199

Дата 06.06.18.

Время день 13-45
вечер 17-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Посл. осмотр. ПЛД	Среднегеометрические значения								
					1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й			
ТМ-400/10	400	10			396		394		392				
					397		395		394				
					222		225		225				
					226		224		225				
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Среднегеометрические значения										
			А	В	С	Д	Е	Ж	З	И			
ф 18 Карбышева, 27, эщ-1 ВРУ-4 АСБ-1; 4х120		270	20	10	5	5							
			10	15	5	5							
ф 18 Карбышева, 27, эщ-1 ВРУ-4 АСБ-1; 4х95		240	20	10	5	10							
			10	15	5								
ф 12 Карбышева, 27, эщ-1 ВРУ-3 2 АСБ-1; 4х120		540	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф 8 Карбышева, 27, эщ-2, ВРУ-2 АСБ-1; 4х120		270	5	5	10	0							
			20	20	10	5							
ф 4 Карбышева, 27, эщ-2 ВРУ-1 2 АВББШа-1; 4х95		480	0	0	0	0							
			0	0	0	0							

Замеры проводил электромонтер

Листок замеров проверил