

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1902

Дата 09.06.18.

Время день
вечер

10-15

17-45

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 398	Ubc	395 397	Uca	393 397
TM	1000	10			Uao	224 232	Ubo	223 232	Uco	225 231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Островского,60,эщ.3(оф.) АСБл-1; 4x150		305	15	10	10	5				
			5	10	5	0				
Ф3 уличное освещение АВВГ-1; 4x16			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф12 ул.Островского,60,эщ.2 АСБл-1; 4x150		305	20	15	15	10				
			15	15	10	5				
Ф13 ул.Островского,60,эщ.1 2АСБл-1; 4x95		240	0	5	0	0				
			0	0	0	0				
Ф14 ул.Островского,58,эщ.3 АСБл-1; 4x150		305	60	55	35	15				
			30	15	30	10				
Ф15 ул.Островского,60,эщ.3 2АСБл-1; 4x95		240	5	5	5	0				
			5	0	5	0				
Ф16 ул.Островского,56,эщ.2 АСБл-1; 4x120		270	20	30	35	5				
			25	25	45	10				
Ф18 ул.Островского,56,эщ.1 АСБл-1; 4x120		270	0	0	0	0				
			0	10	0	5				
Ф19 ул.Островского,56,эщ.2(оф) АСБл-1; 4x150		305	5	5	5	5				
			0	5	5	5				
Ф33 ул.Островского,58,эщ.1(оф) АСБл-1; 4x150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф34 ул.Островского,58,эщ.2 АСБл-1; 4x70		200	15	20	15	5				
			10	15	20	5				
Ф35 ул.Островского,58,эщ.5(оф) АСБл-1; 4x70		200	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф36 ул.Островского,58,эщ.4 АСБл-1; 4x150		305	15	15	10	0				
			30	25	15	10				
панель 5 СОК"Форма" 3АСБ-1; 4x185		345	40	45	55	15				
			25	40	50	10				
Сумма:			195	205	185		195			
			145	160	185		163			

Замеры проводил электромонтер



(подпись)

Листок замеров проверил

(подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1902

Дата 09.06.18.Время день 10-15
вечер 17-45

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396 398	Ubc	393 395	Uca	393 396
TM	1000	10			Uao	224 234	Ubo	219 229	Uco	221 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
Ф8 ул. Островского, 60, эщ. 3 (оф) АСБл-1; 4x150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф9 станция катодной защиты АПВ-1; 4x2			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф10 уличное освещение АВВГ-1; 4x16		90	0	0	0	0				
			15	15	20	5				
Ф20 ул. Островского, 60, эщ. 2 АСБл-1; 4x150		305	50	30	15	10				
			45	25	20	10				
Ф21 ул. Островского, 60, эщ. 1 2АСБл-1; 4x95		240	65	45	55	15				
			90	45	50	15				
Ф22 ул. Островского, 58, эщ. 3 АСБл-1; 4x150		305	0	0	5	5				
			15	5	5	5				
Ф23 ул. Островского, 60, эщ. 3 2АСБл-1; 4x95		240	10	15	25	5				
			45	25	20	10				
Ф24 ул. Островского, 56, эщ. 2 АСБл-1; 4x120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф26 ул. Островского, 56, эщ. 1 АСБл-1; 4x120		270	70	45	40	15				
			65	50	45	10				
Ф27 ул. Островского, 56, эщ. 2 (оф) АСБл-1; 4x150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф29 ул. Островского, 58, эщ. 1 (оф) АСБл-1; 4x150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф30 ул. Островского, 58, эщ. 2 АСБл-1; 4x150		305	10	10	15	5				
			45	15	20	15				
Ф31 ул. Островского, 58, эщ. 5 (оф) АСБл-1; 4x70		200	5	5	10	5				
			5	10	10	5				
Ф32 ул. Островского, 58, эщ. 4 АСБл-1; 4x150		305	10	10	15	0				
			10	5	5	5				
панель 20 СОК "Форма" 3АСБ-1; 4x185		345	100	125	130	25				
			70	55	60	15				
Сумма:			320	285	310	205				
			405	250	255	303				

Замеры проводил электромонтер

(подпись)

Листок замеров проверил

(подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2965

Дата 11.06.18.Время день
вечер11-2018-05

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398 396	Ubc	400 396	Uca	398 395
ТМГ	1000	6			Uao	235 233	Ubo	236 235	Uco	236 235
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф3 ул.Промышленная, 95 АСБ-1; 4x185		345	5	10	5	5				
			15	10	10	5				
Ф2 ул.Промышленная, 93А (магазин) 2АСБ-1; 4x70		200	45	35	15	15				
			50	40	45	10				
Ф4 ул.Промышленная, 93 АСБ-1; 4x185		345	40	25	20	10				
			35	30	35	5				
Ф5 ул.Промышленная, 99, эщ.1 АВББШв-1; 4x185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф7 ул.Промышленная, 99, эщ.2 2АВББШв-1; 4x150		305	35	30	30	5				
			45	35	40	10				
Ф8 ул.Промышленная, 97 АСБ-1; 4x185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			125	100	70	06,3				
			145	115	130	120				

Замеры проводил электромонтер



(подпись)

Листок замеров проверил

(подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2965

Дата 11.06.18.Время день 11-20
вечер 18-05

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397 396	Ubc	398 398	Uca	399 398
ТМГ	1000	6			Uao	234 233	Ubo	234 234	Uco	235 235
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф11 ул.Промышленная, 93 АСБ-1; 4x185		345	35	20	30	10				
			45	35	35	10				
Ф10 ул.Промышленная, 93А (магазин) ААБ-1; 4x120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф12 ул.Промышленная, 95 АСБ-1; 4x185		345	0	0	0	5				
			5	5	10	5				
Ф13 ул.Промышленная, 99, эщ.1 АВББШв-1; 4x185		345	45	25	35	10				
			60	35	45	15				
Ф15 ул.Промышленная, 99, эщ.2 2АВББШв-1; 4x150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф16 ул.Промышленная, 97 АСБ-1; 4x185		345	25	20	35	5				
			50	45	70	15				
Сумма:			70 115	45 85	70 125					

Замеры проводил электромонтер

(подпись)

Листок замеров проверил

(подпись)