

ПС "Зенит " 110/10

БС 73-202, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Архангельское с
КТП-2519

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	384	381	382	30.06.2017	384	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	3,60	1,31	1,85		2,25
	30.06.2017	ночь	3,60	1,31	1,85		2,25

ПС "Учхоз" яч.3 110/10 КТП-2525
БС 73-306, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Октябрьский п
КТП-2525

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	385	383	386	30.06.2017	385	383	386

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	1,20	2,30	3,00		2,17
	30.06.2017	ночь	1,20	2,30	3,00		

✓ 10680 - ОМУ

ПС "Матвеевка" 110/35/10
БС №73-201, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Кокрять с
КТП № 3150 п

Уч. № Р6С - 600935 = 7849

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	383	381	382	30.06.2017	383	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	И ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	2,00	1,70	1,90		1,87
	30.06.2017	ночь	2,00	1,70	1,90		1,87

ПС "Красная река " 110/35/10

БС 73-204, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Красная Река с, Лесная ул,
дом №8А
КТП-3411п

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	383	381	382	30.06.2017	383	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I ср., А
			A	B	C	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	3,60	1,60	0,00		1,73
	30.06.2017	ночь	3,60	1,60	0,00		1,73

ПС "Дмитриево Помряскино " 110/35/10

БС 73-592, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Дмитриево-Помряскино с, Садовая ул
КТП № 3415 л/25 кВА

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	384	382	381	30.06.2017	384	382	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	2,20	1,90	1,50		1,87
	30.06.2017	ночь	2,20	1,90	1,50		1,87

ПС "Сурская" 110/35/10
 БС 73-636, Ульяновская обл, Сурский р-н, Гулюшево с, Ягодная ул, дом №40
 КТП-3505п

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	384	382	381	30.06.2017	384	382	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I _{ср} , А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	3,00	2,60	1,30		2,30
	30.06.2017	ночь	3,00	2,60	1,30		2,30

ПС "Высокий Колок" яч.11 35/10
 БС 73-303, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Высокий Колок с
 КТП 4285

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	384	385	384	30.06.2017	384	385	384

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I ср., А
			A	B	C	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	1,20	1,00	1,30		1,17
	30.06.2017	ночь	1,20	1,00	1,30		1,17

ПС "Новая Малыкла" 110/35/10
 БС 73-308, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Новая Малыкла с
 КТП-4288

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	383	383	382	30.06.2017	383	383	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	1,50	1,30	1,00		1,27
	30.06.2017	ночь	1,50	1,30	1,00		1,27

ПС "Елшанка" 110/10 яч.14
 БС 73-542, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, с Гавриловка
 КТП № 6262 П/25

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	384	383	382	30.06.2017	384	383	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I ср., А
			A	B	C	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	1,80	1,40	1,20		1,47
	30.06.2017	ночь	1,80	1,40	1,20		1,47

ПС "Тереньга " 110/35/10
 БС 73-524, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Тереньга рп
 КТП№ 6339 П/25

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	383	384	382	30.06.2017	383	384	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	1,60	1,00	1,30		1,30
	30.06.2017	ночь	1,60	1,00	1,30		1,30

ПС "Сенгилей город " 110/10
 БС 73-408, Ульяновская обл, Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп
 КТП -7215

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	383	381	382	30.06.2017	383	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I _{ср.} , А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	1,90	2,60	1,80		2,10
	30.06.2017	ночь	1,90	2,60	1,80		2,10

ПС "Тушна " 110/35/10
 БС 73-412, Ульяновская обл, Сенгилеевский р-н, Тушна с
 КТП7221

Замеры напряжения, В								
Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	383	384	382	30.06.2017	383	384	382

Замеры электрических нагрузок							
Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	1,10	1,80	1,00		1,30
	30.06.2017	ночь	1,10	1,80	1,00		1,30
							1,30

Листок замеров ТП/РП №

с. 173
ТП-2955

Дата 03.06.17

Время день 12-07
вечер 19-43

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)				Примечание	
					Uab	414 420	Ubc	412 418		Uca
ТМГ-630/6	630	6			Uao	237 241	Ubo	236 240	Uco	235 239
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф7 МТС ВРУ-0,4кВ № 2			0	0	0	0				
ф11 МТС ВРУ-0,4кВ № 1			65 80	80 70	75 90	10 10				
Сумма:			65 80	80 70	75 90					

Замеры проводил электромонтер Сидоркин А.В. Лип (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)