

22-10

Листок замеров проверил - М.А.П. (подпись)

РП-101

Время день
вечер

[illegible]

Листок замеров проверил — [подпись] (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

TP-1011

Дата **14.12.192**

18.12.19г

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

13-35

17-50

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	413	Ubc	412	Uca	412
						413		412		412
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	237	Ubo	236	Uco	236
					235	234		234		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф3 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4х240			45	10	20	10				
			45	20	20	10				
Ф7 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4х240			15	25	20	5				
			15	30	20	5				
Ф13 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.2, (офисы), 2АВБ6Шв-1; 4х240			5	10	0	10				
			10	15	0	10				
Ф15 ул.Ипподромная, 4А(офис) АВБ6Шв-1; 4х35		135	5	0	0	5				
			5	0	0	5				
Ф19 ул.Ипподромная, 4А, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4х240			65	40	35	10				
			65	50	35	10				
Ф23 ул.Ипподромная, 4А, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4х240			15	25	20	5				
			20	20	30	5				
Сумма:			150	110	95					
			160	135	105					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил - Маша (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1011

Дата 14.12.19г
18.12.19г

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	413	Ubc	413	Uca	412
						412		412		
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	238	Ubo	235	Uco	236
						236		237		235
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф2 ул.Иппдромная, 4А, эщ.1 2АВБбШв-1; 4х240			40	40	40	10				
			55	40	25	10				
Ф6 ул.Иппдромная, 4А, эщ.2 2АВБбШв-1; 4х240			70	30	25	20				
			10	30	40	25				
Ф10 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.2 2АВБбШв-1; 4х240			25	20	20	5				
			25	30	20	5				
Ф14 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.1 2АВБбШв-1; 4х240			50	40	35	5				
			45	40	40	5				
Ф18 ул.Ипподромная, 4Б, эщ.1, (офисы), АВБбШв-1; 4х70		200	0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил - Мах (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1489п

Дата 14.12.19г
18-12.19гВремя день 11-30
вечер 17-15

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	417 417	Ubc	414 414	Uca	417 416
ТМ	250	10			Uao	240 241	Ubo	242 240	Uco	240 240
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф.1 Линия 1			5	0	5	5				
			5	0	5	0				
ф2.Линия 2			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.3.Линия 3			10	10	15	5				
			15	10	15	5				
ф.7.Линия 4			20	10	15	15				
			20	15	25	10				
ф.8.Линия 5			35	10	25	10				
			30	10	25	10				
ф.6.линия 6			70	30	75	30				
			80	35	70	30				
линия8										
Сумма:			140	60	135					
			150	70	140					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Маша _____ (подпись)

TP-1741

Время	день	11-545
	вечер	17-40

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Маши (подпись)

ТП-1803

Время	день	10-00
	вечер	20-20

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab		Ubc		Uca	
ТМ-630/10	630	10			Uao		Ubo		Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	0				
Ввод №1(Т-1), АСБ 3х120		270	125	175	150					
			125	125	150					
Сумма:			125	175	150					
			125	125	150					

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1821

Дата 14.12.192

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	416	Ubc	415	Uca	415
						413		415		414
ТМ	100	10			Uao	235	Ubo	244	Uco	239
					238	237		235		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ввод			30	20	15	10				
			25	15	0	10				

Замеры проводил электромонтёр Власов.Д.В.

Листок замеров проверил_Макарова.М.В._____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1879

Дата 15.12.192

Время день
вечер

12-35

21-18

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab		Ubc		Uca	
ТМ-630/10	630	10			Uao		Ubo		Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
яч.5 на Т-1 АСБ 3х70		200	175	200	175					
			175	175	200					

Листок замеров ТП/РП № ТП-1879

ТП-1879

Дата 15.12.192

Время	день	12-30
	вечер	21-15

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab		Ubc		Uca	
TM-630/10	630	10			Uao		Ubo		Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
яч.6 на Т-2 АСБ-3х70		200	25	25	25					
			50	25	25					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Мин (подпись)