

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1902

Дата 14.12.19г

18.12.19г

Время день
вечер


12-45

18-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	407	Ubc	407	Uca	409
						409		409		410
ТМ	1000	10			Uao	233	Ubo	236	Uco	234
					235	231		235		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Островского,60,эщ.3(оф.) АСБл-1; 4х150		305	20	10	10	10				
Ф3 уличное освещение АВВГ-1; 4х16			20	15	10	10				
Ф12 ул.Островского,60,эщ.2 АСБл-1; 4х150		305	25	15	35	10				
Ф13 ул.Островского,60,эщ.1 2АСБл-1; 4х95		240	30	25	30	5				
Ф14 ул.Островского,58,эщ.3 АСБл-1; 4х150		305	20	35	50	10				
Ф15 ул.Островского,60,эщ.3 2АСБл-1; 4х95		240	0	0	0	0				
Ф16 ул.Островского,56,эщ.2 АСБл-1; 4х120		270	30	40	20	10				
Ф18 ул.Островского,56,эщ.1 АСБл-1; 4х120		270	35	35	40	10				
Ф19 ул.Островского,56,эщ.2(оф) АСБл-1; 4х150		305	20	10	10	0				
Ф33 ул.Островского,58,эщ.1(оф) АСБл-1; 4х150		305	30	30	15	5				
Ф34 ул.Островского,58,эщ.2 АСБл-1; 4х70		200	20	20	25	5				
Ф35 ул.Островского,58,эщ.5(оф) АСБл-1; 4х70		200	20	20	30	10				
Ф36 ул.Островского,58,эщ.4 АСБл-1; 4х150		305	35	50	40	10				
панель 5 СОК"Форма" 3АСБ-1; 4х185		345	70	40	20	20				
			10	5	5	10				
			0	0	15	10				
			0	0	5	0				
			0	0	0	0				
			5	15	20	5				
			40	20	15	10				
			5	5	10	5				
			5	10	10	5				
			20	15	20	5				
			15	20	25	10				
			45	50	30	10				
			55	70	50	10				
Сумма:			255	270	295					
			330	285	260					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил  _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1902

Дата 14.12.19г
18.12.19гВремя день 12-45
вечер 18-35

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{вн(р)} , кВ	I _{ном} , А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U _{аб}	410 409	U _{bc}	410 412	U _{ca}	409 409
ТМ	1000	10			U _{ao}	235 230	U _{bo}	235 234	U _{co}	234 234
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I _{доп} , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф8 ул.Островского,60,эщ.3(оф) АСБл-1; 4х150	305		0	0	0					
			0	0	0					
Ф9 станция катодной защиты АПВ-1; 4х2										
Ф10 уличное освещение АВВГ-1; 4х16	90		0	0	0	0				
			10	35	20	0				
Ф20 ул.Островского,60,эщ.2 АСБл-1; 4х150	305		0	0	0					
			0	0	0					
Ф21 ул.Островского,60,эщ.1 2АСБл-1; 4х95	240		0	0	0					
			50	35	25	10				
Ф22 ул.Островского,58,эщ.3 АСБл-1; 4х150	305		0	0	0					
			0	0	0					
Ф23 ул.Островского,60,эщ.3 2АСБл-1; 4х95	240		0	0	0					
			0	0	0					
Ф24 ул.Островского,56,эщ.2 АСБл-1; 4х120	270		0	0	0					
			0	0	0					
Ф26 ул.Островского,56,эщ.1 АСБл-1; 4х120	270		0	0	0					
			0	0	0					
Ф27 ул.Островского,56,эщ.2(оф) АСБл-1; 4х150	305		0	0	0					
			0	0	0					
Ф29 ул.Островского,58,эщ.1(оф) АСБл-1; 4х150	305		0	0	0					
			0	0	0					
Ф30 ул.Островского,58,эщ.2 АСБл-1; 4х150	305		0	0	0					
			0	0	0					
Ф31 ул.Островского,58,эщ.5(оф) АСБл-1; 4х70	200		0	0	0					
			0	0	0					
Ф32 ул.Островского,58,эщ.4 АСБл-1; 4х150	305		0	0	0					
			0	0	0					
панель 20 СОК "Форма" ЗАСБ-1; 4х185	345		35	30	45	10				
			25	30	45	10				
Сумма:			35	30	45					
			85	100	90					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил М.А.К. _____ (подпись)

ТП-1978

18.12.19

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

13-50

21-56

ТРАНСФОРМАТОР №1

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Маш (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1978

Дата 15.12.19г
18.12.19гВремя день 13-50
вечер 21-55

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	419	Ubc	418	Uca	418
						419		417		418
ТМГ-100/6	100	6			Uao	238	Ubo	238	Uco	237
						239		238		238
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние		
				А	В	С	0			
Ф4 Репина ,8(торг.центр)			240	0	0	0	0			
АСБ-1, 4 x 95				0	0	0	0			
					</					

Листок замеров ТП/РП №

РП-1 "АВИС"

Дата 15.12.19г

18.12.10г

Время день
вечер

14-30

19-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	412 414	Ubc	411 413	Uca	412 415
ТМГ	1000	10			Uao	235 235	Ubo	236 238	Uco	235 236
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Федерации, 130А, эщ.1 АСБл-1; 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф2 ул.Федерации, 130А, эщ.2 АСБл-1; 4х185			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф3 ул.Радищева, 143, эщ.3(оф.) АСБл-1; 4х50			0	5	5	5				
			0	0	0	0				
Ф4 ул.Радищева, 143, эщ.3 АСБл-1; 4х150			0	0	0	0				
			0	0	5	5				
Ф5 ул.Радищева, 143, эщ.2 АСБл-1; 4х95			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф7 ул.Радищева, 143, эщ.4(оф.) АСБл-1; 4х95			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф8 ул.Радищева, 143, эщ.4 АСБл-1; 4х150			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф10 ул.Радищева, 143, эщ.1 АСБл-1; 4х150			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф11 ПСН, РУ-10кВ, яч.18 АВВГ-1; 4х10			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф12 ул.Радищева, 143, эщ.5 АСБл-1; 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			0	5	5					
			0	0	5					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил - *Маи* _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

РП-1 "АВИС"

Дата 18.12.19

15.12.18г

Время день
вечер

14-30

19-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	409 412	Ubc	409 410	Uca	409 412
ТМГ	1000	10			Uao	234 234	Ubo	234 236	Uco	233 234
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
				А	В	С	0			
Ф13 ул.Радищева, 143. эщ.5 АСБл-1; 4х240				0	5	5	0			
				0	5	0	0			
Ф14 ПСН, РУ-10кВ, яч.18 АВВГ-1; 4х10				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
Ф15 ул.Радищева, 143. эщ.4(оф.) АСБ-1; 4х95				20	5	10	10			
				5	0	5	0			
Ф16 ул.Радищева, 143. эщ.4 АСБ-1; 4х150				5	5	5	5			
				5	10	5	5			
Ф17 ул.Радищева, 143. эщ.1 АСБл-1; 4х150				20	20	25	10			
				35	25	30	15			
Ф19 ул.Радищева, 143. эщ.2(оф.) АСБл-1; 4х50				5	10	10	5			
				5	5	10	10			
Ф20 ул.Радищева, 143. эщ.3 АСБ-1; 4х150				20	45	30	20			
				15	15	35	15			
Ф21 ул.Радищева, 143. эщ.2 АСБл-1; 4х150				20	25	25	5			
				25	25	25	20			
Ф23 ул.Федерации, 130А, эщ.1 АСБл-1; 4х240				100	95	105	20			
				115	125	120	35			
Ф24 ул.Федерации, 130А, эщ.2 АСБл-1; 4х185				15	10	10	15			
				25	20	20	5			
Сумма:				205	220	225				
				230	230	250				

Замеры проводил электромонтер (подпись)

Листок замеров проверил - (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1 "АВИС"

Дата **15.12.192**

18.12.19г

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

11-00

20-40

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397	Ubc	398	Uca	398
						394		393		396
ТМ	250	10			Uao	228	Ubo	221	Uco	232
					230	223		227		
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
				А	В	С	0			
Ф1 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.1 АСБ-1; 4х120				40	50	50	15			
				45	40	55	10			
Ф3 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.2 АСБ-1; 4х95				0	0	0	0			
				0	0	0	0			

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил - *Меня* (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1 "АВИС"

Дата 15.12.192

18.12.19г

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

11-00

20-40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392	Ubc	392	Uca	394
						394		393		396
ТМ	250	10			Uao	224	Ubo	224	Uco	225
						223		230		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф2 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.2 АСБ-1; 4х95			30	30	15	15				
			15	15	15	10				
Ф4 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.1 АСБ-1; 4х120			10	15	10	5				
			5	5	10	0				
Ф6 стройка СИП-2А; 4х50			0	15	0	5				
			0	10	0	5				
</										

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил - Мух (подпись)

РП-2"АВИС"

20-15

ТРАНСФОРМАТОР №1

ТРАНСФОРМАТОР №1

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил - Маш (подпись)