

Листок замеров ТП/РП № РП-2"АВИС"

Дата 14.12.19г
18.12.19г

ТРАНСФОРМАТОР №2

[illegible]

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил М.И.И. (подпись)

ТП-2 "АВИС"

Время	день	10-00
	вечер	18-20

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	414	Ubc	415	Uca	413
						414		412		414
ТМ	630	10			Uao	236 237	Ubo	235 234	Uco	235 234
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 1 пер.Мояковского, 5			5	5	5	0				
2АСБ-1;4х150			5	10	10	5				
Ф3 ООО"Маяк"(офис.пом-я)			30	20	30	10				
АСБ-1; 4х120			15	20	30	10				
Сумма:			35 20	25 30	35 40					

Листок замеров проверил - M. K. - (подпись)

ТП-2 "АВИС"

Время	день	10-00
	вечер	18-20

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	412	Ubc	410	Uca	412
						412		410		412
ТМ	630	10			Uao	235	Ubo	233	Uco	232
					235	233		233		233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	О				
Ф2 ООО"Маяк"(офис.пом-я)			60	50	70	25				
АСБ-1; 4х120			60	50	75	25				
Ф4 1 пер.Мояковского, 5			25	30	40	10				
2АСБ-1; 4х150			15	40	35	5				

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил Маш (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2533

Дата 12.12.19

Время день
вечер

14-50

21-10

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	385 398	Ubc	387 399	Uca	386 399
ТМ-630/6	630	6			Uao	219 227	Ubo	219 227	Uco	219 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф1.ул.Отрадная79к3,эщ1 АСБ-1;4х150,L=250м	305		25	25	30	10				
			40	45	25	15				
ф3.ул.Отрадная79к1,эщ2 АСБ-1;4х240,L=150м	355		30	20	25	10				
			30	20	20	10				
ф5.ул.Отрадная79к3,эщ2 АСБ-1;4х150,L=140м	305		40	25	30	10				
			30	30	45	10				
ф7.ул.Отрадная79к1,эщ1 АСБ-1;4х240,L=110м	355		20	20	30	10				
			40	40	35	10				
ф9.ул.Отрадная79к2 АСБ-1;4х120.L=90м	270		20	25	15	5				
			40	35	30	10				
ф13.ул.Отрадная79к4,эщ1 АСБ-1;4х120;L=140м	270		25	45	20	15				
			50	40	40	15				
ф17.ул.Отрадная79.эщ4 АСБ-1;4х120,L=225м	270		10	15	20	5				
			30	30	35	10				
ф21.ул.Отрадная79к4.эщ2 АСБ-1;4х120,L=80м	270		20	20	35	15				
			40	45	40	15				
Сумма:			190	195	205					
			300	285	270					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2533

Дата 12.12.19

Время день
вечер

14-55

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{вн(р)} , кВ	I _{ном} , А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U _{аб}	400	U _{bc}	403	U _{ca}	402
						406		408		406
ТМ-630/6	630	6			U _{ao}	227	U _{bo}	229	U _{co}	229
					230	232		233		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I _{доп} , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф2.ул.Отрадная79.эщ4 АСБ-1;4х120,L=225м		270	0	0	0	0				
ф6.ул.Отрадная79к3,эщ2 АСБ-1;4х150,L=140м		305	0	0	0	0				
ф10.ул.Отрадная79к4,эщ1 АСБ-1;4х120,L=140м		270	0	0	0	0				
ф12.ул.Отрадная79к1,эщ1 АСБ-1;4х240,L=150м		335	0	0	0	0				
ф14.ул.Отрадная79к4,эщ2 АСБ-1;4х120,L=80м		270	0	0	0	0				
ф16.ул.Отрадная79к1.эщ2 АСБ-1;4х240,L=110м		355	0	0	0	0				
ф18.ул.Отрадная79к3,эщ1 АСБ-1;4х150,L=130м		305	0	0	0	0				
ф22.ул.Отрадная79к2 АСБ-1;4х120,L=90м		270	0	0	0	0				
Ф24.ЩР-0,4кВ У.О. АВВГ-1;3х35+1х16			0	0	0	0				
			30	10	10	15				
Сумма:			0	0	0					
			30	10	10					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

2567

Дата 15.12.19г.

12.12.19г.

Время день
вечер

12-20

21-53

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	388	Ubc	387	Uca	386
						385		385		384
ТМГ	250	10			Uao	221	Ubo	222	Uco	221
						220		221		220
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Зеленая, 14 Ж			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф2 ул.Зеленая, 14 Е			0	0	10	0				
			0	5	25	5				
			0	0	0	0				
Ф3 ул.Зеленая, 14 И, Л			5	0	0	0				
			5	10	0	10				
Сумма:			5	0	10					
			5	15	25					

Замеры проводил электромонтер Павхун Д. А. (подпись)

Листок замеров проверил Груздев С. А. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2584

Дата 15.12.19г.

12.12.19г

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

12-50

21-00

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)								
					Uab	386	Ubc	388	Uca	387			
						384		383		385			
ТМГ	100	10			Uao	212	220	Ubo	230	229	Uco	225	219
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние						
			А	В	С	0							
Ф2 пр-т Авиастроителей,50 (оф-е пом-ия), СИП-2А			15	0	10	0							
			5	0	10	0							
Ф3 пр-т Авиастроителей,50 (оф-е пом-ия), КЛ-0,4кВ			70	65	55	10							
			35	30	25	10							
</													

Замеры проводил электромонтер Павхун Д. А. (подпись)

Листок замеров проверил Груздев С.А. (подпись)

ТП-2594

Дата **15.12.19**

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	386	Ubc	388	Uca	387
						386		388		386
ТМ		10			Uab	218 217	Ubc	222 217	Uca	217 218
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф1 пр-т Туполева(стоянка)			0	0	0	0				
			5	0	0	0				
Ф2 пр-т Туполева(СТО)			0	0	0	0				
			0	0	5	0				
Сумма:			0	0	0					
			5	0	5					

Замеры проводил электромонтер Навхун Д.А. (подпись)

Листок замеров проверил Грушев С.А. (подпись)