

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2686

Дата 16.12.19
17.12.19

Время день 14-30
вечер 21-10

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{вн(р)} , кВ	I _{ном} , А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U _{аб}	382 392	U _{bc}	386 396	U _{ca}	385 395
ТМ-630/6	630	6			U _{ao}	221 223	U _{bo}	220 225	U _{co}	221 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I _{доп} , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод №1			225	280	285	40				
			190	165	165	25				
Сумма:			225	280	285					
			190	165	165					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2686

Дата 16.12.19
17.12.19

Время день 14-30
вечер 21-10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	388 398	Ubc	390 401	Uca	392 400
ТМ-630/6	630	6			Uao	224 228	Ubo	226 229	Uco	224 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод№2			430	435	460	40				
			240	225	225	20				
Сумма:			430	435	460					
			240	225	225					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2865

Дата 12.12.19

16.12.19

Время день
вечер15-2017-20

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397 392	Ubc	400 394	Uca	400 395
ТМ-1000/6	630	6			Uao	227 225	Ubo	225 224	Uco	230 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф8.ул.Самарская27к1 АСБ-1;4х120,L=40.		270	20	20	15	5				
			20	20	20	5				
ф43 .ул.Самарская27,эщ1 АСБ-1;4х150.L=80м		305	10	15	5	5				
			15	15	10	5				
ф47 .ул.Самарская27,эщ3 АСБ-1;4х70,L=40м		200	10	15	5	5				
			15	5	15	10				
ф 49.ул.Самарская27,эщ2 АСБ-1;4х185,L=60м		345	35	30	20	10				
			20	35	40	20				
ф51.ул.Самарская25 АСБ-1;4х150,L=100м		305	40	40	25	15				
			45	50	35	20				
ф55.улСамарская25 к1 АСБ-1;4х150.L=180м		305	5	5	5	0				
			5	5	5	0				
Сумма:			120	125	75					
			120	130	125					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2865

Дата 12.12.19
16.12.19

Время день 15-20
вечер 17-20

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)						
					Uab	393	Ubc	394	Uca	395	
						390		391		393	
TM-630/6		630	6			Uao	225	Ubo	225	Uco	225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание				
			А	В	С						
ф1. ул. Самарская 27.к1 АСБ-1;4х120, L=40м		270	0	0	0	0					
ф23. ул. Самарская 27.эц1 АСБ-1;4х150, L=80м		305	0	0	0	0					
ф25. ул. Самарская 27.эц2 АСБ-1;4х185, L=60м		345	0	0	0	0					
ф27. ул. Самарская 25 к1 АСБ-1;4х150, L=180		305	15	30	15	15					
ф29. ул Самарская 25 АСБ-1;4х150, L=100м		305	20	30	15	10					
ф31. ул. Самарская 27.эц3 АСБ-1;4х70, L=40м		200	0	0	0	0					
			0	0	0	0					
			10	0	10	5					
Сумма:			15	30	15						
			30	30	25						

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2955

Дата 16.12.19

16.12.19

Время день
вечер

15-30

18-40

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	I ном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	410	Ubc	409	Uca	409
ТМГ-630/6	630	6			Uao	235	Ubo	234	Uco	233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I доп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф7 МТС ул. Октябрьская, 22, эц.2			65	65	55	15				
ф11 МТС ул. Октябрьская, 22, эц.1			70	65	65	15				
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			65	65	55					
			70	65	65					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2955

Дата 16.12.19
16.12.19Время день 15-30
вечер 18-40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	409	Ubc	407	Uca	408
ТМГ-630/6	630	6			Uao	234	Ubo	234	Uco	232
						234		233		232
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С					
ф2 МТС ул. Октябрьская, 22, эц.1			0	0	0	0				
ф6 МТС ул. Октябрьская, 22, эц.2			95	85	80	10				
			90	95	85	10				
Сумма:			95	85	80					
			90	95	85					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2754

Дата 13.12.19

16.12.19

Время день
вечер

15-55

20-38

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395	Ubc	397	Uca	398
						395		397		397
ТМ-1000/6		1000	6							
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C					
ф1.ул.Аблукова41к2 АСБ-1;4х120,L=170м		270	20	25	20	10				
			20	50	35	15				
ф3.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	25	40	25	15				
			10	50	25	10				
ф5 КНС,ЩР-0,4кв АВБ6Шв-1;4х70,L=130м		200					откл.			
ф7.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	30	25	40	15				
			25	45	25	5				
ф9.ул.Аблукова41б(офисы) АВБ6Шв-1;4х120,L=50м		270	5	0	5	5				
			0	0	0	0				
ф11.ул.Аблукова41б,эщ2 АВБ6Шв-1;4х185,L=130м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф13.ул.Аблукова41б,эщ1 АВБ6Шв-1;4х185,L=150м		345	15	25	15	10				
			15	20	25	5				
ф15 ул.Аблукова41.к3 АСБ-1;4х120,L=120м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			95	115	105					
			70	165	110					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2754

Дата 13.12.19

16.12.19

Время день

15-55

вечер

20-38

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398 400	Ubc	400 403	Uca	399 403
TM-1000/6	1000	6			Uao	229 229	Ubo	229 229	Uco	230 231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф2. КНС, ЩР-0,4кВ АВББШв-1: 4x70, L=130м		200								откл.
ф4. ул. Аблукова 41к1 АСБ-1; 4x185		345	0	0	0	0				
ф6. ул. Аблукова 41к3 АСБ-1; 4x120		270	35	30	20	10				
ф8. ул. Аблукова 41к1 АСБ-1; 4x185		345	0	0	0	0				
ф10. ул. Аблукова 41б(офисы) АВББШв-1; 4x120, L=60м		270	5	10	5	5				
ф12. ул. Аблукова 41к2 АСБ-1; 4x120, L=170м		270	0	0	10	10				
ф14. ул. Аблукова 41б, эщ1 АВББШв-1; 4x185, L=150м		345	0	0	0	0				
ф16. ул. Аблукова 41б, эщ2 АВББШв-1; 4x185, L=130м		345	25	30	30	10				
			15	15	30	15				
Сумма:			65	70	65					
			35	55	100					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)