

TP-3927

Время	день	10-53
	вечер	17-25

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	408 414	Ubc	410 414	Uca	412 415
ТМГ-250/6	250	6			Uao	235 235	Ubo	236 238	Uco	236 234
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	0				
ф.1 ООО "СимУпак"			15	15	25	10				
			15	5	5	10				
Сумма:			15	15	25					
			15	5	5					

Замеры проводил электромонтер Еремцов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Иванов К. К. И (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-3944

Дата 17.12.19

17.12.19

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

09-20

17-53

17.1
ТРАНСФОРМАТОР №1

[illegible]

Замеры проводил электромонтер Евсеев Н.С. (подпись)

Листок замеров проверил Гуськов В. В. Гус (подпись)

TP-3944

Дата 17.12.19
17.12.19

Время	день	08-52
	вечер	18-15

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	404 409	Ubc	405 409	Uca	405 410
ТМГ-250/10	250	10			Uao	232 235	Ubo	232 234	Uco	233 236
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	0				
ф.4 ул.Ленина 116А		305	20	15	15	15				
АСБ-1 4х150			15	10	15	5				

Замеры проводил электромонтер Ерменев А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев В.В. Шу (подпись)

5034

Дата 15.12.19

Время	День	10-00
	вечер	18-35

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)								
					Uab	403	Ubc	402	Uca	401			
						394		393		392			
ТМ-630/10	630	10			Uao	228	221	Ubo	229	224	Uco	228	223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание						
			А	В	С	0							
Ф3 Ульяновский, 28, эщ.1 АВБ6Шв-1; 4х185		345	5	10	5	0							
			15	15	5	5							
Ф5 Ульяновский, 28, эщ.2 АВБ6Шв-1; 4х185		345	20	5	10	10							
			35	25	15	5							
Ф7 Ульяновский, 28, эщ.1(оф.) АВБ6Шв-1; 4х150		305	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
Ф9 Ульяновский, 28, эщ.2(оф.) АВБ6Шв-1; 4х150		305	15	10	5	5							
			10	15	10	0							
ф 11 Ст-ка пр.Авиастроителей АВВГ-1; 4х16		90	0	0	0	0							
			0	0	0	0							

Замеры проводил электромонтер Гавхун Д. А.  (подпись)

Листок замеров проверил Груздев С.А. (подпись)

5034

Время	день	10-15
	вечер	18-40

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400	Ubc	400	Uca	399
						392		391		390
ТМ-630/10	630	10			Uao	227	Ubo	228	Uco	226
						222		222		221
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	О				
Ф4 Ульяновский, 28, эщ.1 АВБ6Шв-1; 4х185		345	10	5	30	10				
			15	15	15	5				
Ф6 Ульяновский, 28, эщ.1(оф.) АВБ6Шв-1; 4х150		305	10	0	5	5				
			10	5	0	0				
Ф8 Ульяновский, 28, эщ.2 АВБ6Шв-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф10 Ульяновский, 28, эщ.2(оф.) АВБ6Шв-1; 4х150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			20	5	35					
			25	20	15					

Листок замеров проверил Гроздов С.А. (подпись)

5199

Время	день	10-35
	вечер	17-20

ТРАНСФОРМАТОР №2										
Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402	Ubc	400	Uca	400
						394		392		
ТМ-400/10	400	10			Uao	231	Ubo	227	Uco	225
						224		224		222
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф 18 Карбышева, 27, эщ-1 ВРУ-4 АСБ-1; 4х120		270	15	10	15	5				
			15	15	20	0				
ф 18 Карбышева, 27, эщ-1 ВРУ-4 АСБ-1; 4х95		240	15	10	15	5				
			15	15	20	0				
ф 12 Карбышева, 27, эщ-1 ВРУ-3 2 АСБ-1; 4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 8 Карбышева, 27, эщ-2, ВРУ-2 АСБ-1; 4х120		270	10	20	40	20				
			5	20	20	5				
ф 4 Карбышева, 27, эщ-2 ВРУ-1 2 АВБШв-1; 4х95		480	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			40	40	70					
			35	50	60					

Листок замеров проверил Грушев С.А. (подпись)