

Листок замеров ТП/РП №

5212

Дата 15.12.19г.

Время день
вечер

11-15

21-20

ТРАНСФОРМАТОР №1

[illegible]

Замеры проводил электромонтер Павлух Р.И. (подпись)

Листок замеров проверил Гроздов С.А. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

5212

Дата 15.12.19г.

Время день
вечер

11-15

17-40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396 395	Ubc	394 394	Uca	395 395
ТМГ-1000/10	1000	10			Uao	226 226	Ubo	226 225	Uco	225 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф 2 Карбышева 51маг-н			30	35	50	5				
ВРУ-0,4кВАВБШв-1.4х185			20	35	30	5				
ф 14 карбышева 44эц.1			0	0	0	0				
ВРУ-0,4кВАВБШв-1.4х240			0	0	0	0				
ф 16 карбышева 44эц.2			0	0	0	0				
ВРУ-0,4кВАВБШв-1.4х240			0	0	0	0				
Сумма:			30	35	50					
			20	35	30					

Замеры проводил электромонтер Павхун Р.А. (подпись)

Листок замеров проверил Грузин С.А. (подпись)

5301

Дата 15.12.19г.

12.12.19г

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

12-40

21-20

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402	Ubc	399	Uca	399
						405		404		403
ТМГ-630/10	630	10			Uao	228	Ubo	227	Uco	226
Наименование отходящих линий 0,4кВ					Idоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние
						А	В	С	0	
ф 1 Зеленая, 12. эщ №2 АВБШВ-1; 4х50					165	0	0	0	5	
ф 3 Зеленая, 12, корп.1, эщ.1 АВБШВ-1; 4х50					165	0	0	0	5	
ф 5 Зеленая, 12, эщ. №1 АВБШВ-1; 4х50					165	15	10	15	0	
						5	25	25	5	
ф 7 Зеленая, 12, корп.1, эщ.2 АВБШВ-1; 4х50					165	20	5	40	10	
						25	5	5	10	
ф 17 КНС (ввод№1) АВВГ-1; 4х35					135	0	0	0	0	
						0	0	0	0	
ф 21ЛНС (ввод №1). АВВГ-1; 4х35					135	0	0	0	0	
						0	15	35	20	
ф 11 СП-5301 2ВАБШб-1. 4х240						0	15	20	10	
						0	15	35	20	

Замеры проводил электромонтер Павлов Д.А. (подпись)

Листок замеров проверил Груздев С. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

5301

Дата 15.12.19г.

12.12.19г

Время день
вечер

12-35

21-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{вн(р)} , кВ	I _{ном} , А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U _{аб}	402 405	U _{bc}	401 404	U _{ca}	400 403
ТМГ-630/10	630	10			U _{ao}	227 228	U _{bo}	231 233	U _{co}	226 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I _{доп} , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф 4 ВЛИ-0,4кВ(ИП Хамдеев, ООО "Бухта"), СИП; 3х50+1х54			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 8 ВЛИ-0,4кВ(стройка) СИП-2А; 3х50+1х54			35	0	20	25				
			0	0	20	10				
ф 10 Зеленая, 12, эщ. № 1 АВБ6Шв-1; 4х50		165	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 12 Зеленая, 12, корп. 1, эщ. 2 АВБ6Шв-1; 4х50		165	10	10	5	5				
			10	20	5	10				
ф 14 Зеленая, 12, эщ. № 2 АВБ6Шв-1; 4х50		165	25	0	5	10				
			25	5	5	10				
ф 16 Зеленая, 12, корп. 1, эщ. 1 АВБ6Шв-1; 4х50		165	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 18 ЛНС (ввод № 2) АВВГ-1; 4х35		135	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 22 КНС (ввод № 2) АВВГ-1; 4х35		135	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			70	10	30					
			35	25	30					

Замеры проводил электромонтер Павлов Д.А. (подпись)Листок замеров проверил Груздев А. (подпись)

5302

Дата **15.12.19**

Время	день	12-05
	вечер	18-10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	40	Ubc	399	Uca	399
						399		398		398
ТМГ-630/10	630	10			Uao	228	Ubo	227	Uco	226
						226		227		226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф2 ул.Зеленая, 14В АВББШв-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф12 ул.Зеленая, 14Б АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф14 Стройплощадка №2 СИП-2А			5	0	0	5				
			5	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер Павлух Д.А. (подпись)

Листок замеров проверил Груздев (подпись)