

Листок замеров ТП/РП №


ТП-11 "Запад-1"

Дата 17.12.2017Время день
вечер09-4017-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{вн(р)} , кВ	I _{ном} , А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U _{аб}	399	U _{бс}	399	U _{са}	399
						398		397		396
ТМГ-1000/6	1000	6			U _{ао}	227	U _{бо}	226	U _{со}	227
					227	225		225		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I _{доп} , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф9 Стройка			5	10	20	0				
			20	10	25	5				
Ф13 РП-11-1 ул.154 Стрелковой дивизии,4			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
АВБ6Шв-1;4х240,L=130м										
Ф15 Детский сад АСБл-1;4х185 ,L=85м		345	0	0	0	0				
			10	20	5	0				
Ф19 РП-11-1 ул. 154 Стрелковой дивизии,20,22			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
АВБ6Шв-1;4х240,l=220м										
Ф21 ул. 154 Стрелковой дивизии ,2;АВБ6Шв-1;4х95,L=50м		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф25 РП-11-2 ул.154 Стрелковой дивизии,6,10		345	15	5	55	30				
			20	25	55	25				
АВБ6Шв-1,4х185,L=90 м										
Ф27 РП-11-3ул.154 Стрелковой дивизии, 12,18			10	10	30	20				
			15	15	60	35				
АВБ6Шв-1,4х240,L=170м										
Ф11			15	10	10	5				
			10	30	20	10				
Сумма:			45	35	115					
			75	100	165					

Замеры проводил электромонтер

 (подпись)

Листок замеров проверил

 (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-11 "Запад-1"

Дата 17.12.17Время день 09-40
вечер 17-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399	Ubc	399	Uca	398
						402		400		401
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	227	Ubo	226	Uco	226
						229		228		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	0				
Ф 2 РП-11-2 ул.154 Стрелковой дивизии 6,10		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
АВБШв-1;4х185, L=90 м										
Ф4 РП-11-3 ул. 154 Стелковой дивизии 12,18			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
АВБШв-1;4х240,L=170 м										
Ф6 ул.154 Стрелковой дивизии,2 АВБШв-1; 4х95,L=50 м		240	5	10	5	5				
			10	20	10	5				
Ф12 РП-11-11 ул.154 Стрелковой дивизии,20,22			40	40	15	20				
			35	70	40	20				
АВБШв-1;4х240,L=220 м										
Ф14 РП-11-1ул. 154 Стрелковой дивизии,4			5	10	0	5				
			5	10	5	0				
АВБШв-1;4х240,L=130 м										
Ф16 Детский сад АСБл-1;4х185 L=85м		345	0	10	5	0				
			0	5	10	0				
Ф20			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф22			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			50	70	25					
			50	105	65					

Замеры проводил электромонтер Викторов Р.В. (подпись)Листок замеров проверил ФФ ОРС Барсукова (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

Дата **21.12.17**

17-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390	Ubc	390	Uca	390
						400		395		400
ТМ-630/10	630	10			Uao	220	Ubo	215	Uco	225
						220		220		230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	О				
яч.1 на Т-1 АСБ 3х120		270	160	220	165					
			90	155	115					

Замеры проводил электромонтер.

Листок замеров проверил.

