

ПС "Бол.Кандарать " 110/10 яч. 8
БС 73-605, Ульяновская обл, Карсунский р-н, Большая Кандарать с
КТП 43П

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	385	384	385	30.06.2017	385	384	385

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	Тер. А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	2,20	1,00	1,50		1,57
	30.06.2017	ночь	2,20	1,00	1,50		

ПС "Языково " 110/10 яч. 15
БС 73-604, Ульяновская обл, Карсунский р-н, Языково рп
КТП-66П/25кВА

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	384	383	384	30.06.2017	384	383	384

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I ср., А
			A	B	C	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	4,30	1,50	2,00		2,60
	30.06.2017	ночь	4,30	1,50	2,00		

ПС "Никулино " 35/10 кВ
БС 73-544, Ульяновская обл, Николаевский р-н, Нагорный п
КТП-548П

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	29.06.2017	384	386	384	29.06.2017	384	386	384

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	29.06.2017	день	3,00	2,20	2,10		2,43
	29.06.2017	ночь	3,00	2,20	2,10		

ПС "Новая Майна" 110/35/10
БС 73-302, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Новая Майна рп
КТП-1138

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	385	389	386	30.06.2017	385	389	386

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I _{ср.} , А
			A	B	C	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	2,80	2,20	0,00		1,67
	30.06.2017	ночь	2,80	2,20	0,00		1,67

ПС "Озерки " 110/35/10

БС 73-314, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Березовка п

КТП № 1281

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	385	386	385	30.06.2017	385	386	385

Замеры электрических нагрузок:

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	3,10	2,10	2,00		
	30.06.2017	ночь	3,10	2,10	2,00		

ПС "Лебяжье " 110/35/10
БС 73-305, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Аллагулово с
КТП-1159

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	386	388	386	30.06.2017	386	388	386

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I _{ср.} , А
			А	В	С	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	11,00	9,20	3,10		7,77
	30.06.2017	ночь	11,00	9,20	3,10		7,77

ПС "Уржумская " 110/35/10
БС 73-602, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Тетюшское с
КТП -1169 п/25

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	386	387	386	30.06.2017	386	387	386

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I ср., А
			A	B	C	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	9,00	11,00	9,00		9,67
	30.06.2017	ночь	9,00	11,00	9,00		9,67

ПС "Лесная Хмелевка " 110/35/10

С 73-206, Мелекесский р-н, Лесная Хмелевка с, Пионерская ул, дом №48/

КТП-1381

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	382	383	381	30.06.2017	382	383	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср. А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	2,80	2,00	3,30		2,70
	30.06.2017	ночь	2,80	2,00	3,30		2,70

ПС "Большие Ключищи " 110/35/10

БС 73-501, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Большие Ключищи с

КТП 1382пВ

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	382	383	381	30.06.2017	382	383	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	4,10	4,80	2,80		3,90
	00.01.1900	ночь	4,10	4,80	2,80		

ПС "Никольская-2 " 110/35/10
БС 73-405, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Никольское-на-
Черемшане с
КТП-1252

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	384	382	381	30.06.2017	384	382	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	2,30	2,10	1,80		2,07
	30.06.2017	ночь	2,30	2,10	1,80		2,07

ПС "Крупская " 110/35/10
БС 73-307, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Новоселки п
КТП-1501

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	381	381	382	30.06.2017	381	381	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	4,10	3,50	2,80		3,47
	30.06.2017	ночь	4,10	3,50	2,80		3,47

ПС "Тиинск " 110/35/10
БС 73-317, Мелекесский р-н, Бригадировка с
КТП-1598

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	383	385	381	30.06.2017	383	385	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	0,50	3,80	0,35		1,55
	30.06.2017	ночь	0,50	3,80	0,35		1,55

ПС "Тиинск " 110/35/10 яч. 10

БС 73-311, Мелекесский р-н, Тиинск с, Полевая ул, в 430м восточнее дом

№18

КТП-1599

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	381	381	380	30.06.2017	381	381	380

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I ср., А
			A	B	C	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	1,65	1,10	0,00		1,92
	30.06.2017	ночь	1,65	1,10	0,00		1,92

ПС "Рязаново " 110/35/10
БС "Бирля", Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Бирля с
КТП-1622

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	383	381	382	30.06.2017	383	381	

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	1,20	2,30	1,80		1,77
	30.06.2017	ночь	1,20	2,30	1,80		1,77

ПС "Ишеевка " 110/35/10
БС 73-021, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Ишеевка рп
КТП-1854п

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	385	382	383	30.06.2017	385	382	383

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I ср., А
			A	B	C	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	6,80	11,50	6,30		8,20
	30.06.2017	ночь	6,80	11,50	6,30		8,20

ПС "Крестово Городнище " 110/35/10

БС 73-401, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Крестово Городище с
КТП №1125

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	384	385	382	30.06.2017	384	385	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср. А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	4,00	2,80	4,10		3,63
	30.06.2017	ночь	4,00	2,80	4,10		3,63

ПС "Белый Яр " 110/35/10
БС 73-402, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Белый Яр
КТП - № 2510

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	381	382	381	30.06.2017	381	382	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср. А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	6,30	4,10	2,30		4,23
	30.06.2017	ночь	6,30	4,10	2,30		4,23