

ПС "Мирная " 110/10

БС 73-316, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Мирный п
КТП 2518/25кВа

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	28.06.2017	323	330	323	28.06.2017	323	330	323

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	1 ср. А
РУ-0,4кВ	28.06.2017	день	1,5	12,0	1,7	0,2	5,07
	28.06.2017	ночь	1,5	12,0	1,7	0,20	5,07

ПС "Учхоз " 110/10

БС 73-306, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Октябрьский п
КТП--2061

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	29.06.2017	395	395	399	29.06.2017	395	395	399

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			А	В	С	0	Иср., А
РУ-0,4кВ	29.06.2017	день	8,60	8,20	11,60	0,5	3,47
	29.06.2017	ночь	8,60	8,20	11,60	0,5	3,47

ПС "Тимошкино " 110/10 кВ

БС 73-506, Ульяновская обл, Барышский р-н, Старотимошкино рп

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	<i>День</i>			Дата снятия замеров	<i>Ночь</i>		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	28.06.2017	382	382	382	28.06.2017	382	382	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	<i>Нагрузка, А</i>				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	28.06.2017	<i>день</i>	1,5	1,8	3,3		2,20
	28.06.2017	<i>ночь</i>	1,5	1,8	3,3		2,20

ПС "Измайлово " яч. 15 110/35/10

БС 73-519, Ульяновская обл, Барышский р-н, Водорацкие Выселки д

КТП И 15-09/25

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	29.06.2017	380	381	383	29.06.2017	380	381	383

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замера	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	29.06.2017	день	2,2	1,8	3,3	0,0	2,4
	29.06.2017	ночь	2,2	1,8	3,3	0,0	2,4

ПС "Чириково " 110/10

БС 73-518, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Порецкое с
КТП-10/0,4 кВ-45

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uc
ТМ-25	30.067.2017	382	383	381	30.067.2017	382	383	38

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.067.2017	день	1,30	1,80	4,00		
	30.067.2017	ночь	1,30	1,80	4,00		

ПС "Н. Черемшанск " 110/10

ЭС 73-310, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Новочеремшанск
КТП-4286

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	382	383	381	30.06.2017	382	383	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I _{ср.} , А
			A	B	C	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	1,6	2,0	4,0	3,1	2,53
	30.06.2017	ночь	1,6	2,0	4,0	3,1	2,53

ПС "Скугареевка " 110/35/10 яч.4
 БС 73-502, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Солдатская Ташла с
 КТП 6288 П

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	382	381	384	30.06.2017	382	381	384

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	2,3	3,8	2,5	1,4	2,87
	30.06.2017	ночь	2,3	3,8	2,5	1,4	2,87

ПС "Скугареевка" 110/10 кВ яч.8

БС 73-503, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Ясашная Ташла с

КТП 6283 ПЭ

Замеры напряжения, В

Тип трансформат	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	386	380	385	30.06.2017	386	380	385

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	32,00	80,00	76,00		62,67
	30.06.2017	ночь	32,00	80,00	76,00		62,67

ПС "Барыш " яч.5 110/35/10
БС 73-553, Ульяновская обл, Барышский р-н, Чувашская Решетка с,
КТП Б5-26/10 кВ

Замеры напряжения, В								
Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	28.06.2017	381	381	382	28.06.2017	381	381	382

Замеры электрических нагрузок							
Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср, А
РУ-0,4 кВ	28.06.2017	день	1,1	2,2	1,8		1,70
	28.06.2017	ночь	1,1	2,2	1,8		1,70

ПС "Живайкино " 110/35/10 яч.7
БС 73-581, Ульяновская обл, Барышский р-н, Загарино с
 КТП Жв7-30

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	28.06.2017	384	383	382	28.06.2017	384	383	382

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср., А
РУ-0,4 кВ	28.06.2017	<i>день</i>	1,1	3,1	5,1	0,8	3,10
	28.06.2017	<i>ночь</i>	1,1	3,1	5,1	0,8	3,10

ПС "Гимово " 110/35/10
БС 73-527, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Нaleyка ст
 <ТП Н6-01/25 кВ/

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	383	382	383	30.06.2017	383	382	383

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				I ср., А
			А	В	С	0	
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	3,10	4,00	4,50	1,10	3,87
	30.06.2017	ночь	3,10	4,00	4,50	1,10	3,87

**ПС "Налейка " яч. 6 110/35/10 КТП Н6-01/25 кВА,
 БС 73-549, Ульяновская обл, Барышский р-н, Поливаново п
 КТП-Н-6-21/25**

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	28.06.2017	383	382	383	28.06.2017	383	382	383

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср, А
РУ-0,4 кВ	28.06.2017	день	3,10	5,50	5,00		4,5
	28.06.2017	ночь	3,10	5,50	5,00		

ПС "Юбилейная" 110/35/10 КТП 6/н

БС 73-809, Ульяновская обл, Ульяновск г, Инженерный 44-й проезд, №1

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	<i>День</i>			Дата снятия замеров	<i>Ночь</i>		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	384	389	386	30.06.2017	384	389	386

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	<i>Нагрузка, А</i>				
			A	B	C	0	I ср. А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	<i>день</i>	3,80	1,70	1,70		2,40
	30.06.2017	<i>ночь</i>	3,80	1,70	1,70		2,40

ПС "Гимово " 110/35/10
БС 73-525, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Стоговка с
КТП-10/04 кВ Г9-02/25 кВА

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	385	385	387	30.06.2017	385	385	387

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I _{ср} , А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	2,10	2,40	1,70		2,07
	30.06.2017	ночь	1,90	2,40	1,90		2,07

ПС "Рачейка " 110/10
БС 73-526, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Студенец с
КТП 05/25

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	<i>День</i>			Дата снятия замеров	<i>Ночь</i>		
		Uab	Ubc	Uca		Uab	Ubc	Uca
ТМ-25	30.06.2017	384	382	384	30.06.2017	384	382	384

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	<i>Нагрузка, А</i>				
			A	B	C	0	I ср, А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	<i>день</i>	3,10	3,10	3,00		
	30.06.2017	<i>ночь</i>	3,10	3,10	3,00		

ПС "Жадовка " 35/10

БС 73-546, Ульяновская обл, Барышский р-н, Красильный п

КТП Ж20-30/25 кВА

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	383	385	381	30.06.2017	383	385	381

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I _{ср.} , А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	<i>день</i>	2,10	1,50	1,70		1,77
	30.06.2017	<i>ночь</i>	2,10	1,50	1,70		1,77

ПС "Каргино " 35/10
БС 73-621, Ульяновская обл, Вешкаймский р-н, Шарлово п/ст,
КТП 13-03/25кВА

Замеры напряжения, В

Тип трансформатора	Дата снятия замеров	День			Дата снятия замеров	Ночь		
		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}		U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
ТМ-25	30.06.2017	388	386	386	30.06.2017	388	386	386

Замеры электрических нагрузок

Место снятия замеров	Дата снятия замеров	Время суток	Нагрузка, А				
			A	B	C	0	I ср, А
РУ-0,4 кВ	30.06.2017	день	2,30	3,00	5,10		3,7
	30.06.2017	ночь	2,30	3,00	5,10		3,7