

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1902

Дата 09.06.17Время день 14-00  
вечер 19-00

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)				Uаб	Ubc	Ubo	Iса	Iсо
					386	390	387	384					
ТМ	1000	10											
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Iса	Iсо	Примечание				
			А	В	С	0							
Ф 1 Островского, 60; эщ. 3 (офис) АСБл-1; 4x150; L=40м		305	25	25	20	15							
Ф 3 Уличное освещение АВВГ-1; 4x16; L=5м		90	15	15	10	5							
Ф 12 ул. островского, 60 эщ 2 АСБл-1; 4x150; L=115 м		305	0	10	15	5							
Ф 13 ул. Островского, 60, эщ 1 2АСБл-1; 4x95; L=150м		240	5	15	20	10							
Ф 14 ул. Островского, 58; эщ 3 АСБл-1; 4x150, L=150 м		305	10	20	20	5							
Ф 15 ул. Островского, 60, эщ 3 2АСБл-1; 4x95; L=40м		240	20	15	20	15							
Ф 16 ул. Островского, 56, эщ. 2 АСБл-1, 4x120, L=265м		270	30	15	35	5							
Ф 18 ул. Островского, 56, эщ. 1 АСБл-1, 4x120, L=225м		270	25	15	30	10							
Ф 19 ул. Островского, 56, эщ. 2 (офис) АСБл-1, 4x150, L=225м		305	20	5	10	0							
Ф 33 ул. Островского, 58 (офис) эщ. 1 АСБ-1, 4x150, L=150м		305	15	5	5	5							
Ф 34 ул. Островского, 58, эщ. 2 АСБ-1, 4x70, L=130 м		200	0	0	0	0							
Ф 35 ул. Островского, 58 (офис) эщ. 5, АСБ-1; 4x70, L=85м		200	5	0	5	5							
Ф 36 ул. Островского, 58, эщ. 4 АСБ-1; 4x150, L=140м		305	10	5	15	10							
СОК Форма ул. Федерации, 141 АСБ-1; 4x185, L=113м		345	10	10	15	5							
Сумма:			50	60	55	5							
			60	70	65	15							
			175	180	225								
			175	165	195								

Замеры проводил электромонтер Вячеслав РН (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Дата 09.06.17Время день  
вечер

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389 387	Ubc	390 388	Uca	389 387
<b>ТМ-1000/10</b>	<b>1000</b>	<b>10</b>			Uao	221 220	Ubo	223 221	Uco	221 220
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф8 ул.Островского,60,эщ.3офис АСБл-1;4x150,L=40м		305	0	0	0	0				
ф10 Уличное освещение АВВГ-1,4x16,L=10м		90	0	0	0	0				
ф20 ул.Островского,60,эщ.2 АСБл-1;4x150,L=150м		305	5	5	5	0				
			10	15	10	5				
ф21 ул.Островского,60,эщ.1 2АСБл-4x95;L=150 м		240	0	0	0	0				
			5	10	5	5				
ф22 ул.Островского,58,эщ.3 АСБл-1;4x150;L=155м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф23 ул.Островского,60,эщ.3 2АСБЛ-1, 4x95,L=40 м		240	5	5	5	0				
			15	15	15	10				
ф 24 ул.Островского,56,эщ.2 АСБЛ-1; 4x120,L=265м		270	5	5	15	5				
			10	10	15	10				
ф26 ул.Островского,56,эщ.1 АСБл-1; 4x120,L=225м		270	0	0	0	0				
			5	5	10	5				
ф27 ул.Островского,56,эщ.2 офис АСБл-1; 4x150,L=225м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ул.Федерации,141,СОК Форма АСБл-1; 4x185,L=130м		345	170	180	200	25				
			175	180	190	15				
ф29ул.Островского,58,эщ.1 офис АСБл-1; 4x150,L=155м		305	0	0	0	0				
			5	5	5	5				
ф30 ул.Островского,58,эщ.2 АСБл-1 ;4x150,L=115м		305	0	0	0	0				
			10	5	5	5				
ф31 ул. Островского,58,эщ.5 офис,АСБ-1 ; 4x70,L=85м		200	0	0	0	0				
			5	5	10	5				
ф32 ул.Островского,58,эщ.4 АСБл-1, 4x150;L=140м		305	0	0	0	0				
			0	5	5	0				
Сумма:			185	195	225					
			240	255	270					

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)





## Листок замеров ТП/РП №

ТП-2533

Дата 11.06.17Время день 10-05  
вечер 18-15

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)				Примечание		
					Uab	389	Ubc	392		Uca	391
						391		391			393
		Uao	221	Ubo	222	Uco	223	224			
			222		222		223	224			
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)								
			А	В	С	0					
ф1.ул.Отрадная79к3,эцц1 АСБ-1;4х150,L=250м		305	0	0	0	0					
			0	0	0	0					
ф3.ул.Отрадная79к1,эцц2 АСБ-1;4х240,L=150м		355	0	0	0	0					
			0	0	0	0					
ф5.ул.Отрадная79к3,эцц2 АСБ-1;4х150,L=140м		305	0	0	0	0					
			0	0	0	0					
ф7.ул.Отрадная79к1,эцц1 АСБ-1;4х240,L=110м		355	0	0	0	0					
			0	0	0	0					
ф9.ул.Отрадная79к2 АСБ-1;4х120,L=90м		270	20	20	25	5					
			20	15	15	10					
ф13.ул.Отрадная79к4,эцц1 асб-1;4х120;L=140м		270	20	30	15	15					
			20	30	20	0					
ф17.ул.Отрадная79,эцц4 АСБ-1;4х120,L=225м		270	5	5	5	0					
			0	0	0	0					
ф21.ул.Отрадная79к4,эцц2 АСБ-1;4х120,L=80м		270	20	20	30	10					
			10	15	20	10					
Сумма:			65	75	75						
			50	60	55						

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Сидякин (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)



Листок замеров ТП/РП №

ТП-2686

Дата 11.06.17

Время день 11-06  
вечер 17-46

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)			
					Uab	Ubc	Uca	Ucb
ТМ-630/6	630	6						
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание	
			А	В	С	0		
Ввод №1			225	180	180			
			210	180	195			
Сумма:			225	180	180			
			210	180	195			

Замеры проводил электромонтер Андреев Д.И. Васильев (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2686

Дата 11.06.17

Время день 11-05  
вечер 17-45

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)				Примечание
					Uab	Ubc	Uca		
<i>ТМ-630/6</i>	<i>630</i>	<i>6</i>			Uao	Ubo	Uco		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
			А	В	С	0			
<i>Ввод№2</i>			<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>				
			<i>360</i>	<i>300</i>	<i>330</i>				
Сумма:			<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>				
			<i>360</i>	<i>300</i>	<i>330</i>				

Замеры проводил электромонтер Алижанов Р.М. [подпись] (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)