

Листок замеров ТП/РП № _____ Канстрой.

Дата 18.06.17г
10.06.17г.

Время день 10-10.
вечер 18-23

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402 404	Ubc	401 402	Uca	400 400
ТМГ-630/10	630	10			Uao	227 227	Ubo	229 229	Uco	227 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф 8			0			0				
ф 10 Зеленая, 12, эщ. № 1 АВББШв-1; 4х50		165	0	0	0	0				
ф 12 Зеленая, (стройка ж/д) АВББШв-1; 4х50		165								откл.
ф 14 Зеленая, 12, эщ. №2 АВББШв-1; 4х50		165	15 10	0	5	5				
ф 16 Зеленая, (стр-ка ж/д) АВББШв-1; 4х50		165								откл.
ф 18 ЛНС (ввод №2) АВВГ-1; 4х35		135								откл.
ф 22 КНС (ввод №2) АВВГ-1; 4х35		135								откл.
Сумма:			15 10	0	5	5				

Замеры проводил электромонтер ОМ Еришов А С (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

