





Листок замеров ТП/РП № 5217

Дата 02.06.17

Время день 10-00  
вечер 17-50

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396 401	Ubc	395 400	Uca	396 401
<b>ТМГ-1000/10</b>	<b>1000</b>	<b>10</b>			Uao	229 230	Ubo	229 229	Uco	228 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф 2 пр-т Тюленева, 44, эщ. №3 АВББШв-1; 4х70, L=109 м.		200	10	10	30	20				
			10	10	10	10				
ф 4 пр-т Тюленева, 44, эщ. №1 АВББШв-1; 4х240, L=53 м.		395	20	10	5	10				
			15	5	0	5				
ф 6 пр-т Тюленева, 38 АВББШв-1; 4х150, L=67 м.		305	10	5	5	5				
			10	5	5	5				
ф 8 пр-т Тюленева, 44, эщ. №2 АВББШв-1; 4х240, L=93 м.		395	30	15	15	15				
			10	15	40	10				
ф 10 пр-т Тюленева, 42, АВББШв-1 4х240, L=88,5 м.		395	5	10	5	10				
			5	16	30	15				
ф 12 м.н, пр.т Тюленева, 46 АВББШв-1, 4х120, L=175 м.		270	40	30	20	5				
			15	15	10	5				
Сумма:			115 65	80 66	80 95					

Замеры проводил электромонтер Еришов АС (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

5218

Дата 02.06.17г.

10.06.17г

Время день 11-00  
вечер 17-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)				Примечание
					Uab	Ubc	Uca	Ucb	
ТМГ 1000/10	1000	10			399	398	399	399	
					395	394	395	395	
					231	231	230	230	
					228	227	226	226	
Наименование отходящих линий 0,4кВ	Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
		А	В	С	0				
ф 1 Карбышева, 42, эц. № 1 АВББШв-1; 4x185, L=65 м.	345	15	20	40	10				
ф 9 Карбышева, 42, эц. № 3 АВББШв-1; 4x185, L=115 м.	345	5	5	10	5				
ф 13 Карбышева, 42, эц. № 2 АВББШв-1; 4x185, L=95 м.	345	10	5	5	5				
ф 17 Карбышева, 40, эц. № 2 АВББШв-1; 4x120, L=168 м.	270	5	20	5	10				
ф 19 Карбышева, 40, эц. № 3 АВББШв-1; 4x120, L=184 м.	270	5	5	10	5				
ф 21 Карбышева, 40, эц. № 1 АВББШв-1; 4x120, L=140 м.	270	15	20	10	10				
		10	15	5	10				
		35	10	25	15				
		40	10	10	15				
		20	20	10	10				
		30	15	15	15				
Сумма:		100	80	100					
		95	75	50					

Замеры проводил электромонтер Ермилов АС (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)



Листок замеров ТП/РП № 2437

Дата 19.06.17

Время день 11-30  
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402 404	Ubc	402 404	Uca	398 401
ТМ	250	10			Uao	228 229	Ubo	228 229	Uco	226 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 т/б "Тургеневские зори"			0	0	5	5				
			0	5	5	0				
ф.2 т/б ГТРК "Волги" АВВГ-1; 3*50+1*25		175	0	0	0	0				
			5	5	0	0				
ф.3 ООО "Утес"			5	15	30	5				
			10	15	25	10				
ф.4 т/б ЦГКБ			0	0	0	0				
			0	5	0	5				
ф.5 ООО "РосдомПлюс"			0	0	0	0				
			5	0	0	0				
Сумма:			5 20	15 30	35 30					

Замеры проводил электромонтер Мухомов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)