

Листок замеров ТП/РП №

3935

Дата 08.06.17

Время день 15-00  
вечер 19-50

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402 404	Ubc	405 406	Uca	404 406
ТСЗЛ	1250	6			Uao	229 231	Ubo	231 232	Uco	231 233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЩ.2; 2АСБл-1; 4*185		345	40 45	30 35	40 25	10 15				
ф.5 Луначарского 23В, корп.№2 (магазин); АСБл-1; 4*120		270	5 0	5 0	10 10	5 5				
ф.7 Луначарского 23В, корп.№2 (офисы); АСБл-1; 4*70		200	15 5	5 5	5 5	5 5				
ф.9 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЩ.1; АСБл-1; 4*185		345	20 20	10 15	20 25	15 10				
ф.13 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЩ-1; АСБл-1; 4*185		345	60 40	45 65	35 35	10 15				
ф.17 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЩ-2; АСБл-1; 4*185		345	10 5	0 0	5 5	0 0				
ф.19 Луначарского 23А ААБл-1; 4*185		345	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф.21 Луначарского 23Б АВББШв-1; 4*240		-	0 10	5 10	0 5	0 0				
Сумма:			150 125	100 130	115 110					

Замеры проводил электромонтер Шуваев А.В. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 3935

Дата 08.06.17

Время день 15-00  
вечер 19-50

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	391 390	Ubc	393 393	Uca	392 393
ТСЗЛ	1250	6			Uao	223 224	Ubo	225 224	Uco	225 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.2 Луначарского 23В, корп.№2 (офисы); АСБл-1; 4*70		200	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.4 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЩ.1; АСБл-1; 4*185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Луначарского 23В, корп.№2 (магазин); АСБл-1; 4*120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.10 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЩ.2; 2АСБл-1; 4*185		345	5	0	5	0				
			10	10	15	0				
ф.14 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЩ.2; АСБл-1; 4*185		345	15	25	15	0				
			15	30	25	0				
ф.18 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЩ.1; АСБл-1; 4*185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Луначарского 23А ААБл-1; 4*185		345	25	25	50	20				
			25	35	30	5				
ф.22 Луначарского 23Б АВББШв-1; 4*240		-	20	50	25	10				
			30	25	35	10				
Сумма:			65	100	95					
			80	100	105					

Замеры проводил электромонтер Михайлов А.А. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

3939

Дата 08.06.17

Время день 13-30  
вечер 19-20

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389	Ubc	388	Uca	386
ТМГ	1000	10			400		401			398
					218		223			221
					228		229			226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Замечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №3 2АВБ6Шв-1; 4*120		295	30	35	40	4				
ф.3 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №2 2АВБ6Шв-1; 4*120		295	40	45	65	10				
ф.7 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №4 2АВБ6Шв-1; 4*120		295	30	30	30	0				
			55	25	45	10				
ф.11 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №1 2АВБ6Шв-1; 4*150		335	55	50	30	15				
			65	50	25	20				
ф.13 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №5 2АВБ6Шв-1; 4*150		335	50	55	40	10				
			50	50	90	20				
			20	30	20	0				
			50	30	20	15				
Сумма:			185	200	160					
			260	200	245					

Замеры проводил электромонтер Шаринев А.А. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 3939

Дата 08.06.17

Время день 13-30  
вечер 19-20

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392 405	Ubc	390 402	Uca	389 401
ТМГ	1000	6			Uao	221 229	Ubo	223 230	Uco	221 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.2 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №3 2АВББШв-1; 4*120		295	0	0	0	0				
ф.6 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №2 2АВББШв-1; 4*120		295	0	0	0	0				
ф.8 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №4 2АВББШв-1; 4*120		295	0	0	0	0				
ф.12 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №1 2АВББШв-1; 4*150		335	0	0	0	0				
ф.14 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №5 2АВББШв-1; 4*150		335	30 40	45 30	45 25	10 10				
Сумма:			30 40	45 30	45 25					

Замеры проводил электромонтер Мещеряков А.А. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

3939а

Дата 08.06.17

Время день 14-00  
вечер 19-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)						
					Uab	389	Ubc	387	Uca	387	
ТМГ	1000	6			402	399			402		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Iса	Iсо	Iсв	Iсг	Iсд
			А	В	С	0					
ф.1 Кирова 6, корп.№2 ВРУ-0,4кВ №3; 2АВББШв-1; 4*120		295	15	20	20	0					
ф.3 Кирова 6, корп.1 2АВББШв-1; 4*185		385	25	30	35	5					
ф.5 Кирова 6, корп.№2 ВРУ-0,4кВ №2; 2АВББШв-1; 4*120		295	70	65	50	20					
ф.7 Кирова 6, корп.2 ВРУ-0,4кВ №1; 2АВББШв-1; 4*120		295	95	70	70	30					
			30	10	30	10					
			40	35	45	20					
			60	60	35	10					
			30	60	30	20					
Сумма:			175	155	135						
			190	195	180						

Замеры проводил электромонтер Мещеряков А.А. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)









Листок замеров ТП/РП №

5199

Дата 18.06.17г.

Время день  
вечер

11-00

18-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)						
					Uab	396		Ubc	395		
						399	398		393	397	
TM-400/10		400	10								
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание				
			А	В	С	0					
Ф3 Карбышева, 27, эщ.1, ВРУ-4 АСБ-1; 4x120		270	0	0	0	0					
Ф3 Карбышева, 27, эщ.1, ВРУ-4 АСБ-1; 4x95		240	0	0	0	0					
Ф7 Карбышева, 27, эщ.2, ВРУ-2 АСБ-1; 4x120		270	0	0	0	0					
ф 11 Карбышева, 27, эщ.1 ВРУ-3 2 АВБ6Шв-1; 4x120		270	5	5	5	5					
ф 15 Карбышева, 27, эщ.1 ВРУ-3 2 АВБ6Шв-1; 4x95		240	10	5	5	5					
			15	10	30	5					
Сумма:			15	10	10						
			30	25	40						

Замеры проводил электромонтер С.М. Егорин (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)