

Листок замеров ТП/РП №

1489п

Дата 09.06.17

Время день 11-00
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	409 408	Ubc	405 405	Uca	406 406
ТМ-250/10	250	10			Uao	235 235	Ubo	234 234	Uco	232 232
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Линия 1			0	0	0	0				
Линия 2			0	0	0	0				
Линия 3			0	0	0	0				
Линия 4			5	5	0	5				
Линия 5			5	0	0	5				
Линия 6			0	0	0	0				
Сумма:			10	5	0					
			10	0	0					

Замеры проводил электромонтер Власов РВ (подпись)

Листок замеров проверил (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 1489п

Дата 09.06.17

Время	день	11-00
	вечер	18-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

[illegible]

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2754

Дата 07.06.17

Время	день	18-37
	вечер	18-45

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ЛБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400	Ubc	402	Lca	402
						400		403		402
ТМ-1000/6	1000	6			Uao	230	Ubo	229	Lco	232
						230		229		232
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
				А	В	С	0			
ф1.ул.Аблукова41к2 АСБ-1;4х120,L=170м			270	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф3.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185			345	30	20	35	15			
				35	30	30	10			
ф5 КНС,ЩР-0,4кв АВБ6Шв-1;4х70,L=130м			200					откл		
ф7.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185			345	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф9.ул.Аблукова41б(офисы) АВБ6Шв-1;4х120,L=50м			270	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф11.ул.Аблукова41б,эщ2 АВБ6Шв-1;4х185,L=130м			345	20	10	15	10			
				40	20	20	25			
ф13.ул.Аблукова41б,эщ1 АВБ6Шв-1;4х185,L=150м			345	20	60	15	25			
				5	15	15	10			
ф15 ул.Аблукова41.к3 АСБ-1;4х120,L=120м			270	0	0	0	0			
				0	0	0	0			

Замеры проводил электромонтер Амударов Р.М. Аш (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2754

Дата 07.06.17

Время день 10-45
вечер 18-37

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396	Ubc	398	Uca	396
						395		396		395
ТМ-1000/6	1000	6			Uao	228	Ubo	226	Uco	228
					228	226		228		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)					Примечание		
			А	В	С	0				
ф2.КНС,ЩР-0,4кВ АВББШв-1: 4х70,L=130м		200						откл		
ф4.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	0	0	0	0				
ф6.ул.Аблукова41к3 АСБ-1;4х120		270	30	15	20	5				
			40	25	25	10				
ф8.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	30	35	30	5				
			20	50	30	25				
ф10.ул.Аблукова41б(офисы) АВББШв-1;4х120,L=60м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф12.ул.Аблукова41к2 АСБ-1;4х120,L=170м		270	20	35	20	10				
			30	45	45	20				
ф14.ул.Аблукова41б,эщ1 АВББШв-1;4х185,L=150м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф16.ул.Аблукова41б.эщ2 АВББШв-1;4х185,L=130м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер Андреев Р.М. (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2865

ТП-2865

Дата 03.06.17

Время	день	11-02
	вечер	19-15

19-15

ТРАНСФОРМАТОР №1

[illegible]

Замеры проводил электромонтер Алижанов Р. М. (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2865

Дата 03.06.17Время день 11-03
вечер 19-16

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389 389	Ubc	391 392	Uca	392 394
ТМ-630/6	630	6			Uao	222 224	Ubo	222 223	Uco	223 223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	О				
ф1.ул.Самарская27.к1 АСБ-1;4х120,L=40м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф23.ул.Самарская27,эц1 АСБ-1;4х150,L=80м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф25.ул.Самарская27.эц2 АСБ-1;4х185,L=60м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф27.ул.Самарская25 к1 АСБ-1;4х150,L=180		305	0	0	5	0				
			0	0	5	0				
ф29. ул Самарская25 АСБ-1;4х150,L=100м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф31.ул.Самарская27,эц3 АСБ-1;4х70,L=40м		200	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
</										

Замеры проводил электромонтер Илиданов Р.М. [подпись] (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2866

Дата 03.06.17

Время день 11-46
вечер 19-51

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	388 390	Ubc	391 391	Uca	390 391
ТМ-630/6	630	6			Uao	222 223	Ubo	223 223	Uco	223 224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф3.б-рХО ШИ Мина32,к3,эц3 АСБ-1;4х95,L=100м		240	5	10	15	0				
ф5.ул.Самарская27 к2 2АСБ-1;4х120,L=160м		270	15	15	20	5				
ф7.б-рХО ШИ Мина32к3,эц2 АСБ-1;4х120,L=150м		270	10	10	10	0				
ф19.б-рХО ШИ Мина32к1,эц2 АСБ-1;4х120,L=95м		270	15	15	15	5				
ф21.б-рХО ШИ Мина32к1,эц3 АСБ-1;4х150,L=110м		305	25	15	20	5				
ф23.б-рХО ШИ Мина32к1,эц1 АСБ-1;4х120,L=80м		270	0	5	0	0				
ф31.б-рХО ШИ Мина32к3,эц1 АСБ-1;4х120,L=180м		270	5	20	5	10				
			15	15	10	5				
			20	25	10	5				
			5	5	10	5				
			5	5	10	5				
			0	5	5	0				
			10	10	10	5				
Сумма:			50	65	65					
			95	105	85					

Замеры проводил электромонтер Андрей А.В. Анд (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2866

Дата 03.06.17

Время день 11-40
вечер 19-50

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402 408	Ubc	405 408	Uca	403 406
ТМ-630/6	630	6			Uao	232 234	Ubo	230 231	Uco	232 237
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф14.б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х95, L=100м	240		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф10.б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х120 L=150м	270		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф12. ул.Самарская.27.к2 2АСБ-1;4х120, L=160м	270		35	25	30	5				
			25	30	20	0				
ф6.б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х120, L=180м	270		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф28.б-рХО ШИ Мина32 к1 АСБ-1;4х120. L=95	270		10	0	10	5				
			5	10	5	5				
ф32. б-рХО ШИ Мина32.к1 АСБ-1;4х150 L=80м	305		0	5	0	0				
			10	10	15	5				
ф30.б-р.Хо-ШИ мина32 к1 АСБ-1;4х150, L=110	305		5	10	5	0				
			5	10	5	0				
Сумма:			50	40	45					
			45	60	45					

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Лид (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №2

ТП-2965

Дата 03.06.17

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

13-35

18-21

ТРАНСФОРМАТОР №1

[illegible]

Замеры проводил электромонтер Сидякин АВ Б.И. (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2965

Дата 03.06.17

Время день
вечер

13-34

18-20

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400 404	Ubc	400 406	Uca	403 403
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	228 230	Ubo	230 232	Uco	229 232
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф11.ул.Промышленная93 АСБ-1;4х185,L=40м	345		55	50	65	10				
			40	35	70	30				
ф10.ул.Промышленная93А(маг) АСБ-1;4х185	345		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф12.ул.Промышленная95 АСБ-1;4х185,L=100м	345		10	10	10	0				
			0	0	0	0				
ф13.ул.Промышленная99,эц1 АВББШв-1;4х185	345		40	40	45	10				
			60	45	20	25				
ф15.ул.Промышленная99.эц2 2АВББШв-1;4х150	305		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф16.ул.Промышленная97 АСБ-1;4х185,L=56м	345		50	30	45	15				
			30	50	60	10				
Сумма:			155	130	165					
			130	130	150					

Замеры проводил электромонтер Сидякин АВ Анг - (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2971

TP-2971

Дата 07.06.17

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

11-38

19-05

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400 402	Ubc	397 404	Uca	402 400
ТМ-630/6	630	6			Uao	227 230	Ubo	231 231	Uco	227 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ввод			140 120	110 105	170 145					

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Янг - (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)