



Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_ РП-101

Дата \_\_\_\_\_

Время \_\_\_\_\_ день  
\_\_\_\_\_ вечер

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	409 415	Ubc	407 414	Uca	408 414
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	234 237	Ubo	234 237	Uco	232 236
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Сумма:				0	0	0				
				0	0	0				

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)



Листок замеров ТП/РП №

РП-201

Дата 11.06.17

Время день 09-46  
вечер 17-16

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)														
					Uab	403		Ubc	404		Uca	401							
						404	230		230	231		230	231						
ТМГ-1000/6	1000	6																	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание												
			А	В	С	0													
ф 21. пос. УКСМ. 6 АСБ-1;4х95, L=85		240	15	25	10	10													
ф 11 ул. Хваткова. 2, 4. АСБл-1;4х120, L=163м		270	30	15	15	15													
ф 7. ул. пос. УКСМ. 1 эц №2 АВБбШв-1;4х95, L=80м		240	10	35	30	20													
ф 3. ул. пос. УКСМ. 1 эц №1 АВБбШв-1;4х120 L=95м		240	20	30	25	10													
ф 1. ул. пос. УКСМ. 5 АСБ-1;4х95, L=85		240	10	10	10	10													
			10	15	10	5													
			15	10	5	10													
			15	5	5	5													
			10	10	20	10													
			15	20	30	10													
Сумма:			60	90	75														
			90	85	85														

Замеры проводил электромонтер Алижанов А.И. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

РП-201

Дата 11.06.17Время <sup>•день</sup> 09-45  
вечер 17-15

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	407 408	Ubc	406 406	Uca	404 405
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	233 234	Ubo	233 234	Uco	231 232
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф4.ул.Хваткова.2,4 АБСл-1;4х120,L=163м.		270	0	0	0	0				
ф6.пос.УКСМ.5 АСБ-1;4х95,L=85м.		240	0	0	0	0				
ф18.пос.УКСМ.6 АСБ-1;4х95,L=85м.		240	5	5	5	0				
ф20.ул.пос.УКСМ.1эц№1 АВББШв-1;4х120,L=95м.		270	0	0	0	0				
ф 24.пос.УКСМ.1 эц№2 АВББШв-1;4х95,L=80м.		240	0	0	0	0				
Сумма:			5	5	5					
			0	0	0					

Замеры проводил электромонтер Андреев Р.И. (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)



Листок замеров ТП/РП № ТП-11 "Запад-1"

Дата 09.06.17

Время день 10-00  
вечер 16-45

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398	Ubc	396	Uca	397
	396		394			395				
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	228	Ubo	227	Uco	226
						226	225			224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф9 Стройка			0	0	10	5				
			0	0	5	0				
Ф13 РП-11-1 ул.154 Стрелковой дивизии,4			0	0	0	0				
			0	0	5	0				
АВББШв-1;4x240,L=130м										
Ф15 Детский сад АСБл-1;4x185 ,L=85м		345	5	0	10	0				
			0	0	5	0				
Ф19 РП-11-1 ул. 154 Стрелковой дивизии,20,22			0	0	0	0				
			0	5	0	5				
АВББШв-1;4x240,l=220м										
Ф21 ул. 154 Стрелковой дивизии ,2;АВББШв-1;4x95,L=50м		240	10	5	5	5				
			10	5	10	5				
Ф25 РП-11-2 ул.154 Стрелковой дивизии,6,10		345	20	10	10	5				
			15	15	10	5				
АВББШв-1,4x185,L=90 м										
Ф27 РП-11-3ул.154 Стрелковой дивизии, 12,18			10	15	10	10				
			15	20	15	15				
АВББШв-1,4x240,L=170м										
Сумма:			45	30	45					
			40	45	50					

Замеры проводил электромонтер Власов РВ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-11 "Запад-1"

Дата 09.06.17

Время день 10-00  
вечер 16-45

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)				Примечание	
					Uаб	398 396	Ubc	396 394		Uca
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	227 225	Ubo	227 225	Uco	226 224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф 2 РП-11-2 ул.154 Стрелковой дивизии 6,10 АВББШв-1;4х185, L=90 м		345	0 0	0 5	0 0	0 0				
Ф4 РП-11-3 ул. 154 Стелковой дивизии 12,18 АВББШв-1;4х240,L=170 м			0 5	0 0	0 5	0 0				
Ф6 ул.154 Стрелковой дивизии,2 АВББШв-1; 4х95,L=50 м		240	0 0	0 0	0 5	0 0				
Ф12 РП-11-11 ул.154 Стрелковой дивизии,20,22 АВББШв-1;4х240,L=220 м			5 10	10 10	15 20	5 10				
Ф14 РП-11-1ул. 154 Стрелковой дивизии,4 АВББШв-1;4х240,L=130 м			0 5	5 10	0 5	5 5				
Ф16 Детский сад АСБл-1;4х185 L=85м		345	0 0	0 5	0 0	0 5				
Сумма:			5 20	15 30	15 35					

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)





Листок замеров ТП/РП № ТП-12 "Запад-1"

Дата 09.06.17

Время            день             
вечер           

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)						
					Uab	398	Ubc	397	Uca	398	
						396		395		396	
TMГ-1250/6		1250	6								
Uao		228	Ubo	227	Uco	226					
		226		225		224					
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
				А	В	С	0				
Ф34 Стройка СИП-2А				0	0	0	0				
Ф36 РП-12-12 АВББШв-1;4х240,L=170м				25	25	15	10				
Ф38 Стройка СИП-2А				25	30	15	10				
Ф50 Стройка СИП-2А				0	5	5	0				
				0	5	0	0				
				0	0	0	0				
				0	0	0	0				
Сумма:				25	30	20					
				25	35	15					

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)





Листок замеров ТП/РП № ТП-1011

Дата 09.06.17

Время день 10-00  
вечер 17.00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398	Ubc	396	Uca	396
ТМГ-1000/6	1000	6				414		412		412
					227	226	225			
					236	234	234		234	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф 20 стройплощадка ул.Ипподромная		270								откл.
АВВГ-1,4х120										
Ф 24 стройплощадка ул.Ипподромная		270	35	70	100	30				
АВВГ-1,4х120			10	50	50	30				
Сумма:			35	70	100					
			10	50	50					

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил \_\_\_\_\_ (подпись)