

Канстрой

Дата **11.12.17г.**

Время	день
	вечер

18 32

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399	Ubc	397	Uca	398
						401		400		400
ТМГ-630/10	630	10			Uao	227	Ubo	227	Uco	226
						228		229		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
				А	В	С	0			
ф 1 Зеленая, 12. эщ №2 АВБ6ШВ-1; 4х50			165	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф 3 Зеленая, 12/2, эщ. №1 АВБ6ШВ-1; 4х50			165	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф 5 Зеленая, 12, эщ. №1 АВБ6ШВ-1; 4х50			165	10	5	15	5			
				15	10	15	5			
ф 7 Зеленая, 12/2, эщ. №2 АВБ6ШВ-1; 4х50			165	0	0	0	0	откл.		
				0	0	0	0			
ф 17 КНС (ввод №1) АВВГ-1; 4х35			135	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф 21 ЛНС (ввод №1) АВВГ-1; 4х35			135	0	0	0	0			
				0	0	0	0			

Замеры проводил электромонтер Ермилов Ас (подпись)

Листок замеров проверил Медеров Р. В. (подпись)

Капстрой.

Дата 11.12.17г.

18 32

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399	Ubc	397	Uca	398
						401		399		400
ТМГ-630/10	630	10			Uao	225	Ubo	227	Uco	226
					226	229		227		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	О				
Ф 8 Стройка, стро-й вагончик СИП-2А; 3х50+1х54			15	15	0	15				
			5	10	0	10				
Ф 10 Зеленая ,12, эщ.№ 1 АВБбШв-1 ; 4х50		165	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф 12 Зеленая, (стройка ж/д) АВБбШв-1 ; 4х50		165	5	5	5	0				
			5	0	0	0				
Ф 14 Зеленая,12, эщ. №2 АВБбШв-1 ; 4х50		165	5	5	5	5				
			25	5	5	10				
Ф 16 Зеленая,(стр-ка ж/д) АВБбШв-1 ; 4х50		165	5	5	5	0				
			5	5	5	0				
Ф 18 ЛНС (ввод№2) АВБГ-1; 4х35		135					откл.			
Ф 22 КНС (ввод №2) АВБГ-1; 4х35		135					откл.			
</										

(подпись)

(подпись)

Листок замеров ТП/РП № Риострой

Риострой

Дата 19.12.17 г.

Время	День	11-00
	вечер	17-20

ТРАНСФОРМАТОР №1

[illegible]

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

5218

Дата 11.12.17г.

Время	день	10 36
	вечер	17 54

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uаб	390	Uбс	389	Uса	390
						391		391		391
ТМГ 1000/10	1000	10			Uао	224	Uбо	223	Uсо	223
						224		224		224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	О				
ф 1 Карбышева, 42, эщ. № 1 АВБШв-1; 4х185, L=65 м.		345	20	10	10	5				
			30	15	15	15				
ф 9 Карбышева, 42, эщ. № 3 АВБШв-1; 4х185, L=115 м.		345	10	10	10	5				
			20	20	10	15				
ф 13 Карбышева, 42, эщ. № 2 АВБШв-1; 4х185, L=95 м.		345	15	10	10	10				
			15	20	20	10				
ф 17 Карбышева, 40, эщ. № 2 АВБШв-1; 4х120, L=168 м.		270	25	30	15	10				
			75	45	20	30				
ф 19 Карбышева, 40, эщ. № 3 АВБШв-1; 4х120, L=184 м.		270	60	30	30	10				
			55	10	30	30				
ф 21 Карбышева, 40, эщ. № 1 АВБШв-1; 4х120, L=140 м.		270	25	40	45	15				
			45	30	35	20				

Замеры проводил электромонтер Ершов АС (подпись)

Листок замеров проверил Рыжов С.С. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 5218

Дата 11.12.17г.

Время день 10 36
вечер 17 54

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392 395	Ubc	392 394	Uca	393 395
ТМГ-1000/10	1000	10			Uao	224 226	Ubo	225 226	Uco	224 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф 10 Карбышева, 42, эщ. №3 АВББШв-1; 4х185, L=115 м.		345	0	5	0	5				
			5	10	5	5				
ф 14 Карбышева, 42, эщ. №2 АВББШв-1; 4х185, L=95 м.		345	10	10	10	5				
			10	15	5	5				
ф 18 Карбышева, 40, эщ. №2. АВББШв-1; 4х120, L=168 м.		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 20 Карбышева, 42, эщ. №1 АВББШв-1; 4х185, L=65 м.		345	0	0	0	0				
			5	5	0	0				
ф 22 Карбышева, 40, эщ. №1 АВББШв-1; 4х120, L=140 м.		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 24 Карбышева, 40, эщ. №3 АВББШв-1; 4х120, L=184 м.		270	5	5	5	0				
			5	5	10	5				
Сумма:			15	20	15					
			25	35	20					

Замеры проводил электромонтер Ермилов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Взоров В.В. (подпись)

5199

Дата 11.12.17г.

Время	день	09 32
	вечер	17 10

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ЛБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390	Ubc	388	Uca	388
						392		390		392
ТМ-400/10	400	10			Uao	219	Ubo	223	Uco	221
						221		225		221
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	О				
ФЗ Карбышева, 27, эщ.1, ВРУ-4 АСБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
ФЗ Карбышева, 27, эщ.1, ВРУ-4 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
Ф7 Карбышева, 27, эщ.2, ВРУ-2 АСБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
ф 11 Карбышева, 27,эщ.1 ВРУ-3 2 АВББШе-1; 4х120		270	10	5	5	10				
ф 15 Карбышева, 27,эщ.1 ВРУ-3 2 АВББШе-1; 4х95		240	5	5	5	5				
			10	10	15	5				
			20	15	20	10				
</										

Замеры проводил электромонтер Ермилов АС (подпись)

Листок замеров проверил Г. В. Сер. А. С. В. (подпись)

Дата 11.12.17г.

Время день
вечер

09 32

17 10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 396	Ubc	391 393	Uca	391 394
ТМ-400/10	400	10			Uao	223 227	Ubo	223 224	Uco	223 222
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф 18 Карбышева, 27, эщ-1 ВРУ-4 АСБ-1; 4х120	270		10	10	10	10				
			20	20	25	5				
ф 18 Карбышева, 27, эщ-1 ВРУ-4 АСБ-1; 4х95	240									
ф 12 Карбышева, 27, эщ-1 ВРУ-3 2 АСБ-1; 4х120	270		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 8 Карбышева, 27, эщ-2, ВРУ-2 АСБ-1; 4х120	270		5	10	10	5				
			5	10	25	15				
ф 4 Карбышева, 27, эщ-2 ВРУ-1 2 АВББШв-1; 4х95	240		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			15	20	20					
			25	30	50					

Замеры проводил электромонтер Бришова С. В. (подпись)Листок замеров проверил Киселев С. В. (подпись)

5034

Дата 11.12.17г.

Время	день	11 32
	вечер	17 00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ЛБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	394	Ubc	392	Uca	394
						395		393		393
ТМ-630/10	630	10			Uao	223	Ubo	224	Uco	224
						223		224		226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	О				
Ф3 Ульяновский, 28, эщ.1 AB56Шв-1; 4х185		345	0	0	0	0				
Ф5 Ульяновский, 28, эщ.2 AB56Шв-1; 4х185		345	5	15	5	5				
			5	20	5	10				
Ф7 Ульяновский, 28, эщ.1(оф.) AB56Шв-1; 4х150		305	0	5	5	5				
			0	5	5	5				
Ф9 Ульяновский, 28, эщ.2(оф.) AB56Шв-1; 4х150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Стройка пр.Авиастроителей ABBF-1; 4х16		90	0	0	10	10				
			0	0	5	5				
</										

Замеры проводил электромонтер Савилов АС (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев С.В. (подпись)

Дата 11.12.17г.Время день 11 32
вечер 17 00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 394	Ubc	393 392	Uca	392 393
ТМ-630/10	630	10			Uao	223 225	Ubo	222 224	Uco	223 223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф4 Ульяновский, 28, эщ.1 АВББШв-1; 4х185		345	15	25	10	10				
			20	10	20	10				
Ф6 Ульяновский, 28, эщ.1(оф.) АВББШв-1; 4х150		305	15	10	15	10				
			25	15	10	10				
Ф8 Ульяновский, 28, эщ.2 АВББШв-1; 4х185		345	20	35	15	15				
			15	25	20	10				
Ф10 Ульяновский, 28, эщ.2(оф.) АВББШв-1; 4х150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			50	70	40					
			60	50	50					

Замеры проводил электромонтер Ерхинов ИС ДМ (подпись)Листок замеров проверил Тодоров Р.А. (подпись)

3939a

Дата 13.12.17

Время $\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$

12-15

18-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389	Ubc	387	Uca	387
						397		394		396
ТМГ	1000	6			Uao	219	Ubo	223	Uco	223
						227		234		223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф.1 Кирова 6, корп.№2 ВРУ-0,4кВ №3; 2АВБ6Шв-1; 4*120		295	70	65	80	25				
			80	75	70	5				
ф.3 Кирова 6, корп.1 2АВБ6Шв-1; 4*185		385	80	80	90	50				
			100	140	155	40				
ф.5 Кирова 6, корп.№2 ВРУ-0,4кВ №2; 2АВБ6Шв-1; 4*120		295	50	25	20	20				
			60	45	55	10				
ф.7 Кирова 6, корп.2 ВРУ-0,4кВ №1; 2АВБ6Шв-1; 4*120		295	65	65	60	15				
			75	90	70	5				

Замеры проводил электромонтер Гаврилов Д.А. (подпись)

Листок замеров проверил Косовичев С.Р. (подпись)

3939a

Дата 13.12.17

Время	день	12-15
	вечер	18-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390 399	Ubc	389 398	Uca	389 397
ТМГ	1000	6			Uao	220 226	Ubo	221 226	Uco	219 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.2 Кирова 6, корп.1 2АВБ6Шв-1; 4*185		385	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.4 Кирова 6, корп.2 ВРУ-0,4кВ №3; 2АВБ6Шв-1; 4*120		295	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Кирова 6, корп.2 ВРУ-0,4кВ №2; 2 АВБ6Шв-1; 4*120		295	15	15	20	10				
			15	15	25	0				
ф.8 Кирова 6, корп.2 ВРУ-0,4кВ №1; 2АВБ6Шв-1; 4*120		295	0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер Медведев О.А. (подпись)

Листок замеров проверил Александров С.В. (подпись)

3939

Дата 13.12.17

Время	день
	вечер

12-45

18-15

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389	Ubc	389	Uca	388
						395		395		394
ТМГ	1000	6			Uao	220	Ubo	223	Uco	221
						221		227		226
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние		
				А	В	С	0			
ф.2 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №3 2АВБ6Шв-1; 4*120			295	25	35	30	5			
				25	30	25	0			
ф.6 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №2 2АВБ6Шв-1; 4*120			295	30	40	60	20			
				45	70	90	30			
ф.8 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №4 2АВБ6Шв-1; 4*120			295	75	75	45	20			
				100	80	35	30			
ф.12 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №1 2АВБ6Шв-1; 4*150			335	60	50	80	25			
				125	115	105	25			
ф.14 Кирова 6, ВРУ-0,4кВ №5 2АВБ6Шв-1; 4*150			335	80	95	80	50			
				140	80	60	30			

Замеры проводил электромонтер: Тавриш Д.М. (подпись)

Листок замеров проверил Киселевич И. И. (подпись)

Дата 13.12.17

Время день
вечер

11-10

17-40

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	410 404	Ubc	410 404	Uca	411 405
ТСЗЛ	1250	6			Uao	234 230	Ubo	234 230	Uco	235 231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЦ.2; АСБл-1; 4*185	345		72	60	35	30				
			120	70	75	20				
ф.5 Луначарского 23В, корп.№2 (магазин); АСБл-1; 4*120	270		5	10	15	5				
			0	0	0	0				
ф.7 Луначарского 23В, корп.№2 (офисы); АСБл-1; 4*70	200		15	15	15	5				
			5	10	5	0				
ф.9 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЦ.1; АСБл-1; 4*185	345		25	70	30	10				
			35	40	60	15				
ф.13 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЦ.1; АСБл-1; 4*185	345		75	60	50	25				
			90	95	70	15				
ф.17 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЦ.2; АСБл-1; 4*185	345		30	35	30	10				
			55	50	35	5				
ф.19 Луначарского 23А ААБл-1; 4*185	345		40	50	45	10				
			45	50	85	15				
ф.21 Луначарского 23Б АВББШв-1; 4*240			40	35	35	20				
			65	55	50	20				
Сумма:			302	335	255					
			415	370	380					

Замеры проводил электромонтер Гавриш Ю.А. (подпись)Листок замеров проверил Кирючкин С.Р. (подпись)

3935

Дата 13.12.17

Время	день	11-10
	вечер	17-40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392	Ubc	393	Uca	394
						385		386		386
ТСЗЛ	1250	6			Uao	224	225	224	224	231
						220	220			
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние		
				А	В	С	0			
ф.2 Луначарского 23В, корп.№2 (офисы); АСБл-1; 4*70			200	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф.4 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЩ.1; АСБл-1; 4*185			345	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф.8 Луначарского 23В, корп.№2 (магазин); АСБл-1; 4*120			270	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф.10 Луначарского 23В, корп.№2 ЭЩ.2; 2АСБл-1; 4*185			345	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф.14 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЩ.2; АСБл-1; 4*185			345	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф.18 Луначарского 23В, корп.№1 ЭЩ.1; АСБл-1; 4*185			345	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф.20 Луначарского 23А ААБл-1; 4*185			345	15	10	10	5			
				10	10	10	0			
ф.22 Луначарского 23Б АВББШв-1; 4*240			-	10	10	10	5			
				5	5	5	0			
Сумма:				25	20	20				
				15	15	15				

Замеры проводил электромонтер Григорьев С.В. (подпись)

Листок замеров проверил Клименков С.В. (подпись)

TP-2965

Дата 12.12.17.

Время	день
	вечер

10-00

19-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)								
					Uab	399	Ubc	397	Uca	399			
						394		394		396			
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	226	224	Ubo	228	226	Uco	228	225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	226						Примечание				
			A	B	C	0							
ф3.ул.Промышленная95 АСБ-1;4х185,L=100м		345	15	0	0	0							
			5	0	0	5							
ф2 ул.Промышленная93А/маг-н 2АСБ-1;4х70,L=40м		200	70	50	35	5							
			75	60	35	20							
ф4.ул.Промышленная93 АСБ-1;4х185,L=40м		345	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф5. ул Промышленная99,эщ1 ABББШв-1;4х185		345	0	0	0	5							
			0	0	0	5							
ф7.ул.Промышленная99.эщ2 2ABББШв-1;4х150		305	30	50	20	10							
			60	75	125	40							
ф8.ул.Промышленная97 АСБ-1;4х185,L=56м		345	10	10	15	0							
			5	0	0	5							

Замеры проводил электромонтер Сидякин-Андрей (подпись)

Листок замеров проверил Макирова - Маки (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2965

TP-2965

Дата 12.12.17г

Время	день	10-00
	вечер	19-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ЛБВ	Напряжение, В (день/вечер)								
					Uab	396	Ubc	-397	Uca	397			
						395		395		39396			
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	226	224	Ubo	228	225	Uco	228	226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)					Примечание					
			А	В	С	0							
ф11.ул.Промышленная93 АСБ-1;4х185,L=40м		345	20	25	35	15							
			35	35	40	10							
ф10.ул.Промышленная93А(маг) АСБ-1;4х185		345	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф12.ул.Промышленная95 АСБ-1;4х185,L=100м		345	30	45	35	5							
			70	25	20	20							
ф13.ул.Промышленная99,эщ1 АВББШв-1;4х185		345	55	50	15	20							
			65	35	35	30							
ф15.ул.Промышленная99.эщ2 2АВББШв-1;4х150		305	0	10	10	5							
			0	0	0	5							
ф16.ул.Промышленная97 АСБ-1;4х185,L=56м		345	20	30	30	15							
			35	75	45	20							

Замеры проводил электромонтер Сидякин - Ю.С. (подпись)

Листок замеров проверил Менярова - Меняра (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1011

Дата 16.12.17г.

Время день
вечер

15-00

21-06

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ЛВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	406	Ubc	405	Uca	406
						407		407		408
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	232	Ubo	230	Uco	230
						234		232		233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	О				
Ф15 ул.Ипподромная, 4А(офис) АВБ6Шв-1; 4х35										
Ф19 ул.Ипподромная, 4А, эц.2 2АВБ6Шв-1; 4х240			10	25	20	5				
			5	5	5	5				
Ф23 ул.Ипподромная, 4А, эц.1 2АВБ6Шв-1; 4х240			10	0	5	0				
			5	0	5	5				
						</				

TII-1011

Дата 16.12.17г.

Время	день	15-00
	вечер	21-06

ТРАНСФОРМАТОР № 4

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	406	Ubc	405	Uca	406
						407		407		408
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	232 234	Ubo	230 232	Uco	230 233
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние		
				А	В	С	0			
Ф15 ул.Ипподромная, 4А(офис) АВББШв-1; 4х35										
Ф19 ул.Ипподромная, 4А, эщ.2 2АВББШв-1; 4х240			10 5	25 5	20 5	5 5				
Ф23 ул.Ипподромная, 4А, эщ.1 2АВББШв-1; 4х240			10 5	0 0	5 5	0 5				

Замеры проводил электромонтер: Васильев А (подпись)

Листок замеров проверил Ю. С. Баранов (подпись)

5217

Дата 11.12.17г.

Время	день	09 50
	вечер	17 35

ТРАНСФОРМАТОР № 1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ЛБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392	Ubc	392	Uca	392
						394		392		393
ТМГ-1000/10	1000	10			Uao	224	Ubo	224	Uco	224
						225		225		225
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние		
				А	В	С	0			
Ф 1 пр-т Тюленева, 44, эщ. №3 АВББШе-1; 4х70, L=109м.			200	0	0	0	0			
				5	5	0	0			
Ф 3 пр-т Тюленева, 44, эщ. №1 АВББШе-1; 4х240, L=53 м.			395	20	20	20	10			
				55	30	50	15			
Ф 5 пр-т Тюленева, 38, АВББШе-1; 4х150 L=57 м.			305	10	0	10	5			
				20	10	10	10			
Ф 7 пр-т Тюленева, 44, эщ. №2 АВББШе-1; 4х240, L=93 м.			395	10	5	0	5			
				10	5	5	5			
Ф 13 пр-т Тюленева, 42 АВББШе-1; 4х240, L=88,5 м.			395	10	10	25	10			
				30	15	10	10			
Ф 15 м-н, пр-т Тюленева, 46 АВББШе-1; 4х120, L=175 м.			270	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
</										

Замеры проводил электромонтер Сериков АС (подпись)

Листок замеров проверил Федоров Р.А. АА (подпись)

5217

Дата 11.12.17г.

Время	день	09 50
	вечер	17 35

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	391	Ubc	390	Uca	389
						392		390		390
ТМГ-1000/10	1000	10			Uao	223 225	Ubo	223 225	Uco	223 224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	0				
ф 2 пр-т Тюленева, 44, эщ. №3 АВБ6Шв-1; 4х70, L=109 м.		200	10	10	15	5				
			10	20	20	10				
ф 4 пр-т Тюленева, 44, эщ. №1 АВБ6Шв-1; 4х240, L=53 м.		395	10	15	5	15				
			20	5	5	10				
ф 6 пр-т Тюленева, 38 АВБ6Шв-1; 4х150, L=67 м.		305	5	5	5	5				
			20	5	5	10				
ф 8 пр-т Тюленева, 44, эщ. №2 АВБ6Шв-1; 4х240, L=93 м.		395	25	20	25	10				
			35	40	70	25				
ф 10 пр-т Тюленева, 42, АВБ6Шв-1 4х240, L=88,5 м.		395	10	15	15	10				
			20	30	45	15				
ф 12 м.н, пр.т Тюленева, 46 АВБ6Шв-1, 4х120, L=175 м.		270	35	30	25	5				
			25	20	25	5				

Замеры проводил электромонтер Ерминов АС (подпись)

Листок замеров проверил Потеряев Р.А. (подпись)

РП-201

Дата 16.12.17.

Время	день	09-30
	вечер	17-45

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400 398	Ubc	400 398	Uca	399 397
TMГ-1000/6	1000	6			Uao	228 227	Ubo	228 226	Uco	227 226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф 21. пос. УКСМ. 6 АСБ-1; 4х95, L=85		240	20	20	20	10				
			40	30	25	10				
Ф11 ул. Хваткова. 2, 4. АСБл-1; 4х120, L=163м		270	30	35	30	10				
			50	60	30	15				
ф 7. ул. пос. УКСМ. 1эщ№2 АВБбШв-1; 4х95, L=80м		240	15	20	15	5				
			20	20	15	10				
ф3. ул. пос. УКСМ. 1эщ№1 АВБбШв-1; 4х120L=95м		270	10	10	10	5				
			10	15	15	10				
ф1. ул. пос. УКСМ. 5 АСБ-1; 4х95, L=85		240	15	25	20	10				
			20	35	25	15				
</										

Замеры проводил электромонтер Сирякин — (подпись)

Листок замеров проверил Маширова - Машир (подпись)

РП-201

Дата 16.12.17.

Время	день
	вечер

09-30

17-45

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403 400	Ubc	403 400	Uca	402 399
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	230 227	Ubo	230 228	Uco	229 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	О				
ф4.ул.Хваткова.2,4 АБСл-1;4х120,L=163м.		270	0	0	0	0				
ф6.пос.УКСМ.5 АСБ-1;4х95,L=85м.		240	0	0	0	0				
ф18.пос.УКСМ.6 АСБ-1;4х95,L=85м.		240	0	0	0	0				
ф20.ул.пос.УКСМ.1эщ№1 АВБШе-1;4х120,L=95м.		270	0	0	0	0				
ф 24.пос.УКСМ.1 эщ№2 АВБШе-1;4х95,L=80м.		240	0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер Сидякин - (подпись)

Листок замеров проверил Макарова - Маф (подпись)

РП-101

Время	день	14-30
	вечер	17-30

ТРАНСФОРМАТОР №1										
Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	401 403	Ubc	401 403	Uca	400 402
ТМГ-1000/6	1000	6			Uao	230 231	Ubo	229 230	Uco	229 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф7 АЗС "Лукойл" (пр. Нариманова)		135	20	35	20	10				
			35	55	30	5				
АВББШв-1;4х35, L=230м										
Ф15 стройка "Юрэксперт" СИП-2А;3х50+1х54,6, L=85v		165	5	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			25 35	35 55	20 30					

Листок замеров проверил Ф.Ф. О.Е. Бареев - (подпись)

TP-2971

Дата 16.12.17.

Время	день	10-00
	вечер	17-10

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uан(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395	Ubc	392	Uca	395
						400		396		400
ТМ-630/6	630	6			Uao	223	Ubo	224	Uco	226
						225		226		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ввод			215	206	205					
			180	195	200					

Замеры проводил электромонтер Судякин (подпись)

Листок замеров проверил Макарова - Маур (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2866

Дата 12.12.17.Время день 15-30
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390 386	Ubc	391 387	Uca	392 387
ТМ-630/6	630	6			Uao	222 219	Ubo	223 220	Uco	224 220
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф3.б-рХО ШИ Мина32.к3,эщ3 АСБ-1;4х95, L=100м		240	10	10	15	5				
			25	20	25	10				
ф5. ул.Самарская27 к2 2АСБ-1;4х120, L=160м		270	5	15	10	5				
			20	15	15	5				
ф7.б-рХО ШИ Мина32к3,эщ2 АСБ-1;4х120, L=150м		270	20	25	20	10				
			30	30	25	10				
ф19.б-рХО ШИ Мина32,к1,эщ2 АСБ-1;4х120, L=95м		270	5	10	5	5				
			10	20	5	5				
ф21. б-р ХО ШИ Мина32к1,эщ3 АСБ-1;4х150, L=110м		305	30	20	35	10				
			35	40	40	10				
ф23. б-р ХО ШИ Мина32к1,эщ1 АСБ-1;4х120, L=80м		270	10	5	5	5				
			10	15	5	5				
ф31. б-рХО ШИ Мина32к3,эщ1 АСБ-1;4х120, L=180м		270	5	15	20	10				
			10	15	20	10				
Сумма:			85	100	110					
			140	155	135					

Замеры проводил электромонтер Сидякин (подпись)Листок замеров проверил Макарова - Макари (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2866

Дата 12.12.17г

Время день
вечер

15-30

18-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	408 404	Ubc	406 403	Uca	408 404
						233 230		232 229		Uco
ТМ-630/6	630	6								
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
				А	В	С				
ф14.б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х95, L=100м			240	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф10.б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х120 L=150м			270	0	0	5	0			
				0	0	10	0			
ф12. ул. Самарская. 27.к2 2АСБ-1;4х120, L=160м			270	15	10	10	5			
				50	30	35	15			
ф6.б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х120, L=180м			270	5	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф28.б-рХО ШИ Мина32 к1 АСБ-1;4х120. L=95			270	10	10	20	10			
				10	10	10	5			
ф32. б-рХО ШИ Мина32.к1 АСБ-1;4х150 L=80м			305	20	10	5	5			
				5	5	15	5			
ф30.б-р.Хо-ШИ мина32 к1 АСБ-1;4х150, L=110			305	5	10	10	5			
				5	10	10	5			

Замеры проводил электромонтер Видекин (подпись)Листок замеров проверил Манафова - Манаф (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2865

Дата 12.12.17.

Время день
вечер

15-10

17-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)				
					Uab	394 392	Ubc	395 394	Uca 396 394
ТМ-1000/6	630	6			Uao	225 225	Ubo	225 225	Uco 224 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
			А	В	С	Д			
ф8.ул.Самарская27к1 АСБ-1;4х120, L=40.		270	15 20	15 20	20 20	10 10			
ф43.ул.Самарская27,эщ1 АСБ-1;4х150, L=80м		305	15 15	5 10	5 15	5 5			
ф47.ул.Самарская27,эщ3 АСБ-1;4х70, L=40м		200	15 25	10 15	10 20	5 5			
ф49.ул.Самарская27,эщ2 АСБ-1;4х185, L=60м		345	30 30	35 25	30 30	10 10			
ф51.ул.Самарская25 АСБ-1;4х150, L=100м		305	25 25	40 35	25 25	10 10			
ф55.ул.Самарская25 к1 АСБ-1;4х150, L=180м		305	25 20	20 30	25 35	10 10			
Сумма:			125	125	115				
			135	135	145				

Замеры проводил электромонтер Сидякин (подпись)Листок замеров проверил Макарова (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2865

ТН-2865

Дата 12.12.17г

Время	день
	вечер

15-10

17-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{вн} (р), кВ	I _{ном} , А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U _{ab}	393	U _{bc}	391	U _{ca}	393
						391		393		392
ТМ-630/6	630	6			U _{ao}	223	U _{bo}	222	U _{co}	222
						224		223		224
Наименование отходящих линий 0,4кВ			I _{доп} , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
				А	В	С				
ф1.ул.Самарская27.к1 АСБ-1;4х120,L=40м			270	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф23.ул.Самарская27,эщ1 АСБ-1;4х150,L=80м			305	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф25.ул.Самарская27.эщ2 АСБ-1;4х185,L=60м			345	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф27.ул.Самарская25 к1 АСБ-1;4х150,L=180			305	5	5	10	0			
				5	5	5	0			
ф29. ул Самарская25 АСБ-1;4х150,L=100м			305	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф31.ул.Самарская27,эщ3 АСБ-1;4х70,L=40м			200	0	0	0	0			
				0	0	0	0			

Замеры проводил электромонтер Киреев (подпись)

Листок замеров проверил Менякова - Мерф. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2754

Дата 12.12.17.

Время день
вечер

09-00

18-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398	Ubc	400	Uca	400
						395		397		396
TM-1000/6	1000	6			Uao	227	Ubo	228	Uco	229
						226		225		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С					
ф1.ул.Аблукова41к2 АСБ-1;4х120,L=170м		270	15	20	10	10				
			25	30	35	15				
ф3.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	15	35	10	10				
			50	50	55	20				
ф5 КНС,ЩР-0,4кв АВБ6Шв-1;4х70,L=130м		200					откл			
Ф7.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	30	15	25	10				
			30	50	45	15				
ф9.ул.Аблукова41б(офисы) АВБ6Шв-1;4х120,L=50м		270	5	10	15	15				
			5	10	10	15				
ф11.ул.Аблукова41б,эщ2 АВБ6Шв-1;4х185,L=130м		345	25	10	30	10				
			20	50	50	20				
ф13.ул.Аблукова41б,эщ1 АВБ6Шв-1;4х185,L=150м		345	15	10	20	5				
			25	20	20	10				
ф15 ул.Аблукова41.к3 АСБ-1;4х120,L=120м		270	20	15	10	10				
			75	40	30	25				
Сумма:			125	115	120					
			230	250	245					

Замеры проводил электромонтер Сидякин (подпись)Листок замеров проверил Макарова-Макари (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2754

Дата 12.12.17г

Время день
вечер

09-00

18-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398 400	Ubc	399 402	Uca	399 402
ТМ-1000/6	1000	6			Uao	227 229	Ubo	227 228	Uco	228 230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф2.КНС,ЩР-0,4кВ АВБШв-1; 4х70, L=130м		200					откл			
ф4.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	0	0	0	0				
ф6.ул.Аблукова41к3 АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
ф8.ул.Аблукова41к1 АСБ-1;4х185		345	0	0	0	0				
ф10.ул.Аблукова41б(офисы) АВБШв-1;4х120, L=60м		270	0	0	0	0				
ф12.ул.Аблукова41к2 АСБ-1;4х120, L=170м		270	0	0	5	5				
ф14.ул.Аблукова41б,эщ1 АВБШв-1;4х185, L=150м		345	0	0	0	0				
ф16.ул.Аблукова41б,эщ2 АВБШв-1;4х185, L=130м		345	0	0	0	0				
			0	0	5					
			0	0	25					
Сумма:			0	0	5					
			0	0	25					

Замеры проводил электромонтер Сидоров (подпись)Листок замеров проверил Манарова (подпись)

TP-2686

Дата **20.12.17**

Время	день	15.20
	вечер	19.20

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389	Ubc	400	Uca	401
						385		389		388
ТМ-630/6	630	6			Uao	220 217	Ubo	223 222	Uco	226 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод №1			320 340	300 340	300 285					

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Август (подпись)

Листок замеров провела Макарова-Маш (подпись)

Листок замеров ТП/РП № _____ ТП-2686

TP-2686

Дата **20.12.17**

Время	день	15,20
	вечер	19,20

19.20

ТРАНСФОРМАТОР №2

[illegible]

Замеры проводил электромонтер Вид Яким Аким (подпись)

Листок замеров проверил Макарова - Марк (подпись)