

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2533

Дата 16.12.17.

Время день
вечер

11-10

18-40

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395 388	Ubc	394 388	Uca	396 389
ТМ-630/6	630	6			Uao	224 220	Ubo	225 220	Uco	225 221
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	0				
ф1.ул.Отрадная79к3,эщ1 АСБ-1;4х150,L=250м	305	35	30	30	15					
		40	35	35	20					
ф3.ул.Отрадная79к1,эщ2 АСБ-1;4х240,L=150м	355	20	15	25	5					
		40	20	30	15					
ф5.ул.Отрадная79к3,эщ2 АСБ-1;4х150,L=140м	305	30	40	35	10					
		60	40	45	10					
ф7.ул.Отрадная79к1,эщ1 АСБ-1;4х240,L=110м	355	30	40	30	10					
		60	35	40	20					
Ф9.ул.Отрадная79к2 АСБ-1;4х120,L=90м	270	20	20	20	10					
		70	50	45	15					
ф13.ул.Отрадная79к4,эщ1 асб-1;4х120;L=140м	270	30	45	30	15					
		45	65	40	15					
ф17.ул.Отрадная79.эщ4 АСБ-1;4х120,L=225м	270	20	10	10	15					
		25	20	30	10					
ф21.ул.Отрадная79к4.эщ2 АСБ-1;4х120,L=80м	270	15	25	40	20					
		30	35	60	25					

Замеры проводил электромонтер Сергейкин (подпись)Листок замеров проверил Микардова (подпись)

ТП-1978

Дата	18.12.17
------	----------

Время	$\frac{\text{день}}{\text{вечер}}$
-------	------------------------------------

14-10

18-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

[illegible]

Замеры проводил электромонтер Колосов ДВ (подпись)

Листок замеров проверил Д.Д. О.С. Багдасарян (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1902

Дата 16.12.17

Время день
вечер

12-05

21-42

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402 405	Ubc	401 408	Uca	403 406
ТМ	1000	10			Uao	228 233	Ubo	229 233	Uco	226 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
Ф 1 Островского, 60; эщ. 3 (офис) АСБл-1; 4x150; L=40м	305		8	10	1	6				
			5	5	5	5				
Ф 3 Уличное освещение АВВГ-1; 4x16; L=5м	90						откл.			
Ф 12 ул. островского, 60 эщ. 2 АСБл-1; 4x150; L=115 м	305		24	34	57	13				
			20	35	30	10				
Ф 13 ул. Островского, 60, эщ. 1 2АСБл-1; 4x95; L=150м	240		22	17	44	12				
			15	20	40	15				
Ф 14 ул. Островского, 58; эщ. 3 АСБл-1; 4x150, L=150 м	305		28	15	34	5				
			30	35	45	10				
Ф 15 ул. Островского, 60, эщ. 3 2АСБл-1; 4x95; L=40м	240		22	38	37	10				
			15	10	10	5				
Ф 16 ул. Островского, 56, эщ. 2 АСБл-1, 4x120, L=265м	270		8	11	22	5				
			15	15	30	5				
Ф 18 ул. Островского, 56, эщ. 1 АСБл-1, 4x120, L=225м	270		17	13	8	3				
			65	40	20	45				
Ф 19 ул. Островского, 56, эщ. 2 (офис) АСБл-1, 4x150, L=225м	305		2	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф 33 ул. Островского, 58 (офис) эщ. 1 АСБ-1, 4x150, L=150м	305		0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф 34 ул. Островского, 58, эщ. 2 АСБ-1, 4x70, L=130 м	200		7	2	16	5				
			20	10	25	5				
Ф 35 ул. Островского, 58 (офис) эщ. 5, АСБ-1; 4x70, L=85м	200		6	8	13	4				
			5	10	20	10				
Ф 36 ул. Островского, 58, эщ. 4 АСБ-1; 4x150, L=140м	305									
			55	45	30	15				
СОК Форма ул. Федерации, 141 АСБ-1; 4x185, L=113м	345		5	27	32	2				
			0	0	0	0				
Сумма:			149	175	264					
			245	225	255					

Замеры проводил электромонтер Валков РВ (подпись)Листок замеров проверил Фролов Андрей (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1902

Дата 16.12.17

Время день
вечер

12-05

21-42

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399	Ubc	399	Uca	399
						406		408		406
ТМ-1000/10	1000	10			Uao	226	Ubo	228	Uco	226
						232		230		231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф8 ул.Островского,60,эщ.3офис АСБл-1;4х150,L=40м		305	0	0	0	0				
ф10 Уличное освещение АВВГ-1,4х16,L=10м		90	0	0	0	0				
			10	30	20	0				
ф20 ул.Островского,60,эщ.2 АСБл-1;4х150,L=150м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф21 ул.Островского,60,эщ.1 2АСБл-4х95;L=150 м		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф22 ул.Островского,58,эщ.3 АСБл-1;4х150;L=155м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф23 ул.Островского,60.эщ 3 2АСБЛ-1, 4х95,L=40 м		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 24 ул.Островского,56,эщ.2 АСБЛ-1; 4х120,L=265м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф26 ул.Островского,56,эщ.1 АСБл-1; 4х120,L=225м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф27 ул.Островского,56,эщ.2 офис АСБл-1; 4х150,L=225м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ул. Федерации,141,СОК Форма АСБл-1; 4х185,L=130м		345	113	129	127	3				
			15	15	15	5				
ф29ул.Островского,58,эщ.1 офис АСБл-1; 4х150,L=155м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф30 ул.Островского,58,эщ 2 АСБл-1 ;4х150,L=115м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф31 ул. Островского,58,эщ.5 офис,АСБ-1 ; 4х70,L=85м		200	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф32 ул.Островского,58,эщ.4 АСБл-1, 4х150;L=140м		305	22	19	26	4				
			0	0	0	0				
Сумма:			135	148	153					
			25	45	35					

Замеры проводил электромонтер Власов ДС (подпись)

Листок замеров проверил Д.Ф.Окс Барсуков (подпись)

TP-1879

Время	день	13-30
	вечер	17-40

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab		Ubc		Uca	
ТМ-630/10	630	10			Uao		Ubo		Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
яч.5 на Т-1 АСБ 3х70		200	150	170	165					
			180	170	175					
Сумма:			150	170	165					
			180	170	175					

Листок замеров проверил Д. Д. Д. Д. Д. Д. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1879

Дата 18.12.17

Время	день	13-30
	вечер	17-40

ТРАНСФОРМАТОР №2

[illegible]

Замеры проводил электромонтер Васов Д.С. (подпись)

Листок замеров проверил Фред Тарсиф (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 1489n

Дата 14.12.17

Время день 13-00
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398 390	Ubc	402 392	Uca	401 392
ТМ-250/10	250	10			Uao	220 224	Ubo	229 224	Uco	232 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча ние			
			А	В	С	0				
Линия 1			0	5	20	10				
			0	0	0	0				
Линия 2			0	0	0	5				
			0	0	0	0				
Линия 3			20	35	10	5				
			20	35	5	10				
Линия 4			30	15	10	15				
			15	5	15	5				
Линия 5			15	0	10	5				
			0	5	0	5				
Линия 6, 7, 8, 9			25	20	25	10				
			30	15	10	10				
Сумма:			90	75	75					
			65	60	30					

Замеры проводил электромонтер Власов ДВ (подпись)

Листок замеров проверил Д.С.С. Барсуков (подпись)