

ЛИСТОК ЗАМЕРОВ ТП (РП) № 2865

Дата 17.06.14

Время дневное 13.00
вечернее 18.35

ТРАНСФОРМАТОР № 1

Тип и № трансформатора	Мощность, кВА	Увн(раб), кВ	Ином, А	Положение переключателя напряжения	Напряжение, В		
					Uab	Ubc	Uca
					Ua-o	Ub-o	Uc-o
					406 414	405 414	405 414
					228 231	225 231	228 231

Наименование отходящих линий 0,4кВ	Допустимая нагрузка, А	Нагрузка, А				Примечание
		А	В	С	О	
Р.4 АВВГ-1; 4x16		/	/	/	/	откл.
Р.8 Семарская 27, корп. 1 АСБ-1; 4x120		1 1	1 1	1 1	0 1	
Р.43 Семарская 27, 7ц. 3		3 3	2 3	2 2	1 1	
Р.47 Семарская 27, 7ц. 1 АСБ-1; 4x70		3 2	5 2	2 2	2 1	
Р.49 Семарская 27, 7ц. 2 АСБ-1; 4x185		0 0	0 0	0 0	0 0	
Р.51 Семарская 25 АСБ-1; 4x150		3 3	4 4	3 10	1 5	
Р.55 Семарская 25, корп. 1 АСБ-1; 4x150		0 1	1 1	0 0	1 0	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	

Icp= _____ А ; Kз= _____ % ; Кп.фаз= _____ %

Замеры проводил электромонтер Тигоров С.А. (подпись)

Замеры проверил начальник сетевого района(участка) _____ (подпись)

ЛИСТОК ЗАМЕРОВ ТП (РП) № РП-201

Дата 25.06.14г.

Время дневное 10:00
вечернее 17:40

ТРАНСФОРМАТОР № 1

Тип и № трансформатора	Мощность, кВА	Uвн(раб), кВ	Iном, А	Положение переключателя напряжения	Напряжение, В					
					Uab		Ubc		Uca	
					Ua-o	Ub-o	Uc-o	Ua-o	Ub-o	Uc-o
					417 419	417 419	415 420	417 419	415 420	417 419
					235 237	234 237	234 237	235 237	234 237	235 237

Наименование отходящих линий 0,4кВ	Допустимая нагрузка, А	Нагрузка, А								Примечание
		А		В		С		О		
<u>Р. 21 и. Укел. 6</u> <u>АСБ-1 4x95</u>		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<u>Р. 15 000 Премьера (с/р).</u>		3 2	4 2	3 2	3 2	1 1	1 1	1 1	1 1	
<u>Р. 1 и. Укел. 5</u> <u>АСБЛ-1-4x95</u>		0 2	0 2	0 2	0 2	0 1	0 1	0 1	0 1	

Iср= _____ А ; Кз= _____ % ; Кп.фаз= _____ %

Замеры проводил электромонтер Тюгенов С.А.  (подпись)

Замеры проверил начальник сетевого района(участка) _____ (подпись)

